



CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Obrazac 4
Član 63 Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11)
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, objavljuje:

P O Z I V
Broj **196/14**

na otvoreni postupak javne nabavke radova
Izgradnja STS 10/0,4kV 250kVA „Vuksan Lekić“; Izgradnja STS 10/0,4kV 160kVA „Zagreda 2“; Izgradnja STS 10/0,4kV 50kVA „Hadžaj“; Izgradnja STS 10/0,4kV 160kVA „Šabov krug“; Izgradnja STS 10/0,4kV 50 kVA „Veruša Valovi“ i Izgradnja STS 10/0,4kV 160kVA „Mosori“

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	Kontakt osoba/e: Mirko Dedović
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02002230
Telefon: +382 20 404 942	Fax: +382 20 404 934
Elektronska pošta (e-mail): mirko.dedovic@epcg.com	Internet stranica (web): www.epcg.com

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:

Portal Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me dana: 10.12.2014. godine;
Sajt EPCG: www.epcg.com

III Osnovni podaci iz poziva za nadmetanje

Broj poziva za javno nadmetanje 196/14

IV Predmet javne nabavke

- Robe
- Usluge
- Radovi

Nabavka radova za potrebe FC Distribucija – ED Podgorica – Izgradnja STS 10/0,4kV 250kVA „Vuksan Lekić“; Izgradnja STS 10/0,4kV 160kVA „Zagreda 2“; Izgradnja STS 10/0,4kV 50kVA „Hadžaj“; Izgradnja STS 10/0,4kV 160kVA „Šabov krug“; Izgradnja STS 10/0,4kV 50 kVA „Veruša Valovi“ i Izgradnja STS 10/0,4kV 160kVA „Mosori“, stavke pod rednim brojevima: 712, 713, 709, 711, 710 i 714 iz Plana javnih nabavki br. 10-00-60551 od 17.10.2014. godine, kojima je dodijeljena šifra 45232220-0 u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke CPV.

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavke nabavlja kao:

- cjelina
- partije

V Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

- da
- ne

VI Procijenjena vrijednost javne nabavke je 225.767,95 € sa PDV-om.

VII Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
- 2) ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu sa zakonom;
- 3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 4) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno dostavljanja poziva za nadmetanje nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku u formi predviđenom čl. 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
- 2) dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta u skladu sa zakonom

(U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući bodova, o načinu ocjene i upoređivanja ponuda, Naručilac se obratio

nadležnom organu, koji organ se aktom izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće dokaze (dozvole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zajonom i dr.)

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br. 11-90-67336/1 od 19.11.2014. godine, koji organ se aktom broj: 01-4949/3 od 26.11.2014. godine izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, za izvođenje radova, dužni da dostave dokaze za privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za:

- Izvođenje geodetskih radova;*
- Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje;*
- Izvođenje elektroinstalacija jake struje.*

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:

- Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova;*
- Rukovođenje izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje;*
- Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje.*

Ponuđač prilaže uz ponudu potvrdu da je zaposleni inženjer i član Inženjerske komore.

3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

4) potvrde, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije - dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji a u skladu sa pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.

Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Naručilac u pozivu za javno nadmetanje, pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, pored obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, **može** da predvidi da ponuđač mora da dokaže da ispunjava i fakultativne uslove koji se odnose na:

1) *ekonomsko-finansijsku sposobnost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)*.

- nije potrebno.

2) *stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)*
(Pravo je i ovlašćenje NARUČIOCA da odredi, u skladu sa članom 71 Zakona o javnim nabavkama, vrstu dokaza kojim se dokazuje stručno tehnička i kadrovska osposobljenost)

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem dokaza, i to:

- 1) liste radova koji su izvedeni u posljednje dvije godine sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja;

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna.

VIII Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

da

ne

IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- 1) najniža ponuđena cijena
- 2) ekonomski najpovoljnija ponuda

X Jezik ponude

Crnogorski jezik i jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

XI Uvid, otkup i preuzimanje tenderske dokumentacije

Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid i otkup tenderske dokumentacije od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje.

Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, počevši od 10.12.2014. godine, zaključno sa 23.01.2015. godine, adresa FC Distribucija, **Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18**, kod ovlašćenog lica Mirka Dedovića, dipl. pravnik (kancelarija br. 35).

Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev i priložiti dokaz o uplati u iznosu od 23,80 €, na žiro račun broj: 535-567-27, kod Prve Banke Crne Gore (uz napomenu za preuzimanje tenderske dokumentacije po Pozivu broj: 196/14).

Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:

Swift code MNBAMEPG; Name NLB Montenegrobanka AD; Beneficiary customer (field 59) IBAN code: ME 25530005030005000742 JEP Elektroprivreda CG Nikšić Montenegro u iznosu od 20 €, za inostrane kompanije. Troškove bankarske provizije plaća zainteresovani ponuđač.

Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova otkupa Naručilac će odbaciti zahtjev zainteresovanog lica.

XII Rok i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa 23.01.2015. godine do 11:00 sati, neposrednom predajom na arhivi NARUČIOCA, ulica Ivana Milutinovića br.12, Podgorica.

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji.

XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 23.01.2015. godine u 12:00 sati, u FC Distribucija, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18, Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke je 23.04.2015.godine.

XV Pravna pouka: Ukoliko smatraju da su im pozivom za javno nadmetanje, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje

XVI Dodatne informacije

Naručilac je, u skladu sa čl. 62 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“br.42/11), dužan da poziv za javno nadmetanje objavi na portalu javnih nabavki. Pojedine stavke javnog poziva koji se objavljuje na portalu, Naručilac nije u mogućnosti da mijenja niti da briše, iz razloga što program UJN na kome se objavljuju pozivi ne podržava takve opcije. Kako ne bi došlo do neslaganja Poziva objavljenog na portalu Uprave za javne nabavke i Poziva koji je sastavni dio tenderske dokumentacije ovdje preciziramo:

Tačka X: Svi dokumenti se dostavljaju na crnogorskom jeziku i jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, a tehnička dokumentacija (atesti, sertifikati i sl.) može se dostaviti i na engleskom jeziku.

Tačka XII: Ponude se ne mogu predati elektronskim putem, već se mogu predati samo putem preporučene pošiljke sa povratnicom ili neposrednom predajom na arhivi NARUČIOCA.

Ponuđač koji učestvuje u postupku javne nabavke mora dostaviti i sljedeće:

-U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, od ponuđača se zahtijeva garancija ponude na iznos od 2% od procijenjene vrijednosti, kao garancija ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u roku važenja iste.

Garancija treba da važi 90 dana uključujući i 5-ti dan po isteku roka važenja ponude, ukupno 95 dana. Podnijeta bankarska garnacija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi NARUČILAC, manji iznos od onog koji odredi NARUČILAC ili promijenjenu mjesnu nadležnost za rješavanje sporova.

Ukoliko ponuđač podnese garanciju ponude izdatu od strane banke, NARUČILAC može provjeriti bonitet te banke kod Centralne banke Crne Gore.

- Avansno plaćanje nije dozvoljeno.
- Plaćanje u roku od 30 dana po izvedenim radovima.
- Rok za realizaciju ugovora, tj. kompletan završetak radova je 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

NAPOMENA:

Dokumentacija koju su ponuđači dužni dostaviti uz ponudu za STS 10/0,4 kV

- Opis tehničkog rješenja, sa skicama STS i jednopolnom shemom
- Certifikat tipskog ispitivanja o kvalitetu ugrađenog materijala/opreme za: rastavljač 10 kV, transformator snage, NN prekidača, strujni transformatori, osiguračke pruge),

Ormar za STS 10/0,4kV

- Certifikat tipskog ispitivanja.

Tipsko ispitivanje treba da je u skladu sa IEC 60439-1. Treba izvršiti slijedeća tipska ispitivanja:

– *Ispitivanje zagrijavanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.1)*

- *Certifikat tipskog ispitivanja za osigurač-sklopke – vertikalne osiguračke pruge*

Ispitivanje treba da je izvedeno prema EN 60947-3 i DIN/VDE 0660 T.107

- *Certifikat tipskog ispitivanja za NN prekidač*

Ispitivanje treba da je izvedeno prema IEC 60947

- *Detaljan opis ponuđenih tipova ormara (kataloška dokumentacija, skice, crteži).*
- *Specifikaciju ugrađene opreme u ponuđenom ormaru.*

Transformator

(Ponuđeni transformator mora biti sa sniženim gubicima, a namotaji transformatora moraju biti od bakra)

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:

- *Ispunjene Tablice tehničkih podataka (ovjerene od strane proizvođača)*
- *Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove*

Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 76, a moraju se izvršiti

najmanje slijedeća tipska ispitivanja:

- *Mjerenje zagrijavanja transformatora (IEC 76-2)*
- *Ispitivanje udarnim naponom oblika 1.2/50 (IEC 76-3)*

Detaljan opis (kataloška dokumentacija, skice, crteži)

Tehničke karakteristike ulja ovjerene od strane proizvođača (Transformatorsko ulje mora biti inhibirano mineralno transformatorsko ulje u skladu sa IEC 60296 (Table 2 + Section 71) i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C).

Garanciju proizvođača da se namotaji mogu servisirati

Armirano-betonski stub

- *Izveštaj o provjeri mehaničkih osobina stuba trafostanice prema:*
 - *Tehničkim preporukama TP 10 EPS-a: Opšti tehnički uslovi za projektovanje, proizvodnju i korišćenje betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4kV, 10kV, 20kV i 35kV, 2005, godine.*
 - *Dodatak br.1 Tehničke preporuke br. 10a: Uslovi i postupak ispitivanja stabala betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4kV, 10kV, 20kV i 35kV, 2005, godine.*
 - *Propisi za ispitivanje konstrukcije objekata visokogradnje JUS M1.047.1987.*
 - *Prefabrikovani betonski elementi – Tehnički uslovi za izradu i ugradnju: JUS U.E3.050:1981. Godine*

NAPOMENA:

Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

Ostala oprema (uže AlČe, konzole, izolatori i dr.)

- *Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika*

Dokumentacija koju su ponuđači dužni dostaviti uz isporuku za STS 10/0,4 kV

Transformator

Uz isporuku transformatora obavezno je priložiti:

- *Ispitni list o pojedinačnom (rutinskom) ispitivanju*

Pojedinačna (rutinska) ispitivanja

Rutinska ispitivanja se moraju izvršiti kod proizvođača u skladu sa IEC 76 standardima. Za

svaku jedinicu transformatora potrebno je izvršiti slijedeća rutinska ispitivanja:

- Mjerenje otpora namotaja*
- Provjera grupe sprege i mjerenje greške prenosnog odnosa*
- Mjerenje napona kratkog spoja i gubitaka u bakru*
- Mjerenje gubitaka praznog hoda i struje magnetiziranja*
- Ispitivanje stranim naponom*
- Ispitivanje indukovanim naponom*
- Mjerenje otpora izolacije*
- Atest o zavarivanju i ispitivanju kotla*
- Šemu ožičenja pomoćnih strujnih krugova sa opisom djelova opreme prikazanih na šemi*
- Upustva za montažu i puštanje u pogon (sa opisom procedura koje se moraju obaviti prije prvog puštanja u pogon)*
- Upustva za pogon i održavanje*

Ormar za STS 10/0,4kV, Stub betonski, Ostala oprema

- Atestno-tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu*

Ponudračima je dopušteno da u ponudi dostave neovjerene fotokopije tražene tehničke dokumentacije (atesti, sertifikati i dr.) uz obavezu dostavljanja originala ili ovjerenih fotokopija istih dokumenata prilikom pristupanja realizaciji Ugovora.