



CRNA GORA  
Ministarstvo finansija  
Uprava za javne nabavke

Obrazac 4  
Član 63 Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11)  
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, objavljuje:

**P O Z I V**

Broj 203/14

*na otvoreni postupak javne nabavke radova -  
Izgradnja SN SKS za STS 10/0,4kV "Zagrađe 2", STS 10/0,4 kV "Zagrađe 2" i uklapanje  
u NN mrežu - ED Berane*

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: <b>Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić</b>	Kontaktosoba/e: <b>Rada Rabrenović</b>
Adresa: <b>Ivana Milutinovića br.12</b>	Poštanski broj: <b>81000</b>
Grad: <b>Podgoica</b>	Identifikacioni broj: <b>02002230</b>
Telefon: <b>+382 20 404 957</b>	Fax: <b>+382 20 404 929</b>
Elektronska pošta (e-mail): <b>rada.rabrenovic@epcg.com</b>	Internet stranica (web): <b>www.epcg.co.me</b>

**II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:**

Portal Uprave za javne nabavke [www.ujn.gov.me](http://www.ujn.gov.me) dana: 11.12.2014.godine;  
Sajt EPCG: [www.epcg.co.me](http://www.epcg.co.me)

**III Predmet javne nabavke**

- Robe  
 Usluge  
 Radovi

Izgradnja SN SKS za STS 10/0,4kV "Zagrađe 2", STS 10/0,4 kV "Zagrađe 2" i uklapanje u NN mrežu - ED Berane, pod rednim brojem stavki: **698** iz Plana javnih nabavki Elektroprivrede Crne Gore br. 10-00-60551 od 17.10.2014. godine, kojima je dodjeljena šifra 45232220-0 u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke CPV.

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavke nabavlja kao:

cjelina

partije

#### **IV Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)**

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

da

ne

#### **V Procijenjena vrijednost javne nabavke**

**Procijenjena vrijednost javne nabavke je 69.000,00 € sa PDV-om.**

#### **VI Uslovi i podobnost ponuđača**

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
- 2) ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu sa zakonom;
- 3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 4) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno dostavljanja poziva za nadmetanje nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku u formi predviđenom čl. 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
- 2) dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta u skladu sa zakonom

*(U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući bodova, o načinu ocjene i upoređivanja ponuda, naručilac se obratio nadležnom organu, koji organ se aktom izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće dokaze (dozvole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zakonom i dr.)*

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br.11-90-67328 od 19.11.2014. godine, koji organ se aktom broj: 01-4930/3 od 26.11.2014. godine izjasnio da su ponuđači dužni da za izgradnju SN SKS za STS 10/0,4kV "Zagrađe 2", STS 10/0,4 kV "Zagrađe 2" i uklapanje u NN mrežu - ED Berane, na osnovu člana 65 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG” br.42/11) i član 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG” br.51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, treba do posjeduje sledeće licence:

- Izvođenje geodetskih radova;
- Izvođenje elektroinstalacija jake struje;
- Izvođenje građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima visokogradnje.

Ponuđač odnosno privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, takođe treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

- Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova;
- Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje;
- Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje.

3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

4) potvrde, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije - dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu, ovjerenoj kopiji ili elektronskoj formi u skladu sa pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.

#### Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Naručilac u pozivu za javno nadmetanje, pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, pored obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, **može** da predvidi da ponuđač mora da dokaže da ispunjava i fakultativne uslove koji se odnose na:

1) ekonomsko-finansijsku sposobnost (član 67 Zakona o javnim nabavkama).

- nije potrebno.

2) stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)

*(Pravo je i ovlašćenje naručioca da odredi, u skladu sa članom 71 Zakona o javnim nabavkama, vrstu dokaza kojim se dokazuje stručno tehnička i kadrovska osposobljenost)*

*Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem dokaza, i to:*

- nije potrebno.

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna.

## **VII Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda**

- da  
 ne

## **VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

- 1) najniža ponuđena cijena   
2) ekonomski najpovoljnija ponuda

## **IX Jezik ponude**

Crnogorski jezik i jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

## **X Uvid, otkup i preuzimanje tenderske dokumentacije**

Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid i otkup tenderske dokumentacije od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje.

Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana od 08:00 do 12:00 sati, počevši od 11.12.2014 godine, zaključno sa 27.01.2015.godine, adresi Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, Podgorica, kod ovlašćenog lica Rada Rabrenović, dipl.prav. (kancelarija broj 24)

Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev i priložiti dokaz o uplati u iznosu od 23,80 €, na žiro račun broj: 535-567-27, kod Prve Banke Crne Gore (uz napomenu za preuzimanje tenderske dokumentacije po Pozivu broj: 203/14).

Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:

Swift code MNBAMEPG; Name NLB Montenegrobanka AD; Beneficiary customer (field 59) IBAN code: ME 25530005030005000742 JEP Elektroprivreda CG Nikšić Montenegro u iznosu od 20 €, za inostrane kompanije. Troškove bankarske provizije plaća zainteresovani ponuđač.

Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova otkupa naručilac će odbaciti zahtjev zainteresovanog lica.

## **XI Rok i mjesto podnošenja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa 27.01.2015. godine do 11:00 sati, neposrednom predajom na arhivi naručioca, ulica Ivana Milutinovića br.12, Podgorica.

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji.

## **XII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda**

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, biće održano 27.01.2015.godine u 12:00 sati, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18, Podgorica.

## **XIII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke**

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke je 27.04.2015. godine.

**XIV Pravna pouka:** Ukoliko smatraju da su im pozivom za javno nadmetanje, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje

## **XV Dodatne informacije**

Naručilac je, u skladu sa čl. 62 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“br.42/11), dužan da poziv za javno nadmetanje objavi na portalu javnih nabavki. Pojedine stavke javnog poziva koji se objavljuje na portalu, Naručilac nije u mogućnosti da mijenja niti da briše, iz razloga što program UJN na kome se objavljuju pozivi ne podržava takve opcije. Kako ne bi došlo do neslaganja Poziva objavljenog na portalu Uprave za javne nabavke i Poziva koji je sastavni dio tenderske dokumentacije ovdje preciziramo:

**Tačka IX:** Svi dokumenti se dostavljaju na crnogorskom jeziku i jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

**Tačka XI:** Ponude se ne mogu predati elektronskim putem, već se mogu predati samo putem preporučene pošiljke sa povratnicom ili neposrednom predajom na arhivi naručioca.

Ponuđač koji učestvuje u postupku javne nabavke mora dostaviti i sljedeće:

-U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, od ponuđača se zahtijeva garancija ponude na iznos od 2% od procijenjene vrijednosti, kao garancija ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u roku važenja iste.

Garancija treba da važi 90 dana uključujući i 5-ti dan po isteku roka važenja ponude, ukupno 95 dana.

Podnijeta bankarska garnacija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac ili promijenjenu mjesnu nadležnost za rješavanje sporova.

Ukoliko ponuđač podnese garanciju ponude izdatu od strane banke, Naručilac može provjeriti bonitet te banke kod Centralne banke Crne Gore.

- Avansno plaćanje nije dozvoljeno.
- Plaćanje ugovorenih obaveza će se vršiti: 30 dana po izvedenim radovima.
- Krajnji rok za realizaciju ugovora je: 60 (šezdest) od dana potpisivanja ugovora, odnosno od dana uvođenja Izvođača u posao.

Naručilac predviđa mogućnost vođenja postupka u skladu sa članom 25. Stav 1, tačka 4. alineja 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list CG br.42/11).

Ponudač je u obavezi da za vrijeme trajanja poziva za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, izvrši obilazak lokacija na kojima će se izvoditi predmetni radovi, radi realnije slike stanja na terenu. O terminu posjete, ponudač će informisati kontakt osobu Naručioca najmanje 3 (tri) dana unaprijed. Kontakt osoba u ED Berana je Almas Čekić, dipl. el. inž. (mob. tel. 067/258-921); e-mail: [almas.cekic@epcg.com](mailto:almas.cekic@epcg.com).

Ponudač je u obavezi da uz ponudu priloži potvrdu o izvršenoj posjeti ED koju će dobiti od Naručioca prilikom obilaska terena.

## **DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUDAČI OBAVEZNI DA DOSTAVE UZ PONUDU**

### **STS 10/0,4kV**

#### **Dokumentacija koju su ponuđači dužni dostaviti uz ponudu za STS 10/0,4 kV**

Uz ponudu ponudač je dužan priložiti slijedeći dio tehničke dokumentacije:

- Opis tehničkog rješenja, sa skicama STS i jednopolnom shemom
- Certifikat tipskog ispitivanja o kvalitetu ugrađenog materijala/opreme za: rastavljač 10 kV, transformator snage, NN prekidača, strujni transformatori, osiguračke pruge),

#### ***Ormar za STS 10/0,4kV***

- Certifikat tipskog ispitivanja.  
*Tipsko ispitivanje treba da je u skladu sa IEC 60439-1. Treba izvršiti slijedeća tipska ispitivanja:*
  - Ispitivanje zagrijavanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.1)
- Certifikat tipskog ispitivanja za osigurač-sklopke – vertikalne osiguračke pruge  
*Ispitivanje treba da je izvedeno prema EN 60947-3 i DIN/VDE 0660 T.107*
- Certifikat tipskog ispitivanja za NN prekidač  
*Ispitivanje treba da je izvedeno prema IEC 60947*
- Detaljan opis ponuđenih tipova ormara (kataloška dokumentacija, skice, crteži).
- Specifikaciju ugrađene opreme u ponuđenom ormaru.

#### ***Transformator***

**(Ponuđeni transformator mora biti sa sniženim gubicima, a namotaji transformatora moraju biti od bakra)**

*Uz ponudu ponudač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:*

- Ispunjene Tablice tehničkih podataka (ovjerene od strane proizvođača)
- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove

*Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 76, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja:*

- Mjerenje zagrijavanja transformatora (IEC 76-2)
- Ispitivanje udarnim naponom oblika 1.2/50 (IEC 76-3)
  
- Detaljan opis (kataloška dokumentacija, skice, crteži)
- Tehničke karakteristike ulja ovjerene od strane proizvođača (Transformosko ulje mora biti inhibirano mineralno transformatorsko ulje u skladu sa IEC 60296 (Table 2 + Section 71) i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C).
- Garanciju proizvođača da se namotaji mogu servisirati

#### ***Armirano-betonski stub***

- Izvještaj o provjeri mehaničkih osobina stuba trafostanice prema:
  - Tehničkim preporukama TP 10 EPS-a: Opšti tehnički uslovi za projektovanje, proizvodnju i korišćenje betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4kV, 10kV, 20kV i 35kV, 2005, godine.
  - Dodatak br.1 Tehničke preporuke br. 10a: Uslovi i postupak ispitivanja stabala betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4kV, 10kV, 20kV i 35kV, 2005, godine.
  - Propisi za ispitivanje konstrukcije objekata visokogradnje JUS M1.047.1987.
  - Prefabrikovani betonski elementi – Tehnički uslovi za izradu i ugradnju: JUS U.E3.050:1981. Godine

#### ***NAPOMENA:***

Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

#### ***Ostala oprema (uže AlČe, konzole, izolatori, nosači izolatora, sitni materijal)***

- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika

#### **Dokumentacija koju su ponuđači dužni dostaviti uz isporuku za STS 10/0,4 kV**

##### ***Transformator***

Uz isporuku transformatora obavezno je priložiti:

- Ispitni list o pojedinačnom (rutinskom) ispitivanju

Pojedinačna (rutinska) ispitivanja

Rutinska ispitivanja se moraju izvršiti kod proizvođača u skladu sa IEC 76

standardima. Za svaku jedinicu transformatora potrebno je izvršiti slijedeća rutinska ispitivanja:

- Mjerenje otpora namotaja
  - Provjera grupe sprege i mjerenje greške prenosnog odnosa
  - Mjerenje napona kratkog spoja i gubitaka u bakru
  - Mjerenje gubitaka praznog hoda i struje magnetiziranja
  - Ispitivanje stranim naponom
  - Ispitivanje indukovanim naponom
  - Mjerenje otpora izolacije
- Šemu ožičenja pomoćnih strujnih krugova sa opisom dijelova opreme prikazanih na šemi
  - Upustva za montažu i puštanje u pogon (sa opisom procedura koje se moraju obaviti prije prvog puštanja u pogon)
  - Upustva za pogon i održavanje

#### ***Ormar za STS 10/0,4kV, Stub betonski, Ostala oprema***

- Atesno-tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

#### **Samonosivi kablovski snop**

Ponuđeni samonosivi kablovski snop treba da je konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa Tehničkom preporukom br. 8 EPS-a.

#### **Ponudači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:**

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove
- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

#### **Prilikom isporuke ponudači su dužni dostaviti:**

- Atesno-tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

#### **Kablovi**

**NYY-O (PP00 oznaka po JUS),**

**NAYY-O (PP00 - A oznaka po JUS)**

Ponuđeni energetske kablovi tipa NYY-O i NAYY-O treba da su u skladu sa standardom DIN VDE 0276-603.



Ponuđeni podzemni kablovi PP00 treba da su konstruisani, proizvedeni i ispitani u skladu sa Tehničkom preporukom br. 3 EPS-a.

**Ponudači su obavezni da za ponuđene kablove tipa NYY-O i NAYY-O uz ponudu dostave:**

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove
- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

**Prilikom isporuke ponudači su dužni dostaviti:**

- Atesno-tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

**Samonosivi kablovski snop**

Ponuđeni samonosivi kablovski snop treba da je konstruisan, proizveden i ispitivan u skladu sa Tehničkom preporukom br. 8 EPS-a.

**Ponudači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:**

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove
- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

**Prilikom isporuke ponudači su dužni dostaviti:**

- Atesno-tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

**Armirano-betonski stubovi**

**Ponudači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:**

- Izvještaj o provjeri mehaničkih osobina stuba trafostanice prema:
  - Tehničkim preporukama TP 10 EPS-a: Opšti tehnički uslovi za projektovanje, proizvodnju i korišćenje betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4kV, 10kV, 20kV i 35kV, 2005, godine.
  - Dodatak br.1 Tehničke preporuke br. 10a: Uslovi i postupak ispitivanja stabala betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4kV, 10kV, 20kV i 35kV, 2005, godine.
  - Propisi za ispitivanje konstrukcije objekata visokogradnje JUS M1.047.1987.
  - Prefabrikovani betonski elementi – Tehnički uslovi za izradu i ugradnju: JUS U.E3.050:1981. godine

**Prilikom isporuke ponuđači su dužni dostaviti:**

- Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

**Kablovski pribor i adapteri**

**Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:**

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove
- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

Ponuđeni kablovski pribor i adapteri treba da su u skladu sa CENELEC standardima.

**Prilikom isporuke ponuđači su dužni dostaviti:**

- Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.