



CRNA GORA

Obrazac 4

**Ministarstvo finansija**  
Član 63 Zakona o javnim nabavkama  
**Uprava za javne nabavke**

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11)  
**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić**, objavljuje:

## **P O Z I V**

Broj 75/14

*na otvoreni postupak javne nabavke radova -  
Izgradnja STS „Zabrđe 2“ i STS 10/0,4 kV „Ratkovići“  
za potrebe FC Distribucija – ED Herceg Novi*

### **I Podaci o naručiocu**

Naručilac: <b>Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić</b>	Kontaktosoba/e: <b>Rada Rabrenović</b>
Adresa: <b>Ivana Milutinovića br.12</b>	Poštanski broj: <b>81000</b>
Grad: <b>Podgorica</b>	Identifikacioni broj: <b>02002230</b>
Telefon: <b>+382 20 404 957</b>	Fax: <b>+382 20 404 929</b>
Elektronska pošta (e-mail): <b>rada.rabrenovic@epcg.com</b>	Internet stranica (web): <b>www.epcg.co.me</b>

### **II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:**

Portal Uprave za javne nabavke [www.ujn.gov.me](http://www.ujn.gov.me) dana: 10.06.2014.godine;  
Sajt EPCG: [www.epcg.co.me](http://www.epcg.co.me)

### **III Osnovni podaci iz poziva za nadmetanje**

Broj poziva za javno nadmetanje 75/14

### **IV Predmet javne nabavke**

- Robe
- Usluge
- Radovi

Izgradnja STS „Zabrđe 2“ i STS 10/0,4 kV „Ratkovići“, pod rednim brojem stavka: **497 i 500** iz Plana javnih nabavki Elektroprivrede Crne Gore – FC Distribucija br. 10-00-3218 od 30.01.2014. godine, kojima je dodjeljena šifra 45232220-0; 45315600-4; 45315500-3 u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke CPV.

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavke nabavlja kao:

- cjelina
- partije

#### **V Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)**

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

- da
- ne

#### **VI Procijenjena vrijednost javne nabavke**

**Procijenjena vrijednost javne nabavke je 74.000,00 € sa PDV-om:**

#### **VII Uslovi i podobnost ponuđača**

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
- 2) ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu sa zakonom;
- 3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 4) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno dostavljanja poziva za nadmetanje nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku u formi predviđenom čl. 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
- 2) dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta u skladu sa zakonom

*(U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući bodova, o načinu ocjene i upoređivanja ponuda, naručilac se obratio nadležnom organu, koji organ se aktom izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće dokaze (dozvole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zajonom i dr.)*

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br.11-90-2998 od 30.05.2014. godine, koji organ se aktom broj: 01-2278/3 od 04.06.2014. godine izjasnio da su ponuđači dužni da za izgradnju STS „Zabrđe 2“ i STS 10/0,4 kV „Ratkovići“ za potrebe ED Herceg Novi, na osnovu člana 65 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG” br.42/11) i član 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG” br.51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 39/13), privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, treba do posjeduje licence za:

- Izradu geodetskih podloga, elaborata ili projekata;
- Izradu projekata elektroinstalacija jake struje;
- Izvođenje geodetskih radova;
- Izvođenje elektroinstalacija jake struje.

Ponuđač odnosno privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, takođe treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

- Izradu geodetskih podloga, elaborata ili projekata;
- Izradu projekata elektroinstalacija jake struje;
- Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova;
- Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje.

3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

4) potvrde, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije - dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu, ovjerenoj kopiji ili elektronskoj formi u skladu sa pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.

#### Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Naručilac u pozivu za javno nadmetanje, pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, pored obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, **može** da predvidi da ponuđač mora da dokaže da ispunjava i fakultativne uslove koji se odnose na:

1) ekonomsko-finansijsku sposobnost (član 67 Zakona o javnim nabavkama).

- nije potrebno.

2) stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)

*(Pravo je i ovlašćenje naručioca da odredi, u skladu sa članom 71 Zakona o javnim nabavkama, vrstu dokaza kojim se dokazuje stručno tehnička i kadrovska osposobljenost)*

*Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem dokaza, i to:*

- nije potrebno.

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna.

### **VIII Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda**

da

ne

### **IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

1) najniža ponuđena cijena

2) ekonomski najpovoljnija ponuda

### **X Jezik ponude**

Crnogorski jezik i jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

### **XI Uvid, otkup i preuzimanje tenderske dokumentacije**

Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid i otkup tenderske dokumentacije od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje.

Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana od 08:00 do 11:00 sati, počevši od 10.06.2014godine, zaključno sa 02.07.2014.godine, adresa FC Distribucija, ul. Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, Podgorica, kod ovlašćenog lica Rada Rabrenović, dipl.prav. (kancelarija broj 24)

Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev i priložiti dokaz o uplati u iznosu od 23,80 €, na žiro račun broj: 535-567-27, kod Prve Banke Crne Gore (uz napomenu za preuzimanje tenderske dokumentacije po Pozivu broj: 75/14).

Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:

Swift code MNBAMEPG; Name NLB Montenegrobanka AD; Beneficiary customer (field 59) IBAN code: ME 25530005030005000742 JEP Elektroprivreda CG Nikšić Montenegro u iznosu od 20 €, za inostrane kompanije. Troškove bankarske provizije plaća zainteresovani ponuđač.

Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova otkupa naručilac će odbaciti zahtjev zainteresovanog lica.

### **XII Rok i mjesto podnošenja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa 02.07.2014.godine do 11:00 sati, neposrednom predajom na arhivi naručioca, ulica Ivana Milutinovića br.12, Podgorica.

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji.

### **XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda**

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, biće održano 02.07.2014.godine u 12:00 sati, u FC Distribucija, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18, Podgorica.

### **XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke**

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke je 02.10.2014. godine.

**XV Pravna pouka:** Ukoliko smatraju da su im pozivom za javno nadmetanje, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje

### **XVI Dodatne informacije**

Naručilac je, u skladu sa čl. 62 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“br.42/11), dužan da poziv za javno nadmetanje objavi na portalu javnih nabavki. Pojedine stavke javnog poziva koji se objavljuje na portalu, Naručilac nije u mogućnosti da mijenja niti da briše, iz razloga što program UJN na kome se objavljuju pozivi ne podržava takve opcije. Kako ne bi došlo do neslaganja Poziva objavljenog na portalu Uprave za javne nabavke i Poziva koji je sastavni dio tenderske dokumentacije ovdje preciziramo:

**Tačka VI:**Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

Kao pravno valjani dokaz o urednom izmirenju dospjelih poreskih obaveza, može se prihvatiti isključivo:

-uvjerenje nadležnog državnog organa-Poreske uprave, ako iz tog dokaza proizilazi da je zainteresovani ponuđač uredno izmirio poreske obaveze, za period od 90 dana prije javnog

otvaranja ponuda;

-kao i (OBAVEZNO) dokaz od nadležnog organa lokalne samouprave da su izmireni porezi kojima upravlja Uprava lokalnih javnih prihoda.

**Tačka X:** Svi dokumenti se dostavljaju na crnogorskom jeziku i jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, a tehnička dokumentacija (atesti, sertifikati i sl.) može se dostaviti i na engleskom jeziku.

**Tačka XII:** Ponude se ne mogu predati elektronskim putem, već se mogu predati samo putem preporučene pošiljke sa povratnicom ili neposrednom predajom na arhivi naručioca.

Ponuđač koji učestvuje u postupku javne nabavke mora dostaviti i sljedeće:

-U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, od ponuđača se zahtijeva garancija ponude na iznos od 2% od procijenjene vrijednosti, kao garancija ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u roku važenja iste.

Garancija treba da važi 90 dana uključujući i 5-ti dan po isteku roka važenja ponude, ukupno 95 dana.

Podnijeta bankarska garnacija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac ili promijenjenu mjesnu nadležnost za rješavanje sporova.

Ukoliko ponuđač podnese garanciju ponude izdatu od strane banke, Naručilac može provjeriti bonitet te banke kod Centralne banke Crne Gore.

- Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

- Plaćanje ugovorenih obaveza će se vršiti: po ispostavljenim mjesečnim situacijama, ovjerenim od nadležnog organa a nakon dobijanja pozitivnog mišljenja na glavni projekat od stručne revizije FC Distribucija – ED Herceg Novi.

-Rok za realizaciju ugovora je: 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno od dana uvođenja Izvođača u posao..

Naručilac predviđa mogućnost vođenja postupka u skladu sa članom 25. Stav 1, tačka 4. alineja 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list CG br.42/11).

## **DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUĐAČI OBAVEZNI DA DOSTAVE UZ PONUDU:**

### **1. Uz ponudu, za ponuđenu STS 10/0.4 KV, ponuđač je obavezan priložiti sljedeći dio tehničke dokumentacije:**

- Opis tehničkog rješenja, sa skicama STS i jednopolnom shemom

- Certifikat tipskog ispitivanja o kvalitetu ugrađenog materijala/opreme za: rastavljač 10 kV, transformator snage, NN prekidača, strujni transformatori, osiguračke pruge),

#### **a) Niskonaponski blok**

*Tipsko ispitivanje za niskonaponski blok* treba da je u skladu sa IEC 60439-1. Treba izvršiti sljedeća tipska ispitivanja:

- ◆ Certifikat tipskog ispitivanja kompletnog bloka.

Tipsko ispitivanje treba da je u skladu sa IEC 60439-1. Treba izvršiti slijedeća tipska ispitivanja:

- Ispitivanje

zagrijavanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.1)

- ◆ Certifikat tipskog ispitivanja za osigurač-sklopke – vertikalne osiguračke pruge

Ispitivanje treba da je izvedeno prema EN 60947-3 i DIN/VDE 0660 T.107.

- ◆ Certifikat tipskog ispitivanja za NN prekidač

Ispitivanje treba da je izvedeno prema IEC 60947

Detaljan opis ponuđenih tipova razvodnih niskonaponskih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži).

#### **b) Transformator**

**(Ponuđeni transformator mora biti sa sniženim gubicima, a namotaji transformatora moraju biti od bakra)**

*Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:*

- Ispunjene Tablice tehničkih podataka;
- Certifikat tipskog ispitivanja kojeg je izdala ovlašćena laboratorija za ispitivanje;
- Detaljan opis (kataloška dokumentacija, skice, crteži);
- Tehničke karakteristike ulja ovjerene od strane proizvođača (Transformatorsko ulje mora biti inhibirano mineralno transformatorsko ulje u skladu sa IEC 60296 (Table 2 + Section 71) i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C)

*Uslovi tipskog ispitivanja transformatora moraju odgovarati standardima IEC 76, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja:*

- Mjerenje zagrijavanja transformatora (IEC 76-2)
- Ispitivanje udarnim naponom oblika 1.2/50 (IEC 76-3)

#### **c) Armirano-betonski stub**

- Izvještaj o provjeri mehaničkih osobina stuba trafostanice prema:

- Tehničkim preporukama TP 10 EPS-a: Opšti tehnički uslovi za projektovanje, proizvodnju i korišćenje betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4kV, 10kV, 20kV i 35kV, 2005, godine.
- Dodatak br.1 Tehničke preporuke br. 10a: Uslovi i postupak ispitivanja stabala betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4kV, 10kV, 20kV i 35kV, 2005, godine.
- Propisi za ispitivanje konstrukcije objekata visokogradnje JUS M1.047.1987.
- Prefabrikovani betonski elementi – Tehnički uslovi za izradu i ugradnju: JUS

U.E3.050:1981. godine

*NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.*

**2. Uz ponudu, za ponudeni kabal tipa XHE, ponudač je obavezan priložiti sljedeći dio tehničke dokumentacije:**

-Potvrdu o tipskim ispitivanjima izdatu od ovlaštene ustanove

-Izjavu proizvođača kojom se potvrđuje da je tehnologija izrade izvedena suvim postupkom umrežavanja

**a) TIPSKA ISPITIVANJA**

**a1) TIPSKA ISPITIVANJA ELEKTRIČNA**

Mjerenje parcijalnih pražnjenja kod  $2 U_0$ :

Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon savijanja, kod  $2 U_0$ :

Mjerenje  $\tan \delta$  u zavisnosti od temperature:

- na  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$

- na  $95\text{ }^{\circ}\text{C} - 100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon:cikličkih zagrijavanja/hlađenja, kod  $2 U_0$ :

Ispitivanje udarnim naponom, bez proboja: kV

Ispitivanje naizmjeničnim naponom, bez proboja: kV  $3 U_0$ , 4 sata

Harmonizirano dugotrajno ispitivanje (Long durationtest):

**a2) TIPSKA ISPITIVANJA NEELEKTRIČNA**

Mehaničke osobine XLPE izolacije prije i nakon starenja 168 h /  $135\text{ }^{\circ}\text{C}$ :

Upijanje vode XLPE izolacije

Skupljanje XLPE izolacije, 6 h /  $130\text{ }^{\circ}\text{C}$

Umreženje ekrana provodnika i ekrana izolacije, 15 min /  $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ :

Mehaničke osobine HDPE plašta prije i nakon starenja, 14 dana /  $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ :

Termoplastičnost HDPE plašta, 6 h /  $115\text{ }^{\circ}\text{C}$ , dubina utiskivanja:

Lom u mediju (SCR) za HDPE plašt, 1 000 h:

Sadržaj čađe u HDPE plaštu

Tvrdoća HDPE plašta:



Starenje na kompletnom kablju 168 h / 100 °C, izolacija i plašt:

Uzdužna vodonepropusnost ekrana kabla

*NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.*