

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 93/19

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 184, 185, 186 i 187

Mjesto i datum: Nikšić, 20.09.2019.g.

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
RADOVA**

**Isporučka i montaža opreme za tehničku zaštitu objekata Upravne zgrade EPCG AD Nikšić,
FC Snabdijevanje, HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja**

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA.....	14
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	35
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	36
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	37
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA.....	38
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ.....	40
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	41
SADRŽAJ PONUDE.....	42
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	43
FINANSIJSKI DIO PONUDE	49
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA.....	50
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	51
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	52
IZJAVE I POTVRDE ZA ISPUNJAVANJE USLOVA O STRUČNO TEHNIČKOJ I KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI KADA SU PREDMET JAVNE NABAVKE RADOVI.....	53
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	57
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	72
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA.....	77
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	78

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD	Lice za davanje informacija: Andrija Lazović
Adresa: Vuka Karadžića br. 2	Poštanski broj: 81400
Sjedište: Nikšić	Identifikacioni broj: 02002230
Telefon: +382 40 204 220	Faks: +382 40 214 247
Elektronska pošta (e-mail): andrija.lazovic@epcg.com	Internet stranica (web): www.epcg.com

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

☒ Radovi

b) Opis predmeta javne nabavke

Isporuka i montaža opreme za tehničku zaštitu objekata Upravne zgrade EPCG AD Nikšić, FC Snabdijevanje, HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja.

Predmetna nabavka je predviđena u Planu javnih nabavki br. 10-00-25245/1 od 02.08.2019.godine pod rednim brojevima 184, 185, 186 i 187.

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama
35120000-1 Sistemi i uređaji za nadzor i bezbjednost

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

☒ ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

☒ Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

☒ kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om **280.000,00 €**;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

☒ ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:
 - Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018.);
 - Licencu ovlašćenog inženjera elektrotehničke struke za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018.).
 - Odobrenje za obavljanje djelatnosti tehničke zaštite koje izdaje policija u skladu sa članom 18 Zakona o zaštiti imovine i lica ("Službeni list Crne Gore", br. 43/2018 od 03.07.2018.)

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

- ☒ izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
- ☒ odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponuđača;

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sledećih dokaza, i to:

- ☒ izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;
- ☒ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

S obzirom na to da predmet javne nabavke obuhvata i robe u ponudi je potrebno dostaviti i sljedeće dokaze:

- ☒ uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

U ponudi dostaviti kataloške listove i fotografije ponuđene opreme kojima se dokazuje da oprema ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

- ☒ da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke sa uračunatim PDV-om, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

Rok izvršenja ugovora je: 9 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je: Nikšić, Plužine i Pljevlja.

XI Jezik ponude:

- ☒ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
- ☒ tehnički opis ponuđene opreme može se dostaviti i na engleskom jeziku.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☒ ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

☒ najniža ponuđena cijena

broj bodova

70

☒ kvalitet

broj bodova

30

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 28.10.2019.godine do 9 sati.

Ponude se mogu predati:

☒ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

☒ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 28.10.2019.g. u 10 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija broj 10 prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

1. USLOVI OD ZNAČAJA ZA SAČINJAVANJE PONUDE

1.1. Rok i način plaćanja:

Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja faktura za izvedene radove, po cjelinama (lokacijama) naznačenim u tehničkoj specifikaciji, ovjerene od strane ovlašćenog lica Naručioca.

Način plaćanja: virmanski na žiro račun Izvođača.

1.2. Obaveza imenovanja stručnih lica

Ponuđač je dužan da:

- imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini na složenom inženjerskom objektu, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018.).

- imenuje ovlaštenog inženjera za izvođenje elektrotehničkih radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018.).

Podaci o licima iz prethodnog stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova.

1.3. Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija ne sadrži tajne podatke.

2. USLOVI OD ZNAČAJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Naručilac i ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija će potpisati Ugovor o javnoj nabavci (u daljem tekstu: Ugovor) u kojem će se, pored ostalih uslova utvrđenih predmetnom tenderskom dokumentacijom, definisati i sljedeće:

2.1. Garancije (sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora)

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja Ugovora Naručiocu preda безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvođenje radova.

Ukoliko ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prije zaključenja Ugovora ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i u ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.

Ukoliko Izvođač i Naručilac ne izvrše primopredju radova najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora za period od 30 (trideset) dana dužim od produženog roka za izvođenje radova. U slučaju da rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora ne bude produžen, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i ima pravo raskinuti Ugovor.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Izvođač se obavezuje da u trenutku primopredaje radova preda Naručiocu безусловnu i na prvi poziv plativu Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 5% ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih

obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene radove, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog garantnog roka.

U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

2.2. Osiguranje od profesionalne odgovornosti

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018.) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br.068/17), Izvođač je dužan je da u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima tokom izvođenja predmetnog posla i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od minimum 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana izdavanja polise do isteka ugovorenog roka izvršenja Ugovora.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku broj 93/19 od 20.09.2019. godine i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Dobavljač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

2.3. Ugovorna kazna i naknada štete

Ako Izvođač svojom krivicom bude kasnio sa izvođenjem radova u odnosu na ugovoreni rok izvršenja radova koji su predmet ovog Ugovora, biće dužan da plati Naručiocu ugovornu kaznu (penale) za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ugovorene cijene, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne (penala) ne može preći 10 % ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.

Prilikom obračuna ugovorne kazne Izvođač nema prava da se poziva na eventualna kašnjenja Naručioca ili Stručnog nadzora osim u slučaju opravdanog kašnjenja. Opravdanim kašnjenjima smatraće se isključivo ona kašnjenja koja su odobrena u vidu produžetka roka za izvršenje Ugovora u skladu sa ovim Ugovorom. Ova odšteta neće osloboditi Izvođača od obaveze da završi sve radove, niti od bilo koje druge obaveze ili odgovornosti po ovom Ugovoru.

Ugovorne strane ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim zapadanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale)

bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da iste naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora ili od Garancije za dobro izvršenje ugovora dostavljene od strane Izvođača, s tim što Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju je dužan da bez odlaganja obavijesti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu radove koji su predmet Ugovora.

Ukoliko Naručiocu nastane šteta i/ili gubitak zbog prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne (penala), tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete i/ili gubitaka, koji prelazi visinu ugovorne kazne (penala).

Izvođač se obavezuje da nadoknadi Naručiocu svu štetu i/ili gubitke koje Naručilac pretrpi izvođenjem Radova u vezi sa ovim Ugovorom, kao i usljed kršenja ugovornih obaveza od strane Izvođača,

Iznosi koje Naručilac naplati aktiviranjem sredstava obezbjeđenja Ugovora i polisa osiguranja uračunavaju se u ukupan iznos štete.

Ukupna odgovornost Izvođača prema Naručiocu u vezi s Ugovorom ne može preći 100% od ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.

2.4. Obaveze Naručioca i Izvođača tokom realizacije Ugovora

Izvođač se obavezuje:

- da radove koje su predmet ovog Ugovora izvede u skladu sa prihvaćenom Ponudom i Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz tenderske dokumentacije br. 93/19 od 20.09.2019.g. koji su sastavni dio ovog Ugovora;
- da obezbijedi svu pripremu za izvođenje radova, sve potrebne uređaje, pribore, HTZ opremu, pomoćna sredstva za izvođenje radova;
- da imenuje ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi radovima na složenom inženjerskom objektu u cjelini, odnosno ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi pojedinim vrstama radova;
- da samostalno i o svom trošku organizuje obezbjeđenje radilišta;
- da bez odlaganja i u pisanoj formi obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;

- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja pokretne i nepokretne objekte u vlasništvu Naručioca i/ili trećih lica, te da odgovara za eventualno pričinjenu štetu Naručiocu i/ili trećim licima;
- da sa Naručiocem potpiše Ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu (Prilog I).

Naručilac se obavezuje:

- da imenuje Stručni nadzor i Komisiju za primopredaju radova koji su predmet ovog Ugovora;
- da obezbijedi Izvođaču neophodne uslove za izvođenje radova koje su predmet ovog Ugovora u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz Tenderske dokumentacije br. 93/19 od 20.09.2019.g. i obezbijedi Izvođaču pravo pristupa lokaciji;
- da Izvođaču uredno plaća za izvedene radove na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.
- da sa Izvođačem potpiše Ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu (Prilog I).

2.5. Stručni nadzor

Naručilac će shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 64/2017 i 44/2018) posebnim aktom imenovati stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova, o čemu će na obavijestiti Izvođača u trenutku potpisivanja Ugovora.

Stručni nadzor je ovlašćen da kontroliše izvođenje radova koje su predmet Ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018.) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti.

Propusti u vršenju dužnosti Stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova koje su predmet Ugovora.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke na izvedenim radovima.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke u roku od 15 dana od upućivanja pisanih primjedbi i nastavi sa izvođenjem radova koji odstupaju od ugovorenih, Stručni nadzor će obustaviti poslove Izvođača i o tome obavijestiti Naručioca. Izvođač može ponovo nastaviti sa izvođenjem radova kada preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere prema nalazu Stručnog nadzora.

Ako se između nalaza Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje, na teret Izvođača, a ako Izvođač bude u pravu, ima pravo da traži naknadu troškova ispitivanja od Naručioca.

Materijal i opemu, za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa mjesta izvođenja radova u roku koji mu odredi Stručni nadzor, a koji ne može biti kraći od 2 (dva) dana.

2.6. Primopredaja

Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Stručnog nadzora.

Naručilac se obavezuje da će, po obavještenju o završetku radova, obrazovati Komisiju za pregled i primopredaju izvršenih radova.

Ugovorne strane će biti u obavezi da Komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova i opreme, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

Ukoliko Komisija za pregled i primopredaju izvedenih radova bude imala primjedbi na izvedene radove, Izvođač je dužan da postupi po primjedbama, u roku od pet dana od dana dobijanja primjedbi.

O obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova će se sačiniti Zapisnik o primopredaji izvedenih radova, a ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 7 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni sav preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio, kao i da uredi, očisti i u bezbjednom stanju ostavi gradilište i njegovu okolinu.

2.7. Raskid ugovora

Ugovor će se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu Naručioca ili Izvođača.

U slučaju jednostranog raskida, Ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj Ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Naručilac će imati pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučaju da Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, uključujući, a ne ograničavajući se na sljedeće:

- a) ukoliko Izvođač napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- b) ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova;
- c) u slučaju da Izvođač postane nesolventan ili ode u stečaj;
- d) u slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;
- e) u slučaju nedostavljanja zahtijevane polise osiguranja.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač će se obavezati da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Izvođač je potom obavezan da napusti gradilište i da preda Stručnom nadzoru, cjelokupnu dokumentaciju Izvođača koju je izradio ili koja je bila izrađena za njega.

Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

Nakon što obavještenje o raskidu Ugovora stupi na snagu, Naručilac će imati pravo da:

- a) obavjesti Izvođača o njegovim postojećim potraživanjima,
- b) obustavi dalja plaćanja u korist Izvođača sve dok se ne utvrde iznosi troškova izvođenja, završetka i otklanjanja svih nedostataka, odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili
- c) odbije od Izvođačevih potraživanja nadoknadu za sve gubitke i štetu koju je Naručilac pretrpio, kao i za sve dodatne troškove za završetak radova, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvođaču. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac je dužan da eventualnu razliku isplati Izvođaču.

2.8. Ugovorni dokumenti

Za potrebe tumačenja, prioritet ugovornih dokumenata mora biti u skladu sa sljedećim redoslijedom:

1. Ugovor;
2. Tenderska dokumentacija br. 93/19 od 20.09.2019. godine;
3. Ponuda Izvođača.

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog Ugovora čine sljedeća dokumenta:

- Tenderska dokumentacija br. 93/19 od 20.09.2019.g.,
- Ponuda Izvođača i
- Sredstva finansijskog obezbjeđenja Ugovora i polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

2.9. Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora Ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Ugovor će biti sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE,
ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

R/ br	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
I		SISTEM IP VIDEO NADZORA - HE „PERUĆICA“		
1	Isporuka i montaža opreme za tehničku zaštitu objekata Upravne zgrade EPCG AD Nikšić, FC Snabdijevanje , HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja	ONVIF HD (1080p) dan/noć dinion kamera u bullet kućištu za spoljnu montažu * 4 LED zraka visoke efikasnosti, 850nm * 30m rastojanje LED osvjetljenosti * Automatsko varifokalno sočivo 2.7-12mm, DC Iris F1.4 - 360, IR korigovano * 1/3-inch CMOS senzor * Aktivni pikseli: 1920 x 1080 (2MP) * Kompresija H.264 (MP); M-JPEG * Napajanje: 24Vac ili 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) * Hibridno analogna/IP funkcionisanje Tip kamere Bosch NTI-50022-A3S ili ekvivalent (Pozicije: Mašinska hala, Skladište i Radionice)	kom	19
2		ONVIF HD (720p) dan/noć IP kamera u dome kućištu za unutrašnju montažu * HD 720p progressive scan za precizne slike objekata u pokretu * 1/2.7-inch CMOS senzor * Tri-streaming: Dual H.264 i M-JPEG simultano * Slot za microSD/SDHC karticu koji omogućava lokalno snimanje * Osjetljivost ((3200 K, refleksija 89%, 30IRE, F1.3): min. 0.24 lx (color) / 0.05 lx (mono) * Dinamički opseg 76 dB * 30ips frame rate * Varifokalno sočivo 3-10mm * Two-way audio i audio alarm * Napajanje: 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) Tip kamere Bosch NIN-41012-V3 ili ekvivalent (Pozicije: Mašinska hala, Skladište i Radionice)	kom	17
3		ONVIF HD (720p) dan/noć dinion starlight kamera * Vrhunske performanse u uslovima slabe osvijetljenosti (0.0069 lx u color i 0.0008 lx u monochrome režimu) * 50ips frame rate * Auto back focus za brzu instalaciju * 1/2.8 inch CMOS senzor * Efektivni pikseli: 1280 x 720 * Široki dinamički opseg: min. 110 dB * Kompresija H.264 (MP); M-JPEG * Napajanje: 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) * Hibridno analogna/IP funkcionisanje * Ugrađeno: Esencijalna Video Analitika (EVA); inteligentno	kom	2

		odmagljivanje i inteligentna redukcija šuma Tip kamere Bosch NBN-63013-B ili ekvivalent (Pozicije: Mašinska hala, Skladište i Radionice)		
4		ONVIF FULL HD (1080p) dan/noć dinion kamera * 50ips frame rate * Ugrađena Inteligentna Video Analitika (IVA) za pouzdanu detekciju, praćenje i analizu objekata u pokretu. * Motorizovani Auto back focus za brzu instalaciju * 1/2.8-inch CMOS senzor * Efektivni pikseli: 1920 x 1080 (2MP) * Široki dinamički opseg: 110 dB * Vrhunska osjetljivost (pri uslovima: (3100K, refleksija 89%, 1/25, F1.2, 30IRE)): min. 0.0069 lx u color i 0.0008 lx u monochrome režimu * Kompresija H.264 (MP); M-JPEG * Napajanje: 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af); PoE IEEE standard 802.3af (802.3at Type 1) Power level: Class 3 * Slot za SDHC / SDXC karticu koji omogućava lokalno snimanje * Hibridno analogna/IP funkcionisanje Ovaj tip kamere se odnosi na projektovane pozicije kamera: K40, K41, K42, K43, K44, K45 i K46. Sve ove kamere se motiraju na već postojećim nosačima na odgovarajućim stubovima naznačenim na crtežu, izuzev kamera K45 i K46 koji se montiraju na čeonj strani zida tunela cjevovoda. Tip kamere Bosch NBN-73023-BA ili ekvivalent Uz kameru isporučiti kućište za smještanje box kamere i outdoor primjenu i napajanje, nosač za montažu i adapter za montažu na stub istog proizvođača. (Pozicija CJEVOVOD)	kom	7
5		Sočivo 3 MP; 3.8 - 13 mm, 1/2", C-mount, za box kameru Tip Bosch LVF-5003N-S3813 ili ekvivalent (Pozicija CJEVOVOD)	kom	7
6		IP FULL HD dan/noć PTZ kamera za rad u industrijskim uslovima. Inteligentna video analitika (IVA) – detekcija i analiza ponašanja većeg broja objekata u sceni, uključujući prelazak definisane linije, dodati ili uklonjeni objekti, praćenje putanje objekta, brojač objekata i drugo. Inteligentno praćenje objekata (Intelligent Tracking) – mogućnost automatske softverske kontrole PTZ kamere tako da se objekat detektuje i automatski prati pod predefinisanim uslovima. Ispunjava odredbe ASTM B117 standarda zaštite od korozije. * Starlight (1080p50/60) tehnologija sa 30x sočivom (4.3-129 mm; F1.6 - F4.7) za scene sa ograničenim ili neuniformnim osvjjetljenjem. * Spremna za instalaciju combo iluminatora (IR/white light) sa 3D difuzorom i konstantnim svijetlom za primjene koje zahtijevaju nivo prepoznavanja detalja u monochrome ili color režimu. * Čak i u potpunom mraku moguće je detektovanje objekata na daljini do 450 metara. * Izuzetna inteligencija sistema pruža naprednu video	kom	1

		analitiku i tehnologiju baziranu na analizi video sadržaja. * Kućište u IK10 i IP68/NEMA 6P zaštiti (zaštita od spoljnjih uticaja, vibracija, šokova, nasilnog pristupa) * Integrisan silikonski brisač za dobijanje najkvalitetnije slike, nezavisno od vremenskih prilika. * Funkcije odmrzavanja prozora i odmagljivanja. * 30x optički i 12x digitalni zoom * Senzor: 1/2.8-type Exmor R CMOS * Rezolucija 1920 x 1080 piksela * Brzina el.shutter-a: 1/1 sec - 1/10000 sec (22 koraka) * HDR: 120 dB (25/30 fps) * Napajanje: 21-30 VAC / Ethernet High PoE (56 VDC) * Radna temperatura: od -40 °C do +65 °C Ovaj tip kamere se odnosi na projektovanu poziciju kamere: K47. Kamera se motira na već postojećem nosaču na odgovarajućem stubu naznačenom na crtežu. Tip Bosch MIC-7502-Z30W ili ekvivalent Uz kameru isporučiti odgovarajući zidni nosač, zaštitu za suncu, nosač za montažu na stub, plitki adapter za montažu, kao i odgovarajući IR-white light iluminator sa mogućnošću montaže na kameri istog proizvođača (Pozicija CJEVOVOD)		
7		95W PoE IP mrežno napajanje koje sadrži: jednu HPoE mrežnu konekciju, dva standardna mrežna interfejsa za povezivanje dodatnih IP uređaja, jedan slot za opcionu CompactFlash (CF) memorijsku karticu, dva slota za korišćenje sa SFP optičkim modulima, audio ulaz i interfejsa za kontrolu alarma i eksterne pumpe za pranje kod MIC kamere. Napaja se sa 100 VAC - 240 VAC i nalazi u kućištu zaštite IP67 / NEMA Type 4. Tip Bosch VJC-7000-90 ili ekvivalent (Pozicija CJEVOVOD)	kom	1
8		IP dan/noć IC kamera, sa detekcijom i na 160 metara udaljenosti i klasifikacijom i na 120 metara udaljenosti u potpunom mraku. * Specijalno kućište zaštite IP66, namijenjenom za teške uslove eksploatacije i osmatranje perimetra. * Ugrađena Inteligentna Video Analitika (IVA) za pouzdanu detekciju, praćenje i analizu objekata u pokretu, * Inteligentno dinamičko smanjenje šuma (IDNR) štedi do 50% protoka u bitovima, čime se značajno umanjuju troškovi čuvanja podataka i opterećenost mreže bez ugrožavanja kvaliteta video snimka. * Tip senzora: 1/2.7-inch CMOS * Temperaturni opseg rada je od -40°C do +50°C (+12/24 VDC) * Aktivni pikseli: 1952 x 1092 (2.03MP rezolucija) * Video kompresija: H.264 (MP) / M-JPEG * WDR: 76 dB (92 dB sa Intelligent Auto Exposure funkcijom) * Varifokalno sočivo 10-23 mm IR-corrected auto-iris. Ovaj tip kamere se odnosi na projektovanu poziciju kamere: K39. Kamera se montira na čeonom zidu objekta zatvoričnice. Tip kamere Bosch NAI-90022-AAA ili ekvivalent Uz kameru isporučiti odgovarajući nosač za montažu na stub i adapter za napajanje istog proizvođača (Pozicija CJEVOVOD)	kom	1

9	All-in-one RAID-5 rješenje za snimanje, gledanje i nadzor sistema IP video nadzor ukupnog kapaciteta do 128 kanala (32 prelicencirana), storage-a 4 x 3 TB, u RACK-mount 2U kućištu; propusni opseg 475 Mbit/s; Intel Xeon Quad Core 3.5GHz procesor ili ekvivalent; redundantno platinum level napajanje 740 W, OS na posebnim 2xSSD hard diskovima u RAID-1 konfiguraciji, mogućnost RAID-5 i RAID-6 polja na SAS3 kontroleru, podršku za 4K UHD rezoluciju, 4xDisplay Port za povezivanje 4 monitora direktno na uređaj, DVD writer; 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 port ;Dual Intel i210AT Gigabit LAN (teamed) 1 IPMI BMC port ; BVMS/BVRM platforma. Ugrađena tehnologija dinamičkog transcoding-a omogućava pregled videa sa bilo kojeg mjesta u bilo kom trenutku (podržava do 4 video stream-a u UHD rezoluciji, u paraleli). Tip uređaja Bosch DIP-7183-4HD ili ekvivalent	kom	1
10	Isporučka i ugradnja klijentskog brand name računara za administraciju sistema video nadzora sledećih karakteristika: • Procesor: min 3.0GHz (4.1GHz Turbo), 9 MB cache, 6 jezgri, 6 niti • SSD/HDD: 250GB (OS Boot) + 1 TB SATA • RAM: 8 GB RAM DDR4 2.666 MHz • Graphics: GeForce 1050Ti ili ekvivalent • Windows 10 Pro OS ili ekvivalent. Tipa HP ProDesk 400 G5 ili ekvivalent	kom	1
11	Licenca za proširenje BVMS sistema za 8 kanala tipa Bosch MBV-XCHAN-DIP ili ekvivalent	kom	2
12	Softerski paket za implementaciju video zida od 2 monitora Monitor wall sa licencom za integrisana 2 kontrolera i 2 monitora tipa Bosch MVS-MW ili ekvivalent	kom	1
13	Instaliranje, programiranje testiranje komunikacije, puštanje sistema u rad.	kom	1
14	Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja (projekat održavanja sistema) i obuka korisnika	kom	1
15	Isporučka i polaganje S/FTP cat.6A kabla, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom, okružene metalnom folijom, dijelom u halogen free rebrastom crijevu fi23, dijelom u plastičnim kanalicama 20x20mm. Tip Panduit PFL6X04WH-CEG ili ekvivalent.	m	4100
16	Isporučka i polaganje halogen free rebrastog crijeva fi23 u prostor mašinske hale, radionice i magacina. Tip Schrack ASCON016 ili ekvivalent.	m	2800
17	Isporučka i polaganje plastičnih kanalica 20x20mm u prostor mašinske hale, radionice i magacina. Tip SCHRACK RH727794 ili ekvivalent.	m	1400
18	Isporučka i polaganje single-mode optičkog kabla OS2 9/125um, kapacitet 6 optičkih vlakna outdoor izvedba, kroz TK kanalizaciju između reka magacina i radionice, između centralnog reka u serverskoj prostoriji i reka u magacinu, kao i djelimično kroz objekte. Tipa Panduit FQCL906 ili ekvivalent.	m	650

19	Isporučka i polaganje fleksibilnih dvoslojnih plastičnih cijevi, spoljna površina rebrasta, unutrašnja glatka, za teška mehanička opterećenja od polietilena, unutrašnjeg prečnika 51mm, spoljašnjeg 63mm, otporne na udarce i vanjske uticaje. Polaganje se vrši kroz postojeći spoljašnji kanal koji povezuje mašinsku halu i magacin a plaća se po dužnom metru položene cijevi, tipa Novotub 63/51mm Replast Cprugati SRL ili ekvivalent.	m	400
20	Isporučka i polaganje single-mode optičkog kabla OS2 9/125um, kapacitet 24 optičkih vlakna outdoor izvedba, od pozicije stuba rasvjete S24 preko T7 cijelom dužinom preko mosta i kroz tunel do pozicije T8 cjevovoda. Polaganje se vrši dijelom kroz postojeće regale u tunelu, a van tunela kroz novopredviđene cijevi. Kabal je tipa Panduit FQCL924 ili ekvivalent.	m	1100
21	Isporučka i polaganje single-mode optičkog kabla OS2 9/125um, kapacitet 24 optičkih vlakna outdoor izvedba, od pozicije S33 cjevovoda do ulaska u tehničku sobu u upravnoj zgradi. Polaganje se vrši kroz novopredviđene cijevi. Kabal je tipa Panduit FQCL924 ili ekvivalent	m	250
22	Splajsovanje postojećih kablovskih završetaka kapaciteta 24 optička vlakna na novopredviđeni optički kabal, kao i splajsovanje postojećih kablovskih završetaka prekinutog postojećeg kabla na pozicijama T4 i S10 cjevovoda.	kom	1
23	Isporučka i polaganje rebrastog crijeva za provod optičkog kabla na potezu od pozicije stuba rasvjete S24 preko T7 cijelom dužinom preko mosta do ulaska u tunel i od pozicije S33 do ulaska u tehničku sobu u upravnoj zgradi, tipa Novotub, 63/51 mm, proizvod tipa Hekaplast PEH-kabelrør ili ekvivalent	m	1300
24	Isporučka i montaža samostojećeg rack ormara 42UH, sa perforiranim prednjim vratima, opremljen sa dvije police nosivosti 10kg dimenzija 1U i sa dvije napojne letve sa 8 utičnih mjesta. Dimenzija (H x W x D): 2026mm x 800mm x 1070mm. Prihvata 19" EIA rack-abilnu opremu i panele. Tip Panduit S8212BA ili ekvivalent.	kom	1
25	Isporučka i montaža rack ormara za zidnu montažu 21UH, sa staklenim prednjim vratima, opremljen sa jednom policom nosivosti 10kg dimenzija 1U i sa napojnom letvom sa 8 utičnih mjesta. Dimenzije (H x W x D): 655.6mm x 635.0mm x 580.4mm. Prihvata 19" EIA rack-abilnu opremu i panele. Jedan rek je predviđen za montažu u magacinu, a dva reka za montažu u radionici. Nosivost 112.5kg. Tip Panduit PZC12W ili ekvivalent	kom	3
26	UPS za montažu u 19' rack ormar, 2U, 3300VA/3000W	kom	4
27	Optički patch panel 24xSC duplex adapteri, OS2 single-mode fiber, 19", slide mehanizam, komplet opremljen opremom za splajsovanje i završetak optičkih vlakana, dva u centralnom reku, po jedan u rekovima radionice i magacina, tipa PanduitNKFD1W12BUDSCZ ili ekvivalent	kom	3
28	Optički duplex patch cord single-mode, SC-LC, 2m, fabrički napravljen i testiran	kom	18

29		Sitan montažni i instalacioni materijal	kompl	1
30		Terminacija optičkog kabl 6 vlakna na pozicijama 3 rek ormara (završna optička kutija, splajsovanje, pigtail) po optičkom vlaknu.	kom	48
31		Isporučka i ugradnja Industrial svičeva, 6 x 10/100Base-T(X), RJ45, 3 x FE SFP, SC, IP40 Metal Housing 9.6 - 32 VDC Powered, -40 to +70 deg C za pozicije PVC ormara iz stavke 1.8.4, tipa Hirschmann SPIDER III Premium SPIDER-PL-20-06T1Z6Z6Z6TY9HHHH ili ekvivalent	kom	5
32		Isporučka i ugradnja 220Vac/12Vdc napojnog modula za napajanje kamera u stubovima rasvjete, tipa Omron S8VK-G06012 ili ekvivalent	kom	5
33		Isporučka i ugradnja PVC ormara sa IP66 zaštitom dimenzija 600x400x250 za smještanje opreme na pozicijama: zatvaračnica Povija i stubovima rasvjete S4, S16, R27 i S28. Tip Legrand Atlantic 36926 kab ili ekvivalent.	kom	5
34		Isporučka i ugradnja centralnog sviča 24x100Mbps PoE LAN + 8xCombo 1000Base-T/SFP ports and 2x10Gbps stacking ports, za poziciju centralnog rek ormara u serverskoj sobi tipa D-Link DGS-3120-24SC ili ekvivalent	kom	1
35		Isporučka i ugradnja PoE sviča 24-Port Gigabit Smart Managed PoE Switch with 4 Gigabit RJ45/SFP COMBO ports, 370W PoE Budget, za pozicije ormara u magacinu i radionici tipa D-Link DGS-1210-28MP ili ekvivalent	kom	2
36		Isporučka i ugradnja PoE sviča 8 Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch with 4 PoE Ports, 68W PoE Budget, za poziciju dodatnog rek ormara u radionici tipa D-Link DGS-1008P ili ekvivalent	kom	1
37		Isporučka i ugradnja SFP optical transciever za ugradnju PoE svičeve (7 za centralni rek + 4 za magacin + 2 za radionicu + 5 za cjevovod) tipa D-Link DEM-310GT ili ekvivalent	kom	18
38		Sitan montažni i instalacioni materijal	kompl	1
39		Monitor za nadgledanje sistema video nadzora 22" 1080p rezolucija Tipa PHILIPS 243V5LHAB5/00 ili ekvivalent	kom	2
40		Centralni uređaj za naprednu analizu slike video nadzora sledećih karakteristika: • Procesor: Intel i7 2,57 GHz quad-core 4MB cache ili ekvivalent • Hard disk: 1 x 500 GB HDD SATA 2,5" • RAM: 8 GB RAM DDR4 • 2 x PCI-express graphics card: GeForce 1050Ti ili ekvivalent • Napajanje: 100-240 VAC 40-60 HZ 600W • Interfaces: 10/100 Base T with RJ 45 interface; • Linux OS ili ekvivalent sa softverom za naprednu analizu slike : • procesuiranje i prenos alarmnih događaja (video nadzor igra ulogu protivprovalnog sistema), • Inteligentna analiza slike i slanje alarmnih sekvenci na monitoring lokaciju, • Prepoznavanje objekata na slici live stream-a i njihovo sortiranje (osoba, vozilo, životinja i dr.) , • mogućnost mašinskog učenja drugih objekata od interesa i	kom	3

		njihovo prepoznavanje i sortiranje, • mogućnost slanja alarmnog signala u Contact ID formatu na monitoring lokaciju po prepoznatom alarmnom događaju, • mogućnost slanja live strima na monitoring lokaciju, • mogućnost slanja video klipa sa uzrokom alarma na monitoring lokaciju, Tipa Ontariolabs STRATUS-365 ili ekvivalent.		
41		Softverska licenca za integraciju pojedinačnog video kanala na monitoring sledećih karakteristika: • podešavanje do 8 različitih alarmnih zona na slici, • podešavanje prioriteta alarma u zavisnosti od tipa prepoznatog objekta i definisane zone. Tipa Ontariolabs STRACH01 ili ekvivalent Isporučka, instaliranje i programiranje sistema	kom	47
42		ONVIF HD (1080p) dan/noć dinion kamera u bullet kućištu za spoljnu montažu * IR LED-ovi dometa 60m * Automatsko varifokalno sočivo 2.7-12mm * 1/2.7-inch CMOS senzor * Aktivni pikseli: 1920 x 1080 (2MP) * Kompresija H.264 (MP) * Napajanje: 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) Tip kamere DAHUA IPC-HFW2221R-ZS-IRE6 ili ekvivalent (Pozicija MEHANIZACIJA)	kom	7
43		Dozna za spoljnu ugradnju slična tipu DAHUA PFA135 ili ekvivalent (Pozicija MEHANIZACIJA)	kom	7
44		Centralni snimač NVR 256M bandwidth snimanje rezolucija do 12MP, 1U Case, H.265/H.264/MJPEG codec decoding, 16ch Video in, Audio in/out, 8 Alarm in/3 Alarm out, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(1000M), 2 USB, dvosmjerna audio komunikacija, 2 SATA port, up to 12TB, RS232, RS485, P2P, IPC UPnP tipa DAHUA NVR-4216-4K ili ekvivalent. (Pozicija MEHANIZACIJA)	kom	1
45		Isporučka i polaganje S/FTP cat.6A kabla, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom, okružene metalnom folijom, dijelom u halogen free rebrastom crijevu fi23, dijelom u plastičnim kanalicama 25x25mm. Tip Panduit PFL6X04WH-CEG ili ekvivalent. (Pozicija MEHANIZACIJA)	m	500
46		Isporučka i montaža rack ormana za zidnu montažu 21UH, sa staklenim prednjim vratima, opremljen sa jednom policom nosivosti 10kg dimenzija 1U i sa napojnom letvom sa 8 utičnih mjesta. Dimenzije (H x W x D): 655.6mm x 635.0mm x 580.4mm. Prihvata 19" EIA rack-abilnu opremu i panele. Nosivost 112.5kg. Tip Panduit PZC12W ili slično. (Pozicija MEHANIZACIJA)	kom	1
47		UPS za montažu u 19" rack ormar, 2U, 3300VA/3000W (Pozicija MEHANIZACIJA)	kom	1
48		Centralni uređaj za naprednu analizu slike video nadzora sledećih karakteristika: • Procesor: Intel i7 2,57 GHz quad-core 4MB cache ili ekvivalent • Hard disk: 1 x 500 GB HDD SATA 2,5"	kom	1

	• RAM: 8 GB RAM DDR4 • 2 x PCI-express graphics card: GeForce 1050Ti ili ekvivalent • Napajanje: 100-240 VAC 40-60 HZ 600W • Interfaces: 10/100 Base T with RJ 45 interface; • Linux OS ili ekvivalent sa softverom za naprednu analizu slike: • procesuiranje i prenos alarmnih događaja (video nadzor igra ulogu protivprovalnog sistema), • Inteligentna analiza slike i slanje alarmnih sekvenci na monitoring lokaciju, • Prepoznavanje objekata na slici live stream-a i njihovo sortiranje (osoba, vozilo, životinja i dr.) , • mogućnost mašinskog učenja drugih objekata od interesa i njihovo prepoznavanje i sortiranje, • mogućnost slanja alarmnog signala u Contact ID formatu na monitoring lokaciju po prepoznatom alarmnom događaju, • mogućnost slanja live strima na monitoring lokaciju, • mogućnost slanja video klipa sa uzrokom alarma na monitoring lokaciju, Tipa Ontariolabs STRATUS-365 ili ekvivalent. (Pozicija MEHANIZACIJA)		
49	Switch 8x100Mbps LAN , PoE za poziciju centralnog rek ormara tipa D-Link DGS-1008P ili ekvivalent (Pozicija MEHANIZACIJA)	kom	2
50	Monitor za nadgledanje sistema video nadzora 22" 1080p rezolucija Tipa PHILIPS 243V5LHAB5/00 ili ekvivalent (Pozicija MEHANIZACIJA)	kom	1
51	Softverska licenca za integraciju pojedinačnog video kanala na monitoring sledećih karakteristika: • podešavanje do 8 različitih alarmnih zona na slici, • podešavanje prioriteta alarma u zavisnosti od tipa prepoznatog objekta i definisane zone. Tipa Ontariolabs STRACH01 ili ekvivalent Isporuka, instaliranje i programiranje sistema (Pozicija MEHANIZACIJA)	kom	7
52	Kopanje kablovskog rova dimenzije 30x 35-40 cm na poziciji od magacina do radionice za polaganje optičkog kabla i od radionice do perimetra rijeke za polaganje mrežnog S/FTP kabla, posipanje sitnim pijeskom i naknadno zatrpavanje, isporuka i polaganje u kablovskom rovu fleksibilnih dvoslojnih plastičnih cijevi, spoljna površina rebrasta, unutrašnja glatka, za teška mehanička opterećenja od polietilena, unutrašnjeg prečnika 51mm, spoljašnjeg 63mm, otporne na udarce i vanjske uticaje. Ukupno za materijal i rad, a plaća se po dužnom metru položene cijevi, tipa Novotub 63/51mm Replast Cprugati SRL ili ekvivalent.	m	300
II	SISTEM IP VIDEO NADZORA - HE „PIVA“		
1	ONVIF HD (1080p) dan/noć dinion kamera u bullet kućištu za spoljnu montažu * 4 LED zraka visoke efikasnosti, 850nm * 30m rastojanje LED osvjtljenosti * Automatsko varifokalno sočivo 2.7-12mm, DC Iris F1.4 - 360, IR korigovano * 1/3-inch CMOS senzor	kom	4

		* Aktivni pikseli: 1920 x 1080 (2MP) * Kompresija H.264 (MP); M-JPEG * Napajanje: 24Vac ili 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) * Hibridno analogna/IP funkcionisanje Tip kamere Bosch NTI-50022-A3S ili ekvivalent MAGACIN ZA ODLAGANJE OTPADA		
2		ONVIF HD (720p) dan/noć IP kamera u dome kućištu za unutrašnju montažu * HD 720p progressive scan za precizne slike objekata u pokretu * 1/2.7-inch CMOS senzor * Tri-streaming: Dual H.264 i M-JPEG simultano * Slot za microSD/SDHC karticu koji omogućava lokalno snimanje * Osjetljivost ((3200 K, refleksija 89%, 30IRE, F1.3): min. 0.24 lx (color) / 0.05 lx (mono) * Dinamički opseg 76 dB * 30ips frame rate * Varifokalno sočivo 3-10mm * Two-way audio i audio alarm * Napajanje: 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) Tip kamere Bosch NIN-41012-V3 ili ekvivalent MAGACIN ZA ODLAGANJE OTPADA	kom	2
3		All-in-one RAID-5 rješenje za snimanje, gledanje i nadzor sistema IP video nadzor ukupnog kapaciteta do 128 kanala (32 prelicencirana), storage-a 4 x 3 TB, u RACK-mount 2U kućištu; propusni opseg 475 Mbit/s; Intel Xeon Quad Core 3.5GHz procesor; redundantno platinum level napajanje 740 W, OS na posebnim 2xSSD hard diskovima u RAID-1 konfiguraciji, mogućnost RAID-5 i RAID-6 polja na SAS3 kontroleru, podršku za 4K UHD rezoluciju, 4xDisplay Port za povezivanje 4 monitora direktno na uređaj, DVD writer; 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 port ;Dual Intel i210AT Gigabit LAN (teamed) 1 IPMI BMC port ; BVMS/BVRM platforma. Ugrađena tehnologija dinamičkog transcoding-a omogućava pregled videa sa bilo kojeg mjesta u bilo kom trenutku (podržava do 4 video stream-a u UHD rezoluciji, u paraleli). Tip uređaja Bosch DIP-7183-4HD ili ekvivalent	kom	1
4		Isporuka i ugradnja klijentskog računara za administraciju sistema video nadzora sledećih karakteristika: • Procesor: Intel Core i7-7700 4-Core 3.6GHz (4.2GHz) ili ekvivalent • Hard disk: 1 x 1000 GB HDD SATA 2,5" • RAM: 8 GB RAM DDR4 Radni takt memorije: 2.400MHz • Graphics: GeForce 1050Ti ili ekvivalent • Windows 10 Pro OS ili ekvivalent. Tipa DELL Vostro 3668 ili ekvivalent.	kom	1
5		Instaliranje, programiranje testiranje komunikacije, puštanje sistema u rad.	kom	1
6		Isporuka i polaganje S/FTP cat.6A kabla, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom, okružene metalnom folijom, dijelom u halogen free rebrastom crijevu fi23, dijelom u plastičnim kanalicama 25x25mm. Tip Panduit PFL6X04WH-CEG ili ekvivalent.	m	500

7	Isporučka i polaganje halogen free rebrastog crijeva fi23 u prostor mašinske hale, radionice i magacina. Tip Schrack ASCON016 ili ekvivalent.	m	280
8	Isporučka i polaganje plastičnih kanalic 20x20mm u prostor mašinske hale, radionice i magacina. Tip SCHRACK RH727794 ili ekvivalent.	m	120
9	Isporučka i montaža rack ormara za zidnu montažu 21UH, sa staklenim prednjim vratima, opremljen sa jednom policom nosivosti 10kg dimenzija 1U i sa napojnom letvom sa 8 utičnih mjesta i praznim 24 - portnim peč panelom sa 8 RJ45 modula. Dimenzije (H x W x D): 655.6mm x 635.0mm x 580.4mm. Prihvata 19" EIA rack-abilnu opremu i panele. Nosivost 112.5kg. Tip Panduit PZC12W ili ekvivalent.	kom	1
10	UPS za montažu u 19" rack ormar, 2U, 3300VA/3000W	kom	1
11	Sitan montažni i instalacioni materijal	kompl	1
12	Switch 8x100Mbps LAN , PoE za poziciju centralnog rek ormara tipa D-Link DGS-1008P ili ekvivalent	kom	1
13	Monitor za nadgledanje sistema video nadzora 22" 1080p rezolucija Tipa PHILIPS 243V5LHAB5/00 ili ekvivalent	kom	1
14	Centralni uređaj za naprednu analizu slike video nadzora sledećih karakteristika: • Procesor: Intel i7 2,57 GHz quad-core 4MB cache ili ekvivalent • Hard disk: 1 x 500 GB HDD SATA 2,5" • RAM: 8 GB RAM DDR4 • 2 x PCI-express graphics card: GeForce 1050Ti ili ekvivalent • Napajanje: 100-240 VAC 40-60 HZ 600W • Interfaces: 10/100 Base T with RJ 45 interface; • Linux OS ili ekvivalent sa softverom za naprednu analizu slike: • procesuiranje i prenos alarmnih događaja (video nadzor igra ulogu protivprovalnog sistema), • Inteligentna analiza slike i slanje alarmnih sekvenci na monitoring lokaciju, • Prepoznavanje objekata na slici live stream-a i njihovo sortiranje (osoba, vozilo, životinja i dr.) , • mogućnost mašinskog učenja drugih objekata od interesa i njihovo prepoznavanje i sortiranje, • mogućnost slanja alarmnog signala u Contact ID formatu na monitoring lokaciju po prepoznatom alarmnom događaju, • mogućnost slanja live strima na monitoring lokaciju, • mogućnost slanja video klipa sa uzrokom alarma na monitoring lokaciju, Tipa Ontariolabs STRATUS-365 ili ekvivalent.	kom	1
15	Softverska licenca za integraciju pojedinačnog video kanala na monitoring sledećih karakteristika: • podešavanje do 8 različitih alarmnih zona na slici, • podešavanje prioriteta alarma u zavisnosti od tipa prepoznatog objekta i definisane zone. Tipa Ontariolabs STRACH01 ili ekvivalent	kom	7
16	ONVIF HD (1080p) dan/noć dinion kamera u bullet kućištu za spoljnu montažu * 4 LED zraka visoke efikasnosti, 850nm * 30m rastojanje LED osvetljenosti	kom	3

		* Automatsko varifokalno sočivo 2.7-12mm, DC Iris F1.4 - 360, IR korigovano * 1/3-inch CMOS senzor * Aktivni pikseli: 1920 x 1080 (2MP) * Kompresija H.264 (MP); M-JPEG * Napajanje: 24Vac ili 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) * Hibridno analogna/IP funkcionisanje Tip kamere Bosch NTI-50022-A3S ili ekvivalent NAPLATNI PUNKT		
17		ONVIF HD (720p) dan/noć IP kamera u dome kućištu za unutrašnju montažu * HD 720p progressive scan za precizne slike objekata u pokretu * 1/2.7-inch CMOS senzor * Tri-streaming: Dual H.264 i M-JPEG simultano * Slot za microSD/SDHC karticu koji omogućava lokalno snimanje * Osjetljivost ((3200 K, refleksija 89%, 30IRE, F1.3): min. 0.24 lx (color) / 0.05 lx (mono) * Dinamički opseg 76 dB * 30ips frame rate * Varifokalno sočivo 3-10mm * Two-way audio i audio alarm * Napajanje: 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) Tip kamere Bosch NIN-41012-V3 ili ekvivalent NAPLATNI PUNKT	kom	6
18		Instaliranje, programiranje testiranje komunikacije, puštanje sistema u rad.	kom	1
19		Isporuka i polaganje S/FTP cat.6A kabla, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom, okružene metalnom folijom, dijelom u halogen free rebrastom crijevu fi23, dijelom u plastičnim kanalicama 25x25mm. Tip Panduit PFL6X04WH-CEG ili ekvivalent.	m	500
20		Isporuka i polaganje halogen free rebrastog crijeva fi23 u prostor mašinske hale, radionice i magacina. Tip Schrack ASCON016 ili ekvivalent.	m	280
21		Isporuka i polaganje plastičnih kanalisa 20x20mm u prostor mašinske hale, radionice i magacina. Tip SCHRACK RH727794 ili ekvivalent.	m	220
22		Isporuka i montaža rack ormara za zidnu montažu 21UH, sa staklenim prednjim vratima, opremljen sa jednom policom nosivosti 10kg dimenzija 1U i sa napojnom letvom sa 8 utičnih mjesta i praznim 24 - portnim peč panelom sa 8 RJ45 modula. Dimenzije (H x W x D): 655.6mm x 635.0mm x 580.4mm. Prihvata 19" EIA rack-abilnu opremu i panele. Nosivost 112.5kg. Tip Panduit PZC12W ili ekvivalent.	kom	1
23		UPS za montažu u 19' rack ormar, 2U, 3300VA/3000W	kom	1
24		Sitan montažni i instalacioni materijal	kom	1
25		Switch 16x100Mbps LAN , PoE za poziciju centralnog rek ormara tipa D-Link DES-1018MP ili ekvivalent	kom	1
26		Instaliranje i programiranje sistema	kom	1

27	ONVIF HD (1080p) dan/noć dinion kamera u bullet kućištu za spoljnu montažu * 4 LED zraka visoke efikasnosti, 850nm * 30m rastojanje LED osvijetljenosti * Automatsko varifokalno sočivo 2.7-12mm, DC Iris F1.4 - 360, IR korigovano * 1/3-inch CMOS senzor * Aktivni pikseli: 1920 x 1080 (2MP) * Kompresija H.264 (MP); M-JPEG * Napajanje: 24Vac ili 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) * Hibridno analogna/IP funkcionisanje Tip kamere Bosch NTI-50022-A3S ili ekvivalent MAGACIN PLUŽINE	kom	4
28	ONVIF HD (720p) dan/noć IP kamera u dome kućištu za unutrašnju montažu * HD 720p progressive scan za precizne slike objekata u pokretu * 1/2.7-inch CMOS senzor * Tri-streaming: Dual H.264 i M-JPEG simultano * Slot za microSD/SDHC karticu koji omogućava lokalno snimanje * Osjetljivost ((3200 K, refleksija 89%, 30IRE, F1.3): min. 0.24 lx (color) / 0.05 lx (mono) * Dinamički opseg 76 dB * 30ips frame rate * Varifokalno sočivo 3-10mm * Two-way audio i audio alarm * Napajanje: 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) Tip kamere Bosch NIN-41012-V3 ili ekvivalent MAGACIN PLUŽINE	kom	2
29	All-in-one RAID-5 rješenje za snimanje, gledanje i nadzor sistema IP video nadzor ukupnog kapaciteta do 128 kanala (32 prelicencirana), storage-a 4 x 3 TB, u RACK-mount 2U kućištu; propusni opseg 475 Mbit/s; Intel Xeon Quad Core 3.5GHz procesor; redundantno platinum level napajanje 740 W, OS na posebnim 2xSSD hard diskovima u RAID-1 konfiguraciji, mogućnost RAID-5 i RAID-6 polja na SAS3 kontroleru, podršku za 4K UHD rezoluciju, 4xDisplay Port za povezivanje 4 monitora direktno na uređaj, DVD writer; 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 port ;Dual Intel i210AT Gigabit LAN (teamed) 1 IPMI BMC port ; BVMS/BVRM platforma. Ugrađena tehnologija dinamičkog transcoding-a omogućava pregled videa sa bilo kojeg mjesta u bilo kom trenutku (podržava do 4 video stream-a u UHD rezoluciji, u paraleli). Tip uređaja Bosch DIP-7183-4HD ili ekvivalent	kom	1
30	Instaliranje, programiranje testiranje komunikacije, puštanje sistema u rad.	kom	1
31	Isporuka i polaganje halogen free rebrastog crijeva fi23 u prostor mašinske hale, radionice i magacina. Tip Schrack ASCON016 ili ekvivalent.	m	160
32	Isporuka i polaganje S/FTP cat.6A kabla, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom, okružene metalnom folijom, dijelom u halogen	m	180

		free rebrastom crijevu fi23, dijelom u plastičnim kanalicama 25x25mm. Tip Panduit PFL6X04WH-CEG ili ili ekvivalent.		
33		Isporučka i montaža rack ormara za zidnu montažu 21UH, sa staklenim prednjim vratima, opremljen sa jednom policom nosivosti 10kg dimenzija 1U i sa napojnom letvom sa 8 utičnih mjesta. Dimenzije (H x W x D): 655.6mm x 635.0mm x 580.4mm. Prihvata 19" EIA rack-abilnu opremu i panele. Nosivost 112.5kg. Tip Panduit PZC12W ili ekvivalent.	Kom	1
34		Isporučka i montaža praznog patch panela sa mogućnošću spajanja 24xSFTP modula, 19", tipa Schrack RAL7035 ili ekvivalent.	kom	1
35		Isporučka i ugradnja S/FTP modula za kablovske završetke za mrežne kablove, za ugradnju u prazne patch panele tipa Schrack HSEMRJ6GWS ili ekvivalent	kom	12
36		Isporučka i montaža S/FTP patch kablova dužine 0,5m	kom	12
37		Isporučka i montaža nadgradnih doznica za montažu kamera na zid/plafon i povezivanje kamera na kablovsku infrastrukturu	kom	6
38		Sitan montažni i instalacioni materijal	kompl	1
39		Switch 8x100Mbps LAN + 2x1Gbps 1000Base-T/SFP Uplink, PoE	kom	1
40		UPS za montažu u 19" rack ormar, 2U, 3300VA/3000W	kom	1
41		Monitor za nadgledanje sistema video nadzora 22" 1080p rezolucija Tipa PHILIPS 243V5LHAB5/00 ili ekvivalent	kom	1
42		Centralni uređaj za naprednu analizu slike video nadzora sledećih karakteristika: • Procesor: Intel i7 2,57 GHz quad-core 4MB cache ili ekvivalent • Hard disk: 1 x 500 GB HDD SATA 2,5" • RAM: 8 GB RAM DDR4 • 2 x PCI-express graphics card: GeForce 1050Ti ili ekvivalent • Napajanje: 100-240 VAC 40-60 HZ 600W • Interfaces: 10/100 Base T with RJ 45 interface; • Linux OS ili ekvivalent sa softverom za naprednu analizu slike: • procesuiranje i prenos alarmnih događaja (video nadzor igra ulogu protivprovalnog sistema), • Inteligentna analiza slike i slanje alarmnih sekvenci na monitoring lokaciju, • Prepoznavanje objekata na slici live stream-a i njihovo sortiranje (osoba, vozilo, životinja i dr.) , • mogućnost mašinskog učenja drugih objekata od interesa i njihovo prepoznavanje i sortiranje, • mogućnost slanja alarmnog signala u Contact ID formatu na monitoring lokaciju po prepoznatom alarmnom događaju, • mogućnost slanja live strima na monitoring lokaciju, • mogućnost slanja video klipa sa uzrokom alarma na monitoring lokaciju, Tipa Ontariolabs STRATUS-365 ili ekvivalent.	kom	1
43		Softverska licenca za integraciju pojedinačnog video kanala na monitoring sledećih karakteristika: • podešavanje do 4 različitih alarmnih zona na slici,	kom	6

		• podešavanje prioriteta alarma u zavisnosti od tipa prepoznatog objekta i definisane zone. Tipa Ontariolabs STRACH01-LTE ili ekvivalent		
44		ONVIF HD (1080p) dan/noć dinion kamera u bullet kućištu za spoljnu montažu * 4 LED zraka visoke efikasnosti, 850nm * 30m rastojanje LED osvijetljenosti * Automatsko varifokalno sočivo 2.7-12mm, DC Iris F1.4 - 360, IR korigovano * 1/3-inch CMOS senzor * Aktivni pikseli: 1920 x 1080 (2MP) * Kompresija H.264 (MP); M-JPEG * Napajanje: 24Vac ili 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) * Hibridno analogna/IP funkcionisanje Tip kamere Bosch NTI-50022-A3S ili ekvivalent UPRAVNA ZGRADA	kom	7
45		ONVIF HD (720p) dan/noć IP kamera u dome kućištu za unutrašnju montažu * HD 720p progressive scan za precizne slike objekata u pokretu * 1/2.7-inch CMOS senzor * Tri-streaming: Dual H.264 i M-JPEG simultano * Slot za microSD/SDHC karticu koji omogućava lokalno snimanje * Osjetljivost ((3200 K, refleksija 89%, 30IRE, F1.3): min. 0.24 lx (color) / 0.05 lx (mono) * Dinamički opseg 76 dB * 30ips frame rate * Varifokalno sočivo 3-10mm * Two-way audio i audio alarm * Napajanje: 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) Tip kamere Bosch NIN-41012-V3 ili ekvivalent UPRAVNA ZGRADA	kom	6
46		All-in-one RAID-5 rješenje za snimanje, gledanje i nadzor sistema IP video nadzor ukupnog kapaciteta do 128 kanala (32 prelicencirana), storage-a 4 x 3 TB, u RACK-mount 2U kućištu; propusni opseg 475 Mbit/s; Intel Xeon Quad Core 3.5GHz procesor; redundantno platinum level napajanje 740 W, OS na posebnim 2xSSD hard diskovima u RAID-1 konfiguraciji, mogućnost RAID-5 i RAID-6 polja na SAS3 kontroleru, podršku za 4K UHD rezoluciju, 4xDisplay Port za povezivanje 4 monitora direktno na uređaj, DVD writer; 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 port ;Dual Intel i210AT Gigabit LAN (teamed) 1 IPMI BMC port ; BVMS/BVRM platforma. Ugrađena tehnologija dinamičkog transcoding-a omogućava pregled videa sa bilo kojeg mjesta u bilo kom trenutku (podržava do 4 video stream-a u UHD rezoluciji, u paraleli). Tip uređaja Bosch DIP-7183-4HD ili ekvivalent	kom	1
47		Instaliranje, programiranje testiranje komunikacije, puštanje sistema u rad.	kom	1
48		Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja (projekat održavanja sistema) i obuka korisnika	kom	1
49		Isporuka i polaganje halogen free rebrastog crijeva fi23 u prostor mašinske hale, radionice i magacina.	m	250

		Tip Schrack ASCON016 ili ekvivalent.		
50		Isporučka i polaganje S/FTP cat.6A kablova, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom, okružene metalnom folijom, dijelom u halogen free rebrastom crijevu fi23, dijelom u plastičnim kanalicama 25x25mm. Tip Panduit PFL6X04WH-CEG ili ekvivalent.	m	325
51		Isporučka i montaža rack ormara za zidnu montažu 21UH, sa staklenim prednjim vratima, opremljen sa jednom policom nosivosti 10kg dimenzija 1U i sa napojnom letvom sa 8 utičnih mjesta. Dimenzije (H x W x D): 655.6mm x 635.0mm x 580.4mm. Prihvata 19" EIA rack-abilnu opremu i panele. Nosivost 112.5kg. Tip Panduit PZC12W ili ekvivalent.	kom	1
52		Isporučka i montaža praznog patch panela sa mogućnošću spajanja 24xSFTP modula, 19", tipa Schrack RAL7035 ili ekvivalentno.	kom	1
53		Isporučka i ugradnja S/FTP modula za kablovske završetke za mrežne kablove, za ugradnju u prazne patch panele tipa Schrack HSEMRJ6GWS ili ekvivalent	kom	26
54		Isporučka i montaža S/FTP patch kablova dužine 0,5m	kom	26
55		Isporučka i montaža nadgradnih doznica za montažu kamera na zid/plafon i povezivanje kamera na kablovsku infrastrukturu	kom	13
56		Switch 24x100Mbps LAN + 2x1Gbps 1000Base-T/SFP Uplink, PoE tipa D-Link DES-1210-28 ili ekvivalent	kom	1
57		UPS za montažu u 19" rack ormar, 2U, 3300VA/3000W	kom	1
58		Sitan montažni i instalacioni materijal	kompl	1
59		Monitor za nadgledanje sistema video nadzora 22" 1080p rezolucija Tipa PHILIPS 243V5LHAB5/00 ili ekvivalent	kom	1
60		Isporučka i ugradnja klijentskog računara za administraciju sistema video nadzora sledećih karakteristika: • Procesor: Intel Core i7-7700 4-Core 3.6GHz (4.2GHz) ili ekvivalent • Hard disk: 1 x 1000 GB HDD SATA 2,5" • RAM: 8 GB RAM DDR4 Radni takt memorije: 2.400MHz • Graphics: GeForce 1050Ti ili ekvivalent • Windows 10 Pro OS ili ekvivalent. Jedan je predviđen za prostor portirnice, drugi za nadgledanje nivoa vode Tipa DELL Vostro 3668 ili ekvivalent.	kom	1
61		Softverski paket za implementaciju video zida od 2 monitora Monitor wall sa licencom za integrisana 2 kontrolera i 2 monitora tipa tipa Bosch MVS-MW ili ekvivalent	kom	1
62		Centralni uređaj za naprednu analizu slike video nadzora sledećih karakteristika: • Procesor: Intel i7 2,57 GHz quad-core 4MB cache ili ekvivalent • Hard disk: 1 x 500 GB HDD SATA 2,5" • RAM: 8 GB RAM DDR4 • 2 x PCI-express graphics card: GeForce 1050Ti ili ekvivalent • Napajanje: 100-240 VAC 40-60 HZ 600W • Interfaces: 10/100 Base T with RJ 45 interface; • Linux OS ili ekvivalent sa softverom za naprednu analizu slike:	kom	2

		• procesuiranje i prenos alarmnih događaja (video nadzor igra ulogu protivprovalnog sistema), • Inteligentna analiza slike i slanje alarmnih sekvenci na monitoring lokaciju, • Prepoznavanje objekata na slici live stream-a i njihovo sortiranje (osoba, vozilo, životinja i dr.) , • mogućnost mašinskog učenja drugih objekata od interesa i njihovo prepoznavanje i sortiranje, • mogućnost slanja alarmnog signala u Contact ID formatu na monitoring lokaciju po prepoznatom alarmnom događaju, • mogućnost slanja live strima na monitoring lokaciju, • mogućnost slanja video klipa sa uzrokom alarma na monitoring lokaciju, Tipa Ontariolabs STRATUS-365 ili ekvivalent.		
63		Softverska licenca za integraciju pojedinačnog video kanala na monitoring sledećih karakteristika: • podešavanje do 8 različitih alarmnih zona na slici, • podešavanje prioriteta alarma u zavisnosti od tipa prepoznatog objekta i definisane zone. Tipa Ontariolabs STRACH01 ili ekvivalent	kom	23
III		SISTEM IP VIDEO NADZORA - TE „PLJEVLJA“		
1		ONVIF HD (1080p) dan/noć dinion kamera u bullet kućištu za spoljnu montažu * 4 LED zraka visoke efikasnosti, 850nm * 30m rastojanje LED osvetljenosti * Automatsko varifokalno sočivo 2.7-12mm, DC Iris F1.4 - 360, IR korigovano * 1/3-inch CMOS senzor * Aktivni pikseli: 1920 x 1080 (2MP) * Kompresija H.264 (MP); M-JPEG * Napajanje: 24Vac ili 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) * Hibridno analogna/IP funkcionisanje Tip kamere Bosch NTI-50022-A3S ili ekvivalent	kom	25
2		IP dan/noć IC kamera, sa detekcijom i na 160 metara udaljenosti i klasifikacijom i na 120 metara udaljenosti u potpunom mraku. * Specijalno kućište zaštite IP66, namijenjenom za teške uslove eksploatacije i osmatranje perimetra. * Ugrađena Inteligentna Video Analitika (IVA) za pouzdanu detekciju, praćenje i analizu objekata u pokretu, pri čemu se eliminišu lažni alarmi: detekcija objekata koji ulaze ili napuštaju definisanu oblast; detekcija ostavljenih ili uklonjenih objekata; detekcija dužeg zadržavanja u definisanoj oblasti u definisanom vremenu; brojanje objekata koji prelaze definisane zadate linije i sl. * Inteligentno dinamičko smanjenje šuma (IDNR) štedi do 50% protoka u bitovima, čime se značajno umanjuju troškovi čuvanja podataka i opterećenost mreže bez ugrožavanja kvaliteta video snimka. * Tip senzora: 1/2.7-inch CMOS * Temperaturni opseg rada je od -40°C do +50°C (+12/24 VDC) * Aktivni pikseli: 1952 x 1092 (2.03MP rezolucija) * Video kompresija: H.264 (MP) / M-JPEG	kom	2

		* WDR: 76 dB (92 dB sa Intelligent Auto Exposure funkcijom) * Varifokalno sočivo 10-23 mm IR-corrected auto-iris. Tip kamere Bosch NAI-90022-AAA ili ekvivalent Uz kameru isporučiti odgovarajući nosač za montažu na stub i adapter za napajanje istog proizvođača		
3		ONVIF HD (720p) dan/noć IP kamera u dome kućištu za unutrašnju montažu * HD 720p progressive scan za precizne slike objekata u pokretu * 1/2.7-inch CMOS senzor * Tri-streaming: Dual H.264 i M-JPEG simultano * Slot za microSD/SDHC karticu koji omogućava lokalno snimanje * Osjetljivost ((3200 K, refleksija 89%, 30IRE, F1.3): min. 0.24 lx (color) / 0.05 lx (mono) * Dinamički opseg 76 dB * 30ips frame rate * Varifokalno sočivo 3-10mm * Two-way audio i audio alarm * Napajanje: 12Vdc ili Power over Ethernet (IEEE 802.3af) Tip kamere Bosch NIN-41012-V3 ili ekvivalent	kom	3
4		IP HD dan/noć PTZ kamera za rad u industrijskim uslovima. Inteligentna video analitika (IVA) – detekcija i analiza ponašanja većeg broja objekata u sceni, uključujući prelazak definisane linije, dodati ili uklonjeni objekti, praćenje putanje objekta, brojač objekata i drugo. Inteligentno praćenje objekata (Intelligent Tracking) – mogućnost automatske softverske kontrole PTZ kamere tako da se objekat detektuje i automatski prati pod predefinisanim uslovima. Ispunjava odredbe ASTM B117 standarda zaštite od korozije * Starlight (720p50/60) tehnologija sa 30x sočivom (4.3-129 mm) za scene sa ograničenim ili neuniformnim osvjetljenjem. * Spremna za instalaciju combo iluminatora (IR/white light) sa 3D difuzorom i konstantnim svijetlom za primjene koje zahtijevaju nivo prepoznavanja detalja u monochrome ili color režimu. * Čak i u potpunom mraku moguće je detektovanje objekata na daljini do 175 metara. * Izuzetna inteligencija sistema pruža naprednu video analitiku i tehnologiju baziranu na analizi video sadržaja. * Kućiše u IK10 i IP68/NEMA 6P zaštiti (zaštita od spoljnjih uticaja, vibracija, šokova, nasilnog pristupa) * Integrisan silikonski brisač za dobijanje najkvalitetnije slike, nezavisno od vremenskih prilika. * Funkcije odmrzavanja prozora i odmagljivanja. * 30x optički i 12x digitalni zoom * Senzor: 1/3-type Exmor CMOS * Rezolucija 1305 x 1049 (1.37 MP) * Brzina el.shutter-a: 1/1 sec - 1/10000 sec (22 koraka) * WDR/HDR: 90 dB (720p/30 = 120 dB) * Napajanje: 21-30 VAC / Ethernet High PoE (56 VDC) * Radna temperatura: od -40 °C do +60 °C Tip Bosch MIC-7130-PW4 ili ekvivalent Uz kameru isporučiti odgovarajući zidni nosač, zaštitu za sunce, nosač za montažu na stub, plitki adapter za montažu,	kom	1

		kao i odgovarajući IR-white light iluminator sa mogućnošću montaže na kameri istog proizvođača		
5		95W PoE IP mrežno napajanje koje sadrži: jednu HPoE mrežnu konekciju, dva standardna mrežna interfejsa za povezivanje dodatnih IP uređaja, jedan slot za opcionu CompactFlash (CF) memorijsku karticu, dva slota za korišćenje sa SFP optičkim modulima, audio ulaz i interfejs za kontrolu alarma i eksterne pumpe za pranje kod MIC kamere. Napaja se sa 100 VAC - 240 VAC i nalazi u kućištu zaštite IP67 / NEMA Type 4. Tip Bosch VJC-7000-90 ili ekvivalent	kom	1
6		SFP optički modul SM 1310nm, 2km, 2LC Tip Bosch SFP-3 ili ekvivalent	kom	1
7		All-in-one RAID-5 rješenje za snimanje, gledanje i nadzor sistema IP video nadzor ukupnog kapaciteta do 128 kanala (32 prelicencirana), storage-a 4 x 3 TB, u RACK-mount 2U kućištu; propusni opseg 475 Mbit/s; Intel Xeon Quad Core 3.5GHz procesor ili ekvivalent; redundantno platinum level napajanje 740 W, OS na posebnim 2xSSD hard diskovima u RAID-1 konfiguraciji, mogućnost RAID-5 i RAID-6 polja na SAS3 kontroleru, podršku za 4K UHD rezoluciju, 4xDisplay Port za povezivanje 4 monitora direktno na uređaj, DVD writer; 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 port ;Dual Intel i210AT Gigabit LAN (teamed) 1 IPMI BMC port ; BVMS/BVRM platforma. Ugrađena tehnologija dinamičkog transcoding-a omogućava pregled videa sa bilo kojeg mjesta u bilo kom trenutku (podržava do 4 video stream-a u UHD rezoluciji, u paraleli). Tip uređaja Bosch DIP-7183-4HD ili ekvivalent	kom	1
8		Instaliranje, programiranje testiranje komunikacije, puštanje sistema u rad.	kom	1
9		Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja (projekat održavanja sistema) i obuka korisnika	kom	1
10		Isporuka i polaganje halogen free rebrastog crijeva fi23 u prostor mašinske hale, radionice i magacina. Tip Schrack ASCON016 ili ekvivalent.	m	3000
11		Isporuka i polaganje S/FTP cat.6A kabla, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom, okružene metalnom folijom, dijelom u halogen free rebrastom crijevu fi23, dijelom u plastičnim kanalicama 25x25mm. Tip Panduit PFL6X04WH-CEG ili ekvivalent.	m	3200
12		Isporuka i polaganje single-mode optičkog kabla OS2 9/125um, kapacitet 4 optička vlakna outdoor izvedba, dijelom kroz rebrasta crijeva duž zidova objekata, dijelom kroz TK kanalizaciju , tipa Panduit FQCL904 ili ekvivalent.	m	1000
13		Isporuka i montaža samostojećeg rack ormana 42UH, sa perforiranim prednjim vratima, opremljen sa dvije police nosivosti 10kg dimenzija 1U i sa tri napojne letve sa 8 utičnih mjesta. Dimenzija (H x W x D): 2026mm x 800mm x 1070mm. Prihvata 19" EIA rack-abilnu opremu i panele. Tip Panduit S8212BA ili ekvivalent.	kom	1
14		Isporuka i montaža rack ormana za zidnu montažu 21UH, sa staklenim prednjim vratima, opremljen sa jednom policom	kom	4

		nosivosti 10kg dimenzija 1U i sa napojnom letvom sa 8 utičnih mjesta. Dimenzije (H x W x D): 655.6mm x 635.0mm x 580.4mm. Prihvata 19" EIA rack-abilnu opremu i panele. Nosivost 112.5kg. Tip Panduit PZC12W ili ekvivalent.		
15		Isporuka i montaža praznog patch panela sa mogućnošću spajanja 24xSFTP modula, 19", tipa Schrack RAL7035 ili ekvivalent.	kom	4
16		Isporuka i ugradnja S/FTP modula za kablovske završetke za mrežne kablove, za ugradnju u prazne patch panele tipa Schrack HSEMRJ6GWS ili ekvivalent	kom	54
17		Isporuka i montaža S/FTP patch kablova dužine 0,5m	kom	54
18		Isporuka i montaža nadgradnih dozni za montažu kamera na zid/plafon i povezivanje kamera na kablovsku infrastrukturu	kom	27
19		Optički patch panel 4xSC duplex adapteri, OS2 single-mode fiber, 19", slide mehanizam, komplet opremljen opremom za splajsovanje i završetak optičkih vlakana za montažu u rack ormare iz stavke 1.4.4. za povezivanje sa glavnim rack ormarom tipa Panduit NKFD1W12BUDSCZ ili ekvivalent.	kom	4
20		Optički patch panel 24xSC, duplex adapteri, OS2 single-mode fiber, 19", slide mehanizam, komplet opremljen opremom za splajsovanje i završetak optičkih vlakana za ugradnju u glavni rack ormar iz stavke 1.4.3 tipa PanduitNKFD1W12BUDSCZ ili ekvivalent.	kom	1
21		Optički duplex patch cord SM, SC-LC, 2m, fabrički napravljen i testiran	kom	16
22		Sitan montažni i instalacioni materijal	kompl	1
23		Terminacija optičkog kablo 4 vlakna u rack ormarima (završna optička kutija, splajsovanje, pigtail) po optičkom vlaknu.	kom	32
25		Switch 24x100Mbps LAN + 2x1Gbps 1000Base-T/SFP Uplink, PoE tipa D-Link DES-1210-28 ili ekvivalent	kom	5
26		UPS za montažu u 19" rack ormar, 2U, 3300VA/3000W	kom	5
27		Monitor za nadgledanje sistema video nadzora 22" 1080p rezolucija Tipa PHILIPS 243V5LHAB5/00 ili ekvivalent	kom	2
28		Isporuka i ugradnja klijentskog brand name računara za administraciju sistema video nadzora sledećih karakteristika: • Procesor: min 3.0GHz (4.1GHz Turbo), 9 MB cache, 6 jezgri, 6 niti • SSD/HDD: 250GB (OS Boot) + 1 TB SATA • RAM: 8 GB RAM DDR4 2.666 MHz • Graphics: GeForce 1050Ti ili ekvivalent • Windows 10 Pro OS ili ekvivalent. Tipa HP ProDesk 400 G5 ili ekvivalent.	kom	2
29		Centralni uređaj za naprednu analizu slike video nadzora sledećih karakteristika: • Procesor: Intel i7 2,57 GHz quad-core 4MB cache ili ekvivalent • Hard disk: 1 x 500 GB HDD SATA 2,5" • RAM: 8 GB RAM DDR4 • 2 x PCI-express graphics card: GeForce 1050Ti ili ekvivalent • Napajanje: 100-240 VAC 40-60 HZ 600W • Interfaces: 10/100 Base T with RJ 45 interface; • Linux OS ili ekvivalent sa softverom za naprednu analizu	kom	2

		slike: • procesuiranje i prenos alarmnih događaja (video nadzor igra ulogu protivprovalnog sistema), • Inteligentna analiza slike i slanje alarmnih sekvenci na monitoring lokaciju, • Prepoznavanje objekata na slici live stream-a i njihovo sortiranje (osoba, vozilo, životinja i dr.) , • mogućnost mašinskog učenja drugih objekata od interesa i njihovo prepoznavanje i sortiranje, • mogućnost slanja alarmnog signala u Contact ID formatu na monitoring lokaciju po prepoznatom alarmnom događaju, • mogućnost slanja live strima na monitoring lokaciju, • mogućnost slanja video klipa sa uzrokom alarma na monitoring lokaciju, Tipa Ontariolabs STRATUS-365 ili ekvivalent.		
30		Softverska licenca za integraciju pojedinačnog video kanala na monitoring sledećih karakteristika: • podešavanje do 8 različitih alarmnih zona na slici, • podešavanje prioriteta alarma u zavisnosti od tipa prepoznatog objekta i definisane zone. Tipa Ontariolabs STRACH01 ili ekvivalent Isporuka, instaliranje i programiranje sistema	kom	32
31		Odsijecanje i razbijanje asfaltno-betonskih površina sa vraćanjem u prvobitno stanje	kom	25
32		Kopanje kablovskog rova dimenzije 30x 35-40 cm, posipanje sitnim pijeskom i naknadno zatrpavanje, isporuka i polaganje u kablovskom rovu fleksibilnih dvoslojnih plastičnih cijevi, spoljna površina rebrasta, unutrašnja glatka, za teška mehanička opterećenja od polietilena, unutrašnjeg prečnika 51mm, spoljašnjeg 63mm, otporne na udarce i vanjske uticaje, na potezu od upravne zgrade preko portirnice do magacina. Ukupno za materijal i rad, a plaća se po dužnom metru položene cijevi, tipa Novotub 63/51mm Replast Cprugati SRL ili ekvivalent.	m	300
IV		SISTEM IP VIDEO NADZORA – UPRAVNA ZGRADA EPCG AD NIKŠIĆ I ZGRADA FC SNABDIJEVANJE		
1		Nabavka, isporuka i montaža spoljašnje kamere minimum sledećih karakteristika: - 1/2.8" CCD 2 megapiksel CMOS senzor, - Integrisan infracrveni reflektor smart IC dometa 60m, - 25/30 frejmova u sekundi pri rezoluciji od 1080p, - 3-12mm motorizovano sočivo; auto fokus, - WDR 120dB (wide dynamic range), - IP66 zaštita, - slot za micro SD karticu, - napajanje 12Vdc/PoE Tip kamere DAHUA HAC-HFW2401R-Z-IRE6 ili ekvivalent	kom	5
2		Nabavka, isporuka i montaža NVR-a minimum sledećih karakteristika: - podržava CVBS, HDCV, TVI, AHD i IP kamere - podržava ukupno 16 kamera bilo kog od navedenih tipova - Snimanje svih kanala do rezolucije 1920x1080 (1080p) - HDMI izlaz, izlazna rezolucija do 1920x1080 piksela - jedan audio ulaz, jedan audio izlaz - 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem	kom	1

		- 1 RJ45 port za ethernet povezivanje - mogućnost priključenja 1 SATA hard diska max. kapaciteta do 12TB; Tip DAHUA-XVR7116H ili ekvivalent		
3		Instalacioni kabal za video nadzor tipa koaksijalni RG 59 + 2*75	m	300
4		Plastične kanalice za nazidnu montažu dimenzija presjeka 25 x 16 mm	m	300
5		Instaliranje, programiranje testiranje komunikacije, puštanje sistema u rad.	kom	1
6		Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja (projekat održavanja sistema) i obuka korisnika	kom	1

☒ Napomena:

Zainteresovana lica mogu izvršiti obilazak mjesta izvođenja radova uz prethodnu najavu minimum dva dana unaprijed kod osobe za kontakt koja je navedena u Pozivu za javno nadmetanje. Prilikom obilaska mjesta izvođenja radova zainteresovana lica mogu izvršiti neposredni uvid u Plan zaštite obavezno šticećenih objekata EPCG AD Nikšić, u prostorijama EPCG AD Nikšić, o čemu će se sačiniti zapisnik o ostvarenom uvidu.

☒ Garantni rok

Garantni rok za opremu, softver koji se ugrađuje i izvedene radove je 3 godine i počinje da teče od dana primopredaje radova.

Izvođač će o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka.

Ako u toku garantnog perioda dođe do pojave nekakvih neregularnosti, odstupanja ili oštećenja, Izvođač će o svom trošku, razmotriti problem i primjeniti sve neophodne mjere radi otklanjanja istih, u kojem slučaju se garantni period produžava za isti period vremena koji je utrošen na preduzimanju mjera za otklanjanje nepravilnosti, odstupanja i oštećenja.

Period odziva nakon prijave problema u radu sistema neće biti veći od 24 sati od momenta prijema pisanog obavještenja o problemu.

☒ Garancija kvaliteta:

Prije ugradnje opreme Izvođač dostavlja Naručiocu tehničku dokumentaciju ovjerenu od strane proizvođača, kojom se dokazuju ponuđene karakteristike opreme.

☒ Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

Naručilac će angažovati Stručni nadzor za praćenje realizacije Ugovora.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA
IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 10-00-31049
Mjesto i datum: Nikšić, 06.09.2019.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Igor Noveljić, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, shodno Planu javnih nabavki br. 10-00-25245/1 od 02.08.2019.godine i Ugovora o javnoj nabavci radova:

Isporuka i montaža opreme za tehničku zaštitu objekata Upravne zgrade EPCG AD Nikšić, FC Snabdijevanje, HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja,

uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

**Izvršni direktor
Igor Noveljić**

(svojeručni potpis ovlašćenog lica)

¹Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU
UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA ²**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 10-00-31048
Mjesto i datum: Nikšić, 06.09.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke br. 10-00-25245/1 od 02.08.2019.godine za nabavku radova:

Isporuka i montaža opreme za tehničku zaštitu objekata Upravne zgrade EPCG AD Nikšić, FC Snabdijevanje, HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Igor Noveljić _____
s.r.

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević _____
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević _____
s.r.

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU
UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA
INTERESA³**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-31048/1
Mjesto i datum: Nikšić, 06.09.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke br. 10-00-25245/1 od 02.08.2019.godine za nabavku radova:

Isporučka i montaža opreme za tehničku zaštitu objekata Upravne zgrade EPCG AD Nikšić, FC Snabdijevanje, HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Presjedavajući član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Marija Đukanović, dipl.pravnik

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Andrija Lazović, dipl.ecc.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Željko Jovović, dipl.el.inž.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Zoran Sekulić, dipl.el.inž.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Marko Vojičić, dipl.el.inž.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Mirko Kilibarda, dipl.građ.inž.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Rajko Roganović, dipl.prof.

³Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

Ukupan broj bodova = Broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + Broj bodova za kvalitet (K)

1. Podkriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je **70**

Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min} / C_p) * 70$$

gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

C_p – ponuđena cijena (sa PDV)

$C_{\min}$ – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Podkriterijum kvalitet vrednuje se kroz reference ponuđača.

Maksimalan broj bodova za reference ponuđača je 30.

Reference ponuđača na izvođenju radova koje su potvrđene od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne samouprave a koje se odnose na isporuku i montaža opreme za tehničku zaštitu obavezno šticejenih objekata u skladu sa zakonom.

$$B_{pon.} = R_{pon.} / R_{pon.max.} * 30$$

Gdje je:

$B_{pon.}$ Broj bodova po podkriterijumu reference ponuđača

$R_{pon.}$ Broj potvrđenih referenci ponuđača

$R_{pon.max.}$ Najveći broj potvrđenih referenci ponuđača

Reference ponuđača se dokazuju dostavljanjem Potvrda o izvedenim radovima. Potvrda o izvedenim radovima mora sadržati minimum sljedeće podatke: Naziv i sjedište Investitora/nadležnog državnog organa/organa lokalne samouprave, Naziv i sjedište Izvođača radova, predmet i opis radova koje su predmet Ugovora, datum zaključenja i datum realizacije ugovora, vrijednost Ugovora i kontakt osoba Investitora/nadležnog državnog organa/organa lokalne samouprave. Potvrda mora biti potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica Investitora/nadležnog državnog organa/organa lokalne samouprave.

Napomena:

- Ponuđač koji ne dostavi reference, dobija 0 bodova po ovom podkriterijumu;
- Ne prihvataju se reference podugovarača/podizvođača;
- Naručilac zadržava pravo provjere referenci.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

PONUĐU

**po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _____ godine
za nabavku**

(opis predmeta nabavke)

ZA

☒ Predmet nabavke u cjelosti

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja
11. Ostala dokumentacija (Potvrde o izvedenim radovima)

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- ☐ Samostalna ponuda
- ☐ Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- ☐ Zajednička ponuda
- ☐ Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude"popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	(Ime i prezime)
	(Potpis)
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	
	

⁷Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	(Ime, prezime i funkcija)
	(Potpis)
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹Tabelu „Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Garancija kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOB A INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA
ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA / PODUGOVARAČA¹³**

(ponuđač) _____

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
(ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba
interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj
____ od _____ godine za nabavku (opis predmeta), u smislu člana 17 stav 1
Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača,
u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

¹³ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
--

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:
 - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018.);
 - Licenca ovlašćenog inženjera elektrotehničke struke za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018.).
 - Odobrenje za obavljanje djelatnosti tehničke zaštite koje izdaje policija u skladu sa članom 18 Zakona o zaštiti imovine i lica ("Službeni list Crne Gore", br. 43/2018 od 03.07.2018.).

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Dostaviti:

☒ izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

☒ odgovarajući bankarski izvod, potvrdu ili izjavu o finansijskoj sposobnosti ponuđača;

**IZJAVE I POTVRDE ZA ISPUNJAVANJE USLOVA O STRUČNO TEHNIČKOJ I KADROVSKOJ
OSPOSOBLJENOSTI KADA SU PREDMET JAVNE NABAVKE RADOVI**

Ispunjenost uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazuje se dostavljanjem:

- ☒ izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;
- ☒ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).
- ☒ uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

U ponudi dostaviti kataloške listove i fotografije ponuđene opreme kojima se dokazuje da oprema ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.

IZJAVA
O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA,
KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU
ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
 (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/ član zajedničke ponude _____posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licenca, odobrenje i sl.	Godine prakse u struci	Funkcija koju će zauzimati
1					
2					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju i drugo) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

IZJAVA O

NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU
PODIZVOĐAČA¹⁴

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za
predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno
podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹⁴Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

**DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE PREDVIDJENIH USLOVA ZA NABAVKU ROBA KOJI SU POTREBNI
ZA IZVOĐENJE RADOVA PREDMETNE JAVNE NABAVKE**

☒uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

U ponudi dostaviti kataloške listove i fotografije ponuđene opreme kojima se dokazuje da oprema ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, PIB: 0200230 Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535-11-55 Naziv banke: Prva banka Crne Gore koga zastupa Igor Noveljić, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

_____ sa sjedištem u _____, ulica _____, broj računa _____, naziv banke _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Izvođač).

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavkuradova broj: 93/19 od 20.09.2019.g.

Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj _____ od _____.

Ugovorne strane su dogovorile sledeće:

PREDMET

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova.

Radovi iz prethodnog stava ovog člana obuhvataju isporuku i montažu opreme za tehničku zaštitu objekata Upravne zgrade EPCG AD Nikšić, FC Snabdijevanje, HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja u skladu sa prihvaćenom Ponudom br. _____ i tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz Tenderske dokumentacije broj: 93/19 od 20.09.2019.g. koji su sastavni dio ovog Ugovora.

Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi Izvođača koji su predmet ovog Ugovora, su sadržani u prihvaćenoj Ponudi br. _____ koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

CIJENA, ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za radovi iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____ €
(_____ Eura).

PDV 21% u iznosu _____ €.

Ukupna cijena za radovi iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____ €
(_____ Eura).

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja faktura za izvedene radove, po cjelinama (lokacijama) naznačenim u tehničkoj specifikaciji, ovjerene od strane ovlašćenog lica Naručioca.

Način plaćanja je virmanski na žiro račun Izvođača.

Član 4.

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Za Naručioca:
U vezi situacija
Kontakt osoba: Nina Nikolić
Telefon: 040/204-169
Fax: 040/214-247
E-mail: nina.nikolic@epcg.com

Za Izvođača:
U vezi sačinjavanja situacija
Kontakt osoba:
Tel:
Fax:
E-mail:

U vezi tehničkih pitanja
Kontakt osoba: Rajko Roganović
Tel: 040/204-249
E-mail: rajko.roganovic@epcg.com

U vezi tehničkih pitanja
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail:

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5.

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u roku od 9 mjeseci od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je: Nikšić, Plužine i Pljevlja.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6.

Izvođač se obavezuje:

- da radove koje su predmet ovog Ugovora izvede u skladu sa prihvaćenom Ponudom br. _____ i tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz Tenderske dokumentacije br. 93/19 od 20.09.2019.g. koji su sastavni dio ovog Ugovora;
- da obezbijedi svu pripremu za izvođenje radova, sve potrebne uređaje, pribore, HTZ opremu, pomoćna sredstva za izvođenje radova;
- da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi radovima na složenom inženjerskom objektu u cjelini, odnosno ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi pojedinim vrstama radova;
- da samostalno i o svom trošku organizuje obezbjeđenje radilišta;

- da bez odlaganja i u pisanoj formi obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja pokretne i nepokretne objekte u vlasništvu Naručioca i/ili trećih lica, te da odgovara za eventualno pričinjenu štetu Naručiocu i/ili trećim licima;
- da sa Naručiocem potpiše Ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu (Prilog I).

Član 7.

Naručilac se obavezuje:

- da imenuje Stručni nadzor i Komisiju za primopredaju radova koji su predmet ovog Ugovora;
- da obezbijedi Izvođaču neophodne uslove za izvođenje radova koje su predmet ovog Ugovora u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz Tenderske dokumentacije br. 93/19 od 20.09.2019.g. i obezbijedi Izvođaču pravo pristupa lokaciji;
- da Izvođaču uredno plaća za izvedene radove na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.
- da sa Izvođačem potpiše Ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu (Prilog I).

Član 8.

Naručilac će shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 64/2017 i 44/2018) posebnim aktom imenovati stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova, o čemu će na obavijestiti Izvođača u trenutku potpisivanja ovog Ugovora.

Stručni nadzor je ovlašćen da kontroliše izvođenje radova koje su predmet ovog Ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018.) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti.

Propusti u vršenju dužnosti Stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova koje su predmet ovog Ugovora.

Član 9.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke na izvedenim radovima.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke u roku od 15 dana od upućivanja pisanih primjedbi i nastavi sa izvođenjem radova koji odstupaju od ugovorenih, Stručni nadzor će obustaviti poslove Izvođača i o tome obavijestiti Naručioca.

Izvođač može ponovo nastaviti sa izvođenjem radova kada preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere prema nalazu Stručnog nadzora.

Ako se između nalaza Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje, na teret Izvođača, a ako Izvođač bude u pravu, ima pravo da traži naknadu troškova ispitivanja od Naručioca.

Materijal i opremu, za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa mjesta izvođenja radova u roku koji mu odredi Stručni nadzor, a koji ne može biti kraći od 2 (dva) dana.

PRIMOPREDAJA

Član 10.

Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Stručnog nadzora.

Naručilac se obavezuje da će, po obavještenju o završetku radova, obrazovati Komisiju za pregled i primopredaju izvršenih radova.

Ugovorne strane su u obavezi da Komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova i opreme, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

Ukoliko Komisija za pregled i primopredaju izvedenih radova bude imala primjedbi na izvedene radove, Izvođač je dužan da postupi po primjedbama, u roku od pet dana od dana dobijanja primjedbi.

O obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova će se sačiniti Zapisnik o primopredaji izvedenih radova, a ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 7 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni sav preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio, kao i da uredi, očisti i u bezbjednom stanju ostavi gradilište i njegovu okolinu.

GARANTNI PERIOD, GARANCIJA KVALITETA I NAČIN SPROVOJENJA KONTROLE KVALITETA

Član 11.

Garantni rok za opremu, softver koji se ugrađuje i izvedene radove je 3 godine i počinje da teče od dana primopredaje radova.

Izvođač će o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka.

Ako u toku garantnog perioda dođe do pojave nekakvih neregularnosti, odstupanja ili oštećenja, Izvođač će o svom trošku, razmotriti problem i primjeniti sve neophodne mjere radi otklanjanja istih, u kojem slučaju se garantni period produžava za isti period vremena koji je utrošen na preduzimanju mjera za otklanjanje nepravilnosti, odstupanja i oštećenja.

Period odziva nakon prijave problema u radu sistema neće biti veći od 24 sati od momenta prijema pisanog obavještenja o problemu.

Član 12.

Prije ugradnje opreme Izvođač dostavlja Naručiocu tehničku dokumentaciju ovjerenu od strane proizvođača, kojom se dokazuju ponuđene karakteristike opreme.

Član 13.

Naručilac će angažovati Stručni nadzor za praćenje realizacije Ugovora

RASKID UGOVORA

Član 14.

Ugovor će se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana.

U slučaju jednostranog raskida, ovaj Ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj Ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Naručilac će imati pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučaju da Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, uključujući, a ne ograničavajući se na sljedeće:

- a) ukoliko Izvođač napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- b) ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova;
- c) u slučaju da Izvođač postane nesolventan ili ode u stečaj;
- d) u slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;
- e) u slučaju nedostavljanja zahtijevane polise osiguranja.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač će se obavezati da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora, odnosno do prekida radova. Izvođač je potom obavezan da napusti gradilište i da preda Stručnom nadzoru, cjelokupnu dokumentaciju Izvođača koju je izradio ili koja je bila izrađena za njega.

Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

Nakon što obavještenje o raskidu Ugovora stupi na snagu, Naručilac će imati pravo da:

- a) obavjesti Izvođača o njegovim postojećim potraživanjima,
- b) obustavi dalja plaćanja u korist Izvođača sve dok se ne utvrde iznosi troškova izvođenja, završetka i otklanjanja svih nedostataka, odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili
- c) odbije od Izvođačevih potraživanja nadoknadu za sve gubitke i štetu koju je Naručilac pretrpio, kao i za sve dodatne troškove za završetak radova, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvođaču. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac je dužan da eventualnu razliku isplati Izvođaču.

UGOVORNE KAZNE I PENALI

Član 15.

Ako Izvođač svojom krivicom kasni sa izvođenjem radova u odnosu na ugovoreni rok izvršenja radova koji su predmet ovog Ugovora, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu (penale) za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ugovorene cijene, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne (penala) ne može preći 10 % ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.

Prilikom obračuna ugovorne kazne Izvođač nema prava da se poziva na eventualna kašnjenja Naručioca ili Stručnog nadzora osim u slučaju opravdanog kašnjenja. Opravdanim kašnjenjima smatraće se isključivo ona kašnjenja koja su odobrena u vidu produžetka roka za izvršenje Ugovora u skladu sa ovim Ugovorom. Ova odšteta ne oslobađa Izvođača od obaveze da završi sve radove, niti od bilo koje druge obaveze ili odgovornosti po ovom Ugovoru.

Ugovorne strane ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim zapadanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da iste naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet ovog Ugovora ili od Garancije za dobro izvršenje ugovora dostavljene od strane Izvođača, s tim što Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju je dužan da bez odlaganja obavijesti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu radove koji su predmet ovog Ugovora.

Ukoliko Naručiocu nastane šteta i/ili gubitak zbog prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne (penala), tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete i/ili gubitaka, koji prelazi visinu ugovorne kazne (penala).

Izvođač se obavezuje da nadoknadi Naručiocu svu štetu i/ili gubitke koje Naručilac pretrpi izvođenjem radova u vezi sa ovim Ugovorom, kao i usljed kršenja ugovornih obaveza od strane Izvođača.

Iznosi koje Naručilac naplati aktiviranjem sredstava obezbjeđenja Ugovora i polisa osiguranja uračunavaju se u ukupan iznos štete.

Ukupna odgovornost Izvođača prema Naručiocu u vezi s ovim Ugovorom ne može preći 100% od ukupne vrijednosti ovog Ugovora sa uračunatim PDV-om.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 16.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu prije zaključivanja ovog Ugovora preda безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od _____ € (_____Eura), što čini 5% od vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvođenje radova.

Ukoliko Izvođač prije zaključenja ovog Ugovora ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i u ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.

Ukoliko Izvođač i Naručilac ne izvrše primopredju radova najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora za period od 30 (trideset) dana dužim od produženog roka za izvođenje radova. U slučaju da rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora ne bude produžen, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i ima pravo raskinuti Ugovor.

Član 17.

Izvođač se obavezuje da u trenutku primopredaje radova preda Naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od _____ € (_____Eura), što čini 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog

roka za izvedene radove sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog garantnog roka.

U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

OSIGURANJE

Član 18.

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018.) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br.068/17), Izvođač je dužan je da u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima tokom izvođenja predmetnog posla i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od minimum 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana izdavanja polise do isteka ugovorenog roka izvršenja ovog Ugovora.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku broj 93/19 od 20.09.2019. godine i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Dobavljač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava ovog člana, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ovaj Ugovor.

OSTALE ODREDBE

Član 19.

Za potrebe tumačenja, prioritet ugovornih dokumenata mora biti u skladu sa sljedećim redoslijedom:

1. Ugovor;
2. Tenderska dokumentacija br. 93/19 od 20.09.2019. godine;
3. Ponuda Izvođača br.: _____ od _____ godine.

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog Ugovora čine sljedeća dokumenta:

- Tenderska dokumentacija br. 93/19 od 20.09.2019.g.,
- Ponuda Izvođača br. : _____ od _____ godine i
- Sredstva finansijskog obezbjeđenja ovog Ugovora i polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Član 20.

Ugovorne strane su saglasne da se na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana ovim Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Član 21.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora Ugovorne strane će rješavati sporazumno. a ako to ne bude moguće, za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Član 22.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 23.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

NARUČILAC

IZVOĐAČ

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Prilog I

*(Ponudāči nijesu u obavezi da dostave u Ponudi ugovor
o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu i
međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima
kod izvođenja radova)*

U G O V O R

**O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE NA RADU I
MEĐUSOBNIM PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA
KOD IZVOĐENJA RADOVA**

Na osnovu Ugovora o javnoj nabavci br. _____ od _____ godine o izvođenju radova: _____, zaključenog između EPCG AD Nikšić (Naručilac) i _____ (Izvođač), nakon otvorenog javnog nadmetanja br. _____, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude br. _____ od _____ godine i Ponude Izvođača br. _____ od _____ godine, a na osnovu člana 22 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list RCG“, br. 34/14) i člana 17 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu broj 10-00-6810/1 od 08.03.2012. godine, zaključuje se

UGOVOR
O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE NA RADU MEĐUSOBNIM PRAVIMA,
OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA
KOD IZVOĐENJA RADOVA

Između:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Vuka Karadžića 2, Nikšić,
ž.r. 535–55–11, Prva banka Crne Gore AD Nikšić, PIB 02002230, PDV reg. br. 20/31–00112-1
koju zastupa direktor _____ (u daljem tekstu: **Naručilac**)
i

_____,
ž.r. _____; PIB _____;
koju zastupa direktor _____ (u daljem tekstu: **Izvođač**)

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je organizovanje i sprovođenje mjera zaštite na radu u toku izvođenja radova: _____.

ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU

Član 2.

U skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu i aktima EPCG AD Nikšić iz oblasti zaštite na radu: Pravilnika o ZNR (br.10-00-6810/1 od 08.03.2012.god.) i Uputstva za bezbjedan rad u elektroenergetskim objektima (br. 10-00-7370 od 16.03.2012.god) **Naručilac** se, prije i u toku izvođenja radova _____, obavezuje da:

- Prije početka izvođenja radova Izvođača upozna sa mjestom izvođenja radova, sa uputstvima koja se odnose na izvođenje radova, sa internim pravilima i dokumentima vezanim za zaštitu na radu, kao i sa pravilima za poštovanje radne i tehnološke discipline.
- Odgovorna osoba za osiguranje mjesta rada, prije početka izvođenja radova, izvrši sva potrebna obezbjeđenja na mjestu izvođenja i zajedno sa odgovornim rukovodiocem radova i Izvođačem izvrši provjeru bezbjednosnih mjera. Nakon obezbjeđenja mjesta rada, u pisanoj formi izda „Dozvolu za rad“.
- Onemogućiti sve aktivnosti, koje bi doprinijele narušavanju bezbjednosnih mjera na mjestu izvođenja radova na način što će zabraniti pristup u pogonskim prostorijama, ili uređajima i pogonima u kojima se, ili pomoću kojih se vrše potrebna isključenja ili omogućavaju potrebna obezbjeđenja (zaključavanjem prostora, isticanjem natpisa na ulaznim vratima

ili na drugim pogodnim mjestima, ogradjivanjem NN ormara ili uređaja za postizanje drugih potrebnih obezbjeđenja, postavljanjem opomenskih tablica i sl.).

- Odgovorno lice Izvođača upozna sa načinom postizanja svih potrebnih obezbjeđenja na mjestu izvođenja radova i dostavi mu pisani dokument "Dozvola za rad u postrojenjima", potpisan od strane odgovornih lica Naručioca i Izvođača, kao potvrdu da su izvršena sva potrebna obezbjeđenja.
- Upozna Izvođača sa posebnim zonama opasnosti, ako postoje (prisustvo svih vrsta instalacija u zoni izvođenja radova uključujući instalacije pod naponom, prisustvo posebno osjetljivih dijelova postojećih elektroenergetskih objekata na kojima se predviđa izvođenje dijela radova, eventualno prisustvo opasnih materija i sl.) i upozna ga sa pravilima za izvođenje radova i pravilima ponašanja u toj zoni.

Član 3.

Izvođač je obavezan da, prije početka izvođenja radova:

_____, stavi na uvid Stručnom licu za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca: imenovanje odgovornog lica, spisak zaposlenih koje će angažovati na realizaciji osnovnog Ugovora, uvjerenja o osposobljenosti za bezbjedan rad za sva angažovana lica, uvjerenja o izvršenim zdravstvenim pregledima angažovanih lica; uvjerenja o ispravnosti oruđa, uređaja i transportnih sredstava. Na osnovu Bilateralnog sporazuma, sva dokumentacija treba biti dobijena od ovlašćenih organizacija iz Crne Gore, osim zdravstvenih uvjerenja iz Republika: Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ukoliko su potpisana od strane doktora medicine rada. Sve navedeno će se konstatovati zapisnikom, potpisanim od strane imenovanog odgovornog lica Izvođača i stručnog lica Naručioca.

Ukoliko se u toku trajanja ugovornog odnosa ukaže potreba da Izvođač angažuje i druga lica na realizaciji osnovnog ugovora isti je dužan, da, prije njihovog angažovanja i uvođenja u posao, obavijesti stručno lice za zaštitu na radu Naručioca i uz spisak lica stavi na uvid sve potrebne dokaze kao i za zaposlene iz stava 1 ovog člana, što će se, takođe, konstatovati zapisnikom potpisanim od strane stručnih lica, koje Naručilac i Izvođač odrede.

Član 4.

Izvođač je obavezan da obezbijedi sprovođenje mjera koje je naložilo lice koje je odgovorno za sprovođenje mjera zaštite na radu i postupa po nalogu ovlašćenog lica Naručioca, ili stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca.

Član 5.

Izvođač je obavezan da preko stručnog lica za poslove zaštite na radu, ili odgovornog rukovodioca radova preduzme sledeće mjere:

- Imenuje odgovornog rukovodioca.
- Ispunjava i sprovodi sve mjere zaštite i mjere obezbjeđenja koje se odnose na bezbjednost pripadajućih zaposlenih, imovine i sredstava za rad.
- Mjesto izvođenja radova uređuje tako da se na njemu može bezbjedno obavljati rad i kretanje zaposlenih, oruđa i uređaja za rad i transportnih sredstava.
- Mjesto izvođenja radova obezbijedi od pristupa lica koja nijesu zaposlena i od prilaza transportnih sredstava koja ne vrše prevoz za potrebe izvođenja radova.

- Organizuje izvođenje radova tako da zaposleni jednog poslodavca (Naručioca) pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje zaposlenih kod drugog poslodavca, ukoliko se dođe u situaciju da jedni i drugi istovremeno obavljaju radove ili usluge u istim zonama.
- Sva sredstva za rad budu ispravna i periodično pregledana u skladu sa važećim propisima.
- Po potrebi preduzme sve mjere za zaštitu od buke, vibracija, prašine i slično.
- Upotrebljava uređaje za upravljanje, kontrolne instrumente i signalne uređaje.
- Upotrebljava zaštitne naprave, uređaje i blokade na sredstvima za rad.
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima kod kojih se stvara statički elektricitet, ako koristi takva sredstva.
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima kod kojih se stvara i izdvaja prašina.
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima, prilikom čijeg se korišćenja izdvajaju opasne materije (gasovi, para, prašina i sl.).
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima kod kojih nastaju visoke ili niske temperature.
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima koja stvaraju buku i vibracije.
- Preduzme mjere zaštite na radu pri korišćenju ručnog mehanizovanog alata.
- Preduzme mjere zaštite na radu pri korišćenju, održavanju i transportu oruđa (sredstava za rad).
- Ne dozvoli emisiju štetnih materija u okolnu sredinu koja bi se javila kao posledica izvođenja radova. Preduzme i sve druge potrebne mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane u toku izvođenja radova (sopstveni otpad Izvođača) i postupa u svemu u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast.
- Zaposleni budu snabdijeveni odgovarajućim sredstvima i opremom lične i kolektivne zaštite na radu u skladu sa važeći propisima.
- Stara se o blagovremenom upućivanju zaposlenih na zdravstvene preglede, ako rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i da ne dozvoli rad zaposlenima koji ne ispunjavaju uslove o zdravstvenoj sposobnosti.
- Stara se o ispunjavanju obaveza koje se odnose na osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad.
- Svojim prisustvom i vršenjem nadzora nad primjenom mjera zaštite na radu obezbijedi sigurno izvođenje naročito opasnih radova koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada.
- Udalji, odnosno odstrani sa posla zaposlene koji se ne pridržavaju propisanih mjera zaštite na radu ili ne koriste sredstva i opremu lične i kolektivne zaštite na radu.
- Bez odlaganja obustavi rad čim primijeti da je ugrožen život ili zdravlje zaposlenih.
- Sarađuje sa stručnim licem za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca, u sprovođenju mjera zaštite na radu.
- Odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, od nastanka, pismenim putem prijavi Inspekciji zaštite na radu svaku smrtnu povredu na radu, kolektivnu povredu na radu i tešku povredu na radu, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbjednost i zdravlje zaposlenih na mjestu izvođenja radova.
- Obezbiđi da njegovi zaposleni budu jednoznačno obučeni i opremljeni odgovarajućom identifikacionom karticom.
- Obezbiđi da alati, pribori i uređaji, kao i pomoćni materijali i sredstva koja se koriste za realizaciju predmetnih radova, za vrijeme dok su uskladišteni, budu obezbijeđeni od pomjeranja, da se ne nalaze na stazama ili prolazima i da ne predstavljaju smetnju za obavljanje drugih aktivnosti u zoni izvođenja radova ili u zonama skladištenja.

- Obezbiјedi da je iznad mjesta kretanja i rada zaposlenih zabranjen prenos tereta, rad i kretanje drugih zaposlenih, ako nijesu preduzete mjere za zaštitu od padajućih predmeta.
- Obezbiјedi da uređaji za prenos materijala, djelova i opreme ne smiju da se postavljaju iznad ulazâ u objekte, niti iznad prilazâ za zaposlene, a ukoliko se ovo ne može izbjeći postavljaju se zaštitne konstrukcije od padajućih predmeta.
- Preko odgovornog lica za izvođenja radova pisanim dokumentom obavijesti Naručioca da su aktivnosti na izvođenja radova završene, uklonjen sav alat, pribor i uređaji, materijal i zaštitna oprema i da su radnici udaljeni sa mjesta izvođenja radova, te da je postrojenje na kojem su se izvodili radovi spremno za upotrebu.
- Najkasnije pet dana prije početka izvođenja radova, Inspekciji rada dostavi prijavu o početku izvođenja radova.
- Odmah nakon potpisivanja ovog ugovora, imenuje odgovorno lice, koje će u ime Izvođača sarađivati sa odgovornim rukovodiocem radova Naručioca i stručnim licem za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca u postupku primjene i nadzora nad realizacijom ovog Ugovora u sprovođenju mjera zaštite na radu, o čemu će pisanim putem obavijestiti Naručioca.

Član 6.

Sprovođenje mjera iz Člana 5. ovog Ugovora vrši Izvođač, preko ovlašćenog odgovornog lica na mjestu izvođenja radova; stručnog lica za poslove zaštite na radu, ili angažovanjem sa strane ovlašćenog pravnog ili fizičkog lica, sa kojim je Izvođač prethodno zaključio ugovor o obavljanju određenih poslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Ako lica iz stava 1 ovog člana ustanove da se ne preduzimaju mjere iz Člana 5. ovog Ugovora, odmah će upozoriti odgovorno lice Izvođača na neizvršavanje pojedinih mjera i zakonske posledice koje mogu da nastanu.

U slučaju kada odgovorno lice Izvođača dozvoli dalji rad i pored preduzetih mjera u smislu predložene mjere zabrane rada na radnom mjestu ili upotrebe sredstava za rad, od strane stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu, lica iz stava 1 ovog člana dužna su da o tome obavijeste Inspekciju zaštite na radu.

Član 7.

Izvođač je obavezan da odredi mjere za pružanje prve pomoći, gašenje požara i evakuaciju zaposlenih, u zavisnosti od vrste radnog mjesta i djelatnosti, kao i od broja zaposlenih i prisustva drugih lica na mjestima izvođenja radova.

Izvođač je obavezan da u slučaju potrebe obezbijedi prevoz povrijeđenih lica do najbliže zdravstvene ustanove.

Član 8.

Izvođač je obavezan da u toku izvođenja radova, na podesnim mjestima istakne znakove upozorenja, zabrane i druga obavještenja, a naročito u pogledu:

- zabrane pristupa nezaposlenim licima;
- bezbjednog kretanja zaposlenih, transportnih vozila i radnih mašina;
- mjera zaštite od struje i visokog napona;
- obavezne upotrebe sredstava i opreme lične i kolektivne zaštite na radu i
- svih drugih izvora opasnosti.

OSTALE ODREDBE

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da upoznaju sve zaposlene koji će obavljati poslove, odnosno izvoditi određene radove na mjestu rada sa njihovim pravima i obavezama koja proističu iz pojedinih odredbi ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor Izvođač obavezno dostavlja Inspekciji zaštite na radu, najkasnije 5 (pet) dana prije početka izvođenja radova.

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da se u pogledu trajanja ovog Ugovora, kao imogućegotkaznog roka, primjenjuju odredbe osnovnog Ugovora koji su ugovorne strane zaključile za izvođenja radova: _____ i odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

Član 11.

Ovaj Ugovor sačinjen je u **4** (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Izvođača, a 2 (dva) primjerka za Naručioca.

IZVOĐAČ:

Direktor,

NARUČILAC:

EPCG AD Nikšić

Direktor,

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovorača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

4. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

5. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

6. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih

država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

7. Dokazivanje uslova od strane podnosioca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

8. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

9. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

9.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se

garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

9.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje, da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi i da je za rješavanje eventualnih sporova u vezi sa garancijama nadležan Privredni sud Crne Gore.

10. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se po svim predviđenim stavkama tehničke specifikacije kod koje su navedene jedinice mjere i količine.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

11. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

12. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

13. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu za javno nadmetanje.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za

produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

14. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana¹⁵, od dana objavljivanja.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

¹⁵u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od _____. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.