

**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić**

**Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 93/20**

**Redni broj iz Plana javnih nabavki: 424**

**Mjesto i datum: Nikšić, 24.12.2020. godine**

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU  
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

**Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad trolelnih rastavljača 110 kV**

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina

## SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1. POZIV ZA NADMETANJE .....	3
2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE .....	9
3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	18
4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA.....	17
5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE .....	18
6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI .....	18
7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE 22	
8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA .....	23
9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU .....	24

## 1. POZIV ZA NADMETANJE

### I Podaci o naručiocu

Naručilac: <b>Elektroprivreda Crne Gore AD</b>	Lice/a za davanje informacija: <b>Andrija Lazović</b>
Adresa: <b>Vuka Karadžića br. 2</b>	Poštanski broj: <b>81400</b>
Sjedište: <b>Nikšić</b>	PIB: <b>02002230</b>
Telefon: <b>+382 40 204 220</b>	Faks: <b>+382 40 214 247</b>
E-mail adresa: <a href="mailto:andrija.lazovic@epcq.com">andrija.lazovic@epcq.com</a>	Internet stranica (web): <a href="http://www.epcq.com">www.epcq.com</a>

### II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

### III Predmet javne nabavke

#### a) Vrsta predmeta javne nabavke

Radovi

#### b) Naziv i opis predmeta javne nabavke

Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad trolinnih rastavljača 110 kV.

#### c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45251120-8 Hidroelektrana

### IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

kao cjelina

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:  
Predmet javne nabavke predstavlja jedinstvenu tehničko-funkcionalnu te stoga nije podijeljen na partije.

## V Zaključivanje okvirnog sporazuma<sup>1</sup>

Zaključiće se okvirni sporazum:

ne

## VI Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:<sup>2</sup>

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

kao cjeline je 400.000,00 €;

## VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

Ne

## VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:

Ne

## IX Jezik ponude

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

izvještaj o tipskom ispitivanju rastavljača 110KV može se dostaviti na engleskom jeziku.

## X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.<sup>3</sup>

## XI Posebni oblik nabavke

## PONUĐA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

<sup>1</sup> Ukoliko se ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

<sup>2</sup> Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

<sup>3</sup> Rok ne može biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

## REZERVISANA NABAVKA

Ne

## XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

### A. Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

- 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;
- 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

### Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

- 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,
- 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

### B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta<sup>4</sup>

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: <sup>5</sup>

- za obavljanje djelatnosti i
- stručne i tehničke osposobljenosti.

### B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

<sup>4</sup> Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njihovo dokazivanje

<sup>5</sup> Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.

je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i

posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

### **Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti**

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta;

ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke):

- Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/2019- ispr. i 82/2020);
- Licence za izvođenje geodetskih radova (odgovarajuća je svaka važeća licenca izdata u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

### **B3. Stručna i tehnička sposobnost**

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke;

- Minimum 1 (jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.  
Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjeva se isporuka i ugradnja VN opreme istog ili višeg napona od 110 KV.  
(transformatori, prekidači, rastavljači).

minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;

- 1 diplomirani inženjer mašinstva;
- 1 diplomirani inženjer elektrotehnike;
- 1 diplomirani inženjer geodezije;

opis i karakteristike predmeta nabavke.

### **Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti**

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započeo

postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to:

- dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu);
- Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova ovlašćenih inženjera za obavljanje mašinskih i elektrotehničkih radova na složenom inženjerskom objektu iz kategorije prenosnih elektroenergetskih objekata, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/2019- ispr. i 82/2020), izdato od strane Ministarstva ekonomije Crne Gore;
- Ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova za diplomiranog inženjera geodezije izdato od strane Uprave za nekretnine;

Izvještaj o tipskom ispitivanju rastavljača 110KV u skladu sa standardom IEC 62271-102, izdat od strane akreditovane laboratorije/institucije (ISO/IEC 17025);

Detaljan tehnički opis ponuđenih rastavljača, sa jasno označenim nazivom proizvođača, tipom i karakteristikama ponuđene robe kojim se dokazuje ispunjenost tehničkih zahtjeva propisanih Tehničkim specifikacijama predmetne tenderske dokumentacije.

### **C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke**

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,
- 2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,
- 3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

### **XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

- odnos cijene i kvaliteta
- Cijena 90 bodova;
  - Kvalitet 10 bodova.

### **XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda**

**Podnošenje ponuda u pisanoj formi:**

Ponude se mogu podnijeti:<sup>6</sup>

- neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;

<sup>6</sup> Do dana uspostavljanja ESJN

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 26.01.2021. godine do 9 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 26.01.2021. godine u 10 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija broj 10 prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

#### **XV Rok važenja ponude**

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

#### **XVI Garancija ponude**

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude;
- 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;
- 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili
- 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

#### **XVII Tajnost podataka**

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne



## 2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

R/br.	Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...	Jedinica mjere	Količina
1.	Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad troležnih rastavljača 110 kV	<p>Izrada projekta uklapanja za zamjenu rastavljača 110 kV u generatorskim i dalekovodnim poljima, spojnom polju i podužnih rastavljača prema projektnom zadatku koji je dat u prilogu.</p> <p>Demontaža postojećih rastavljača (36 komada), elektro instalacije i instalacije za komprimovani vazduh. Odmaščivanje i čišćenje ručnim putem (čeličnim četkama, brusnim pločama i hemijskim sredstvima), prilagođavanje novim rastavljačima i antikoroziivna zaštita postojeće metalne konstrukcije (nosača).</p> <p>Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje horizontalnih, troležnih sabirničkih rastavljača (28 komada) sa ručnim i motornim pogonom, centralnim rastavljanjem, montažom u paraleli, bez noževa za uzemljenje sledećih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazivni napon: 123 kV;</li> <li>- nazivna struja: 1600 A;</li> <li>- nazivna frekvencija: 50 Hz;</li> <li>- nazivni podnosivi udarni napon (1,2/50<math>\mu</math>s)</li> <li>- prema zemlji: 550 kV;</li> <li>- preko rastavnog razmaka: 630 kV;</li> <li>- nazivni podnosivi napon ind. učestanosti (1min, 50 Hz)</li> <li>- prema zemlji: 230 kV;</li> <li>- preko rastavnog razmaka: 265 kV;</li> <li>- nazivna podnosiva struja kratkog spoja: 40 kA/3s;</li> <li>- nazivna podnosiva udarna struja: 100 kA;</li> <li>- klasa mehaničke izdržljivosti pogonskog mehanizma: M2</li> <li>- napon upravljanja: 220 VDC;</li> <li>- broj kontakata signalne sklopke: 12NO + 12NC;</li> <li>- napon motora: 220 VAC;</li> <li>- napon grijača: 220 VAC;</li> <li>- minimalna dužina klizne staze: 3100mm;</li> <li>- nadmorska visina: <math>\leq</math> 1000 m;</li> <li>- temperatura okoline: -20 do +50 °C;</li> <li>- izolator: porculan braon boje;</li> <li>- primijenjeni standardi: IEC62271 - 102.</li> </ul>	komplet	1

	<p>Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje horizontalnih, trolnih izlaznih rastavljača (6 komada) sa ručnim i motornim pogonom, centralnim rastavljanjem, montažom u paraleli, sa noževima za uzemljenje na strani dalekovoda sledećih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazivni napon: 123 kV;</li> <li>- nazivna struja: 1600 A;</li> <li>- nazivna frekvencija: 50 Hz;</li> <li>-- nazivni podnosivi udarni napon (1,2/50<math>\mu</math>s)</li> <li>- prema zemlji: 550 kV;</li> <li>- preko rastavnog razmaka: 630 kV;</li> <li>- nazivni podnosivi napon ind. učestanosti (1min, 50 Hz)</li> <li>- prema zemlji: 230 kV;</li> <li>- preko rastavnog razmaka: 265 kV;</li> <li>- nazivna podnosiva struja kratkog spoja: 40 kA/3s;</li> <li>- nazivna podnosiva udarna struja: 100 kA;</li> <li>- klasa mehaničke izdržljivosti pogonskog mehanizma: M2</li> <li>- napon upravljanja: 220 VDC;</li> <li>- broj kontakata signalne sklopke: 12NO + 12NC;</li> <li>- napon motora: 220 VAC;</li> <li>- napon grijača: 220 VAC;</li> <li>- minimalna dužina klizne staze: 3100mm;</li> <li>- nadmorska visina: <math>\leq</math> 1000 m;</li> <li>- temperatura okoline: -20 do +50 °C;</li> <li>- izolator: porculan braon boje;</li> <li>- primijenjeni standardi: IEC62271 - 102.</li> </ul>		
	<p>Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje horizontalnih, trolnih podužnih rastavljača (2 komada) sa ručnim i motornim pogonom, centralnim rastavljanjem, montažom u paraleli, bez noževa za uzemljenje sledećih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazivni napon: 123 kV;</li> <li>- nazivna struja: 1600 A;</li> <li>- nazivna frekvencija: 50 Hz;</li> <li>- nazivni podnosivi udarni napon (1,2/50<math>\mu</math>s)</li> <li>- prema zemlji: 550 kV;</li> <li>- preko rastavnog razmaka: 630 kV;</li> <li>- nazivni podnosivi napon ind. učestanosti (1min, 50 Hz)</li> <li>- prema zemlji: 230 kV;</li> <li>- preko rastavnog razmaka: 265 kV;</li> <li>- nazivna podnosiva struja kratkog spoja: 40 kA/3s;</li> <li>- nazivna podnosiva udarna struja: 100 kA;</li> <li>- klasa mehaničke izdržljivosti pogonskog mehanizma: M2</li> <li>- napon upravljanja: 220 VDC;</li> <li>- broj kontakata signalne sklopke: 12NO + 12NC;</li> <li>- napon motora: 220 VAC;</li> <li>- napon grijača: 220 VAC;</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- minimalna dužina klizne staze: 3100mm;</li> <li>- nadmorska visina: ≤ 1000 m;</li> <li>- temperatura okoline: -20 do +50 °C;</li> <li>- izolator: porculan braon boje;</li> <li>- primijenjeni standardi: IEC62271 - 102.</li> </ul> <p>Ovi rastavljači se montiraju na nosače koji se nalaze na visini od 4,2 m. Ormarić pogona rastavljača se montira na istu visinu u odnosu na tlo kao i kod ostalih rastavljača, što znači da pogonski sklop mora biti prilagođen visini rastavljača. Pogon mora imati mogućnost zaključavanja u otvorenom i zatvorenom položaju.</p>		
		<p>Potrebne kleme, bakarna užad, upravljačko signalni i napojni kablovi i oprema u ormarima polja (ZA1 – ZA15) za montažu i povezivanje rastavljača (paušal)</p>		
		<p>Fabričko prijemno ispitivanje u skladu sa standardom IEC 62271-102.</p>		
		<p>Ispitivanje i puštanje u rad u HE"Perućica" za 36 rastavljača u skladu sa standardom IEC 62271-102.</p>		
		<p>Izrada projekta izvedenog stanja. Projekat će se dostaviti Naručiocu u tri primjeraka u analognoj (štampanoj) formi i u tri primjerka u digitalnoj formi (na CD-u).</p>		
		<p>Nabavka i isporuka rezervnih djelova obuhvata sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- horizontalni, trolni sabirnički rastavljač komada 1</li> <li>- horizontalni, trolni izlazni rastavljač komada 1</li> <li>- motor komada 2</li> <li>- taster komada 4</li> <li>- signalna kutija komada 2</li> <li>- špula za uključenje komada 4</li> <li>- špula za isključenje komada 4</li> <li>- muška kontaktna ruka komada 2</li> <li>- ženska kontaktna ruka komada 2</li> <li>- nož za uzemljenje komada 1</li> <li>- bakarna pletenica za vezu noža za uzemljenje i nosača komada 4</li> </ul>		

## PROJEKTNI ZADATAK

### Za izradu projekta uklapanja za zamjenu rastavljača 110 kV u generatorskim i dalekovodnim poljima, spojnom polju i podužnih rastavljača

#### 1. OPŠTI PODACI

Investitor	Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Naziv objekta	HE „Perućica“, RP 110 kV
Vrsta projekta	Projekat uklapanja
Obim izgradnje	Zamjena rastavljača u RP110 kV HE“Perućica“

#### 1. Predmet projekta:

Ovim projektom treba da se obuhvati zamjena postojećih rastavljača 110 kV u generatorskim i dalekovodnim poljima, spojnom polju i podužnih rastavljača u RP HE "Perućica".

Potrebno je izvršiti uvid u postojeće stanje (uraditi geodetsko snimanje postojećih nosača rastavljača i uporediti sa datim crtežima) i pristupiti izradi projekta uklapanja.

Projekat uklapanja treba da obuhvati svu potrebnu opremu: razvodne ormare, način i vrstu komandovanja, blokade, kablove i kablovske trase, priključak rastavljača sa sabirnicama i izlaznim dalekovodima, dimenzionisanje opreme, uzemljenje, radove i ostalo što je neophodno za kvalitetnu zamjenu postojećih rastavljača.

Granice projektovanja: - Sabirnice u RP 110 kV

- Izlazni dalekovod i priključak na mjerni transformator u DV poljima
- Ormari u poljima ZA1 – ZA15. Izvršiti potrebne rekonstrukcije koje će omogućiti potrebno upravljanje, signalizaciju i blokade.
- Sve gvozdene konstrukcije (nosače) riješiti tako da ne bude potrebna njihova zamjena
- Postojeće provodnike (veze sa sabirnicama i izlaznim dalekovodima) zamijeniti sa novim sa odgovarajućim ovjesnim i veznim materijalom.
- Izvršiti unifikaciju provodnika, ovjesnog i veznog materijala u postrojenju 110 KV
- Predvidjeti uzemljenje novih rastavljača i izvršiti njihovo povezivanje sa postojećim uzemljenjem

#### 2. Sadržaj projekta uklapanja:

Sadržaj projekta uklapanja za zamjenu rastavljača 110 kV u generatorskim i dalekovodnim poljima, spojnom polju i podužnih rastavljača treba da bude sledeći:

1. Dokumentacija (Projektni zadatak, rješenje o registraciji preduzeća, zapisnici i ostalo, saglasnosti i rješenja i sl.)
2. Popis primijenjenih propisa i standarda
3. Tehnički uslovi
4. Tehnički opis
5. Poseban prilog o zaštiti na radu
6. Predmjer i predračun elektro i ostalih radova
7. Specifikacija materijala
8. Crteži

### **3. Faze i rokovi izrade projekta uklapanja**

Projekat uklapanja će se izvesti u dvije faze:

U prvoj fazi projektant će uraditi i podnijeti Investitoru na odobrenje projekta uklapanja sa pripadajućim dispozicionim rješenjem, predlozima, skicama, odnosno crtežima i mogućim alternativama.

U drugoj fazi projektant će nakon saglasnosti Investitora uraditi projekat uklapanja sa potrebnim specifikacijama.

### **4. Prilozi**

Dispozicioni i montažni crteži postrojenja 110 kV:

- Generatorska polja – presjek
- Generatorska polja – osnova
- Spojno polje – presjek
- Spojno polje – osnova
- Rastavljači za podužno sekcionisanje – osnova i presjeci
- Dalekovodna polja – osnova
- Dalekovodna polja – presjek

Crteži se nalaze na linkovima koje slijede:

[http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilozi\\_za\\_tenderffr.zip](http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilozi_za_tenderffr.zip)

[http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilozi\\_1-4\\_za\\_tender\\_mart\\_2020.zip](http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/prilozi_1-4_za_tender_mart_2020.zip)

I N V E S T I T O R

Napomena: Ponuđači u Finansijskom dijelu ponude pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu rastavljača.

**Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora**

Rok izvršenja ugovora:

- 60 (šezdeset) dana od potpisivanja Ugovora za izradu projekta uklapanja,
- 4 mjeseca od izrade projekta uklapanja za fabrička ispitivanja i isporuku kompletne opreme i rezervnih djelova;
- Radovi u hidroelektani „Perućica“ će se izvoditi periodu od 25. jula do 25. avgusta (period redovnog godišnjeg remonta) nakon isporuke kompletne opreme i rezervnih djelova.

Mjesto izvršenja ugovora:

- Mjesto izrade projekta uklapanja: po izboru Ponuđača (u finansijskom dijelu ponude navesti tačno mjesto izrade projekta uklapanja);
- Fabrička prijemna ispitivanja rastavljača će se obaviti u fabrici proizvođača (u finansijskom dijelu ponude navesti tačno mjesto fabričkih prijemnih ispitivanja);
- Mjesto isporuke opreme i rezervnih djelova i izvođenja radova: Hidroelektrana „Perućica“ u Opštini Nikšić.

Rok plaćanja je:

- za avans u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti, rok plaćanja je 30-ti dan od potpisivanja Ugovora o javnoj nabavci i ispostavljanja garancije za avansno plaćanje;
- za izvedene radove koji su predmet javne nabavke umanjene za iznos avansa, rok plaćanja je 60-ti dan od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Način plaćanja je: uplatom na žiro račun izvođača.

Garantni rok:

Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu je 24 mjeseca od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji.

Ako u toku garantnog perioda dođe do pojave neregularnosti, odstupanja ili oštećenja, Izvođač će o svom trošku, razmotriti problem i primjeniti sve neophodne mjere radi otklanjanja istih, u kojem slučaju se garantni period produžava za isti period vremena koji je utrošen na preduzimanju mjera za otklanjanje nepravilnosti, odstupanja i oštećenja.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

Fabrička prijemna ispitivanja će se obaviti u fabrici proizvođača, u skladu sa standardom IEC 62271-102. Izvođač će omogućiti da prijemnim ispitivanjima prisustvuju tri predstavnika Naručioca. Svi troškovi (prevoz, smještaj i hrana) padaju na teret Izvođača.

Ukoliko neko od prijemnih ispitivanja bude neuspješno troškove ponovnog ispitivanja snosi Izvođač. Program prijemnih ispitivanja Izvođač će najmanje u roku od 30 dana prije obavljanja ispitivanja dostaviti Naručiocu na odobrenje. Naručilac je dužan usaglasiti program sa Izvođačem u roku od 10 dana od dostavljanja programa na odobrenje.

Predstavnici Naručioca i Izvođača će potpisati nalaze fabričkih prijemnih ispitivanja. Ako se tokom ispitivanja i isporuke utvrdi da roba ima bilo kakve nedostatke u odnosu na zahtjeve definisane u tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije, Naručilac ima pravo da odbije isporuku.

Nakon izvršene montaže, predmetna oprema mora biti pregledana i ispitana kako bi se provjerio kvalitet, isptavnost opreme i ispravnost ugradnje. Ispitivanje nakon montaže u HE Perućica će se izvršiti na terenu na kompletnoj montiranoj opremi kako bi se provjerila ispravnost montaže i funkcionisanja aparature. Izvođač će obezbijediti svu potrebnu opremu za ispitivanje na terenu u skladu sa standardom IEC 62271-102.

Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja:

Izvještaj se sačinjava nakon završenih fabrička prijemna ispitivanja opreme i ispitivanja opreme nakon zamjene rastavljača.

Primopredaja i puštanje u rad:

Za potrebe primopredaje radova koji su predmet javne nabavke Naručilac će imenovati Komisiju za primopredaju.

Komisija se formira 15 (petnaest) dana prije planirane primopredaje.

Izvođač će u roku od 7 (sedam) dana prije završetka radova koji su predmet javne nabavke, u pisanoj formi obavijestiti Naručioca o spremnosti radova za primopredaju.

Naručilac i Izvođač će ugovoriti primopredaju radova kao element od suštinske važnosti za ispunjenje preuzetih ugovornih obaveza od strane Izvođača.

Cilj primopredaje radova jeste da ustanovi da li su radovi od strane Izvođača izvedeni u skladu sa odredbama Ugovora i da li je Izvođač ispunio sve svoje ugovorne obaveze.

Nakon ispunjenja svih uslova za primopredaju, te detaljnog pregleda radova Komisija za primopredaju i Izvođač potpisuju Zapisnik o primopredaji radova.

Komisija za primopredaju će biti ovlašćena da odbije primopredaju Radova ukoliko postoje nedostaci koji onemogućavaju njihovu upotrebu shodno Ugovoru.

Izvođač će u svemu postupiti prema navodima Komisije za primopredaju, te će nakon izvršenja pozvati Komisiju za primopredaju na ponovni pregled radova.

Komisija za primopredaju i Izvođač će potpisati zapisnik o primopredaji radova, po otklanjanju svih primjedbi i nedostataka, u roku od 15 (petnaest) dana.

Potpisivanjem zapisnika o primopredaji radova se potvrđuje da su radovi završeni i da su u potpunosti usaglašeni sa zahtevima Ugovora.

Danom potpisivanja zapisnika o primopredaji radova smatra se da je izvršena primopredaja radova koji su predmet javne nabavke.

Nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji radova Izvođač će sa mjesta izvođenja radova u roku od 15 (petnaest) dana ukloniti svu preostalu opremu Izvođača, višak materijala, ruševine, smeće i privremene radove.

Uslovi za primopredaju:

Izvođač može izvršiti primopredaju radova, isključivo ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi kumulativno:

- Svi radovi su u potpunosti okončani;
- Sva ispitivanja, funkcionalni testovi i atestacije su okončani, izvještaji o istome sačinjeni i dostavljeni Naručiocu i stručnom nadzoru, te isti na njih nemaju primjedbi;
- Kompletna dokumentacija (sertifikati, atesti) svih materijala, i opreme je shodno odredbama ovoga Ugovora predata Naručiocu i stručnom nadzoru, te verifikovana od istih;
- Sprovedena ispitivanja su potvrdila su da svi radovi izvedeni u skladu sa ugovorenim standardima;
- Rastavljači pušteni u rad.

### 3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

☒ Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv plativu Garanciju za avansno plaćanje, u iznosu ugovorenog avansa, koja će biti na snazi dok uplaćeni avans ne bude otplaćen. Dostavljanje validne Garancije za avansno plaćanje je uslov za avansno plaćanje, te ukoliko izabrani ponuđač istu ne dostavi Naručilac neće izvršiti uplatu ugovorenog avansa.

U slučaju raskida Ugovora, Naručilac će aktivirati Garanciju za avansno plaćanje.

☒ Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od roka izvršenja Ugovora.

Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude i jednostrano raskinuti Ugovor.

Ukoliko Izvođač i Komisija za primopredaju radova ne potpišu Zapisnik o primopredaji radova najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora za period od 30 (trideset) dana duže od produženog roka za izvođenje radova. U slučaju da rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora ne bude produžen, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.

☒ Izvođač će u trenutku potpisivanja zapisnika o primopredaji radova predati Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 10% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od garantnog roka za izvršenje Ugovora.

U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

☒ Izvođač će u roku od 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora zaključiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima tokom izvođenja predmetnog posla i Naručiocu predati polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od minimum 200.000,00 eura, sa rokom važenja od dana izdavanja polise do isteka ugovorenog garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku broj 93/20 od 24.12.2020. godine i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ovaj Ugovor.



#### 4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

odnos cijene i kvaliteta

##### 1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je **90**

Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min}/C_p) \times 90$$

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

$C_{\min}$  – najniža ponuđena cijena (sa PDV-om),

$C_p$  – ponuđena cijena (sa PDV-om),

90 – maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

##### 2. Ponude po podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je **10**

Princip vrednovanja ponuda po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini.

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke.

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu korisnika ili Investitora kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini ima kvalifikacije i iskustvo u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini na istim ili sličnim poslovima, a koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom.

$$\text{Broj bodova (K)} = \frac{\text{broj potvrđenih referenci}}{\text{najveći broj potvrđenih referenci}} \times 10 \text{ bodova}$$

Ponuđač može angažovati najviše jednog ovlaštenog inženjera koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini.

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C+K) će biti izabran kao prvorangirani.

## **5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE**

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

## **6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:<sup>7</sup>

### **1.1. Ugovorna kazna i naknada štete**

Ako Izvođač svojom krivicom bude kasnio sa izvođenjem radova odnosu u odnosu na utvrđeni rok za izradu projekta uklapanja, fabrička prijemna ispitivanja i isporuku kompletne opreme i rezervnih djelova, kao i za utvrđene rokove za izvođenje radova u HE „Perućica“, biće dužan da plati Naručiocu ugovorenu kaznu (penale) za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne (penala) ne može preći 10 % ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.

Obračuna kazne se neće vršiti samo u slučaju opravdanih kašnjenja. Opravdanim kašnjenjima smatraće se isključivo ona kašnjenja koja su odobrena od strane Naručioca u vidu produžetka roka za izvršenje Ugovora u skladu sa Ugovorom. Ova odšteta ne oslobađa Izvođača od obaveze da završi sve radove, niti od bilo koje druge obaveze ili odgovornosti po Ugovoru.

Naručilac i Izvođač će Ugovorom isključiti primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te će se smatrati da je samim zapadanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovornu

<sup>7</sup> U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da iste naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet Ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju dužan da bez odlaganja obavijesti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu radove koji su predmet Ugovora, niti ograničava Naručioca da zbog kašnjenja, sve ili dio neizvedenih radova, bez posebne saglasnosti Izvođača, oduzme Izvođaču a sve o trošku Izvođača.

Ukoliko Naručiocu nastane šteta i/ili gubitak zbog prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne (penala), tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete i/ili gubitaka koji prelazi visinu ugovorne kazne (penala).

Izvođač će nadoknaditi Naručiocu svu štetu i/ili gubitke koje Naručilac pretrpi izvođenjem radova u vezi sa Ugovorom kao i usljed kršenja ugovornih obaveza od strane Izvođača. Iznosi koje Naručilac naplati aktiviranjem sredstava obezbjedjenja Ugovora i polisa osiguranja uračunavaju se u ukupan iznos štete.

Ukupna odgovornost Izvođača prema Naručiocu u vezi Ugovorom ne može preći 100% od ukupne vrijednosti ovog Ugovora sa uračunatim PDV-om.

## **1.2. Obaveze Naručioca i Izvođača tokom realizacije Ugovora**

Izvođač se obavezuje:

- da radove koje su predmet Ugovora izvede u skladu sa prihvaćenom Ponudom i tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz Tenderske dokumentacije br. 93/20 od 24.12.2020.g. koji su sastavni dio Ugovora;
- da obezbijedi prevoz, smještaj i hranu za svoje radnike kao i da izvrši ljekarske preglede radnika i izvrši obuku za bezbjedan rad u VN postrojenjima;
- da obezbijedi svu pripremu za izvođenje radova, sve potrebne uređaje, pribore, HTZ opremu, pomoćna sredstva za izvođenje radova;
- da imenuje ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi radovima na složenom inženjerskom objektu u cjelini, odnosno ovlaštene inženjera koji će rukovoditi mašinskim i elektrotehničkim radovima na složenom inženjerskom objektu, kao i da angažuje diplomiranog inženjera geodezije;
- da samostalno i o svom trošku organizuje obezbjeđenje gradilišta;
- da bez odlaganja i u pisanoj formi obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja pokretne i nepokretne objekte u vlasništvu Naručioca i/ili trećih lica, te da odgovara za eventualno pričinjenu štetu Naručiocu i/ili trećim licima;
- da svoj rad sinhronizuje u skladu sa procesom rada i planiranim remontima postrojenja HE „Perućica“.

Naručilac se obavezuje:

- da imenuje Stručni nadzor i formira Komisiju za primopredaju radova;
- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova;

- da Izvođaču uredno plaća za izvedene radove na način kako to bude predviđeno Ugovorom.

### **1.3. Stručni nadzor**

Naručilac će nakon potpisivanja Ugovora Izvođaču pisanim putem saopštiti imena lica koja će vršiti kontrolu izvođenja radova (u daljem tekstu: Stručni nadzor).

Stručni nadzor će biti ovlašćen da kontroliše izvođenje radova koje su predmet ovog Ugovora u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije ("Sl.list CG", br. 2/2019).

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti.

Propusti u vršenju dužnosti Stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova koje su predmet Ugovora.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke na izvedenim radovima.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke u roku od 15 dana od upućivanja pisanih primjedbi i nastavi sa izvođenjem radova koji odstupaju od ugovorenih, Stručni nadzor će obustaviti poslove Izvođača i o tome obavijestiti Naručioca.

Izvođač može ponovo nastaviti sa izvođenjem radova kada preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere prema nalazu Stručnog nadzora.

Ako se između nalaza Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje, na teret Izvođača, a ako Izvođač bude u pravu ima pravo da traži naknadu troškova ispitivanja od Naručioca. Materijal i oprema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa mjesta izvođenja radova u roku koji mu odredi Stručni nadzor, a koji ne može biti kraći od 2 (dva) dana.

### **1.4. Raskid ugovora**

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana.

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Naručilac će imati pravo da jednostrano raskine Ugovor u slučaju da Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, uključujući a ne ograničavajući se na sljedeće:

- a) ukoliko Izvođač napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- b) ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova;

- c) u slučaju nedostavljanja garancije za dobro izvršenje posla;
- d) u slučaju nedostavljanja zahtijevane polisa osiguranja.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne bude plaćao Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač će se obavezati da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Izvođač će potom biti obavezan da napusti gradilište i da preda Stručnom nadzoru, cjelokupnu dokumentaciju Izvođača koju je izradio ili koja je bila izrađena za njega.

Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

Nakon što obavještenje o raskidu Ugovora stupi na snagu, Naručilac će imati pravo da:

- a) obavjesti Izvođača o njegovim postojećim potraživanjima,
- b) obustavi dalja plaćanja u korist Izvođača sve dok se ne utvrde iznosi troškova izvođenja, završetka i otklanjanja svih nedostataka, odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili
- c) odbije od Izvođačevih potraživanja nadoknadu za sve gubitke i štetu koju je Naručilac pretrpio, kao i za sve dodatne troškove za završetak radova, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvođaču. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac će eventualnu razliku isplatiti Izvođaču.

### **1.5. Lica za komunikaciju i dostavljanje dokumentacije**

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa Ugovorom će biti data u pisanom obliku (što uključuje i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom ili e-mailom ugovornoj strani na adrese koje će biti navedene u Ugovoru.

### **1.6. Zaštita na radu i zaštita životne sredine**

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost mjesta rada i obezbijediće, o svom trošku, primjenu mjera zaštite na radu propisanih važećim Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da dođe do povrede, biće odgovoran Izvođač po svim osnovama.

Izvođač će biti obavezan da preduzme sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane pri izvođenju radova i postupa u svemu u skladu sa propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast.

### **1.7. Ugovorni dokumenti**

Za potrebe tumačenja prioritet ugovornih dokumenata mora biti u skladu sa sljedećim redoslijedom:

1. Ugovor;
2. Tenderska dokumentacija br. 93/20 od 24.12.2020. godine;

### 3. Ponuda Izvođača.

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog Ugovora čine sljedeća dokumenta:

- Tenderska dokumentacija br. 93/20 od 24.12.2020. godine.,
- Ponuda Izvođača i
- Sredstva finansijskog obezbjeđenja Ugovora i polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

#### **1.8. Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora**

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništav je.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

#### **7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca ili e-mail-om.

## 8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  
Broj: 20-00-4495  
Mjesto i datum: Nikšić, 08.12.2020.g.

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

### **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke redni broj 424 iz Plana javne nabavke broj 10-00-48453 od 26.11.2020. godine za nabavku radova - Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad trolinih rastavljača 110 kV, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Igor Noveljić

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević

Predsjedavajući Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mirjana Mrdović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Andrija Lazović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Radovan Đukanović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Borislav Manojlović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Zoran Perović

## **9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>“.