

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 119/19

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 551, 546 i 552

Mjesto i datum: Nikšić, 13.12.2019. godine

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA NABAVKU USLUGA
za potrebe TE Pljevlja
po partijama kako slijedi:**

Partija 1: Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica;

Partija 2: Ispitivanje električnih zaštita i

Partija 3: Ispitivanje 6 kV prekidača VD4 i profilaktika na suvim transformatorima 6.3/4 kV

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	9
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	16
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	17
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	18
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	19
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	20
NASLOVNA STRANA PONUDE	21
SADRŽAJ PONUDE	22
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	23
FINANSIJSKI DIO PONUDE	29
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	32
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	33
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	34
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	38
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	43
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA.....	49
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	50

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE
NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD	Lice za davanje informacija: Ivana Kilibarda
Adresa: Vuka Karadžića br. 2	Poštanski broj: 81400
Sjedište: Nikšić	Identifikacioni broj: 02002230
Telefon: +382 40 204 169	Faks: +382 40 214 247
Elektronska pošta (e-mail): ivana.kilibarda@epcg.com	Internet stranica (web): www.epcg.com

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Usluge

b) Opis predmeta javne nabavke

Nabavka usluga za potrebe TE Pljevlja po partijama kako slijedi: Partija 1: Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica; Partija 2: Ispitivanje električnih zaštita i Partija 3: Ispitivanje 6 kV prekidača VD4 i profilaktika na suvim transformatorima 6.3/4 kV. Javna nabavka je evidentirana u Planu javnih nabavki br. 10-00-39472 od 08.11.2019. godine pod rednim brojevima 551, 546 i 552.

c) CPV – Jedinствени rječnik javnih nabavki

71632000-7 Usluge tehničkog ispitivanja

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

po partijama, procijenjene vrijednosti sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost:

Partija 1: Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica 30.008,00 €;

Partija 2: Ispitivanje električnih zaštita 48.400,00 € i

Partija 3: Ispitivanje 6 kV prekidača VD4 i profilaktika na suvim transformatorima 6.3/4 kV 35.090,00 €

UKUPNO: **113.498,00 €.**

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

- 1) izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova;
- 2) izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i o kapacitetima kojima raspolaže ponuđač za izvršavanje konkretnih usluga (Samo za Partiju 3) i
- 3) izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.) (POSEBNO ZA SVE PARTIJE).

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

da

Ponudač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke sa uračunatim PDV-om, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja:

Za Partiju 1: Sukcesivno po pozivu Naručioca, Izvršilac se obavezuje da sve usluge koje su predmet ugovora započne najkasnije 24 sata od trenutka prijave problema, u radno vrijeme i radnim danom, kao i u danima vikenda i praznika;

Za Partiju 2: Po dogovoru sa Naručiocem u vremenu trajanja remonta TE Pljevlja 2020 godine i

Za Partiju 3: Po dogovoru sa Naručiocem u vremenu trajanja remonta TE Pljevlja 2020 godine.

b) Mjesto izvršenja: TE Pljevlja.

XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 21.01.2020.godine do 9 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponudača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 21.01.2020.godine u 10 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija broj 10 prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

1. USLOVI OD ZNAČAJA ZA SAČINJAVANJE PONUDE

1.1. Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: u roku do 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za izvršene usluge, ovjerene od strane ovlaštenog lica Naručioca.

Način plaćanja je: virmanski.

1.2. Tajnost podataka

Nema tajnih podataka.

1.3. Obaveza imenovanja stručnih lica i dokazi o tehničkoj opremljenosti

1.3.1. Ponuđač je dužan da:

- imenuje ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi izvršenjem usluga u cjelini na složenom inženjerskom objektu, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018.);
- imenuje ovlaštene inženjere za izvođenje elektrotehničkih usluga na složenom inženjerskom objektu, u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018.);
- imenuje diplomiranog inženjera elektrotehnike za ispitivanje parcijalnih pražnjenja od strane proizvođača uređaja za ispitivanje (Odnosi se na Partiju 3);
- imenuje diplomiranog inženjera elektrotehnike za održavanje postrojenja ZS1 i VD4 prekidača od strane originalnog proizvođača opreme (Odnosi se na Partiju 3);
- imenuje diplomiranog inženjera elektrotehnike za ispitivanje prekidača snage (Odnosi se na Partiju 3);
- imenuje diplomiranog inženjera elektrotehnike za ispitivanje otpora namotaja i prenosnog odnosa (Odnosi se na Partiju 3).

Podaci o licima iz prethodnog stava upisuju se u Izjavi o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova. U prilogu Izjave se dostavljaju: sertifikati za ispitivanje parcijalnih pražnjenja od strane proizvođača uređaja za ispitivanje; sertifikati za održavanje postrojenja ZS1 i VD4 prekidača od strane originalnog proizvođača opreme; sertifikati za ispitivanje prekidača snage i sertifikati za ispitivanje otpora namotaja i prenosnog odnosa. (Odnosi se na Partiju 3).

1.3.2. Ponuđač je dužan da u Izjavi o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i o kapacitetima kojima raspolaže ponuđač za izvršavanje konkretnih usluga navede podatke o: uređajima za ispitivanje parcijalnih pražnjenja; uređajima za ispitivanje otpora namotaja; uređajima za mjerenje prenosnog odnosa i sprege transformatora i uređajima za ispitivanje dinamičkih otpora.

U prilogu Izjave se dostavljaju dokazi o zakupu ili posjedovanju:

- uređaja za ispitivanje parcijalnih pražnjenja
- uređaja za ispitivanje otpora namotaja
- uređaja za mjerenje prenosnog odnosa i sprege transformatora
- uređaja za ispitivanje dinamičkih otpora.

Obaveze iz tačke 1.3.2. se odnose na Partiju 3.

1.3.3. Ponuđač u ponudi dostavlja:

- 1) Predlog ispitnog protokola za prekidače i
- 2) Predlog ispitnog protokola za transformatore.

Obaveze iz tačke 1.3.3. se odnose na Partiju 3.

2. USLOVI OD ZNAČAJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Naručilac i ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija će potpisati Ugovor o javnoj nabavci (u daljem tekstu: Ugovor) u kojem će se, pored ostalih uslova utvrđenih predmetnom tenderskom dokumentacijom, definisati i sljedeće:

2.1. Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije potpisivanja Ugovora o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužem od ponuđenog roka za izvršenje usluga.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.

2.2. Ugovorna kazna i naknada štete

Ako Izvršilac zakasni sa završetkom usluga svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupnih usluga, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da se iznos ugovorene kazne može odbiti od vrijednosti izvršenih usluga.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka usluga u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvršilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Izvršilac nema pravo na bonus za ranije izvršenje ugovorenih usluga.

2.3. Obaveze Naručioca i Izvršioca tokom realizacije Ugovora

Obaveze Izvršioca su:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvrši u skladu sa prihvaćenom Ponudom i Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz tenderske dokumentacije 119/19 od 13.12.2019.godine koji su sastavni dio ovog Ugovora;
- Da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- Da sa ovlašćenim predstavnikom Naručioca izvrši primopredaju usluga i o tome sačine Zapisnik o izvršenim uslugama;
- Da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list RCG br 34/14) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu broj 10-00-6810/1 od 08.03.2012. godine, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- Da se u toku vršenja ugovorenih usluga pridržava mjera zaštite životne sredine.

Obaveze Naručioca su:

- Da vrši kontrolu vršenja usluga neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;
- Da sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca izvrši primopredaju usluga i o tome sačine Zapisnik o izvršenim uslugama;
- Da Izvršiocu uredno plati za izvršene usluge na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

2.4. Raskid ugovora

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučaju da Izvršilac:

- ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- postane nesolventan ili ode u stečaj.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom i da Izvršioca odstrani sa mjesta rada, ukoliko Izvršilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u roku od 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako:

- Naručilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- Duža obustava usluga utiče na cjelokupne usluge bez krivice Izvršioca.

U svakom od ovih slučajeva, Izvršilac ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Izvršioca.

2.5. Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi sa Ugovorom ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno. Sve sporove koji nastanu u vezi sa Ugovorom rješavaće Privredni sud Crne Gore.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE
NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

Partija 1: Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Kol.
-		Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica je potrebno izvršiti na sljedećoj opremi:	-	-
1	<p>Obim usluga:</p> <p>-Demontaža i defektaža</p> <p>-Pranje i sušenje svih djelova</p> <p>-Provjera ispravnosti vratila, kućišta ležajeva i rotora sa otklanjanjem nedostataka</p> <p>-Premotavanje namotaja statora</p> <p>-Zamjena statorskih izvoda</p> <p>-Premotavanje namotaja rotora (ako se radi o namotanom rotoru)</p> <p>-Zamjena rotorskih izvoda (ako se radi o namotanom rotoru)</p> <p>-Zamjena kliznih prstenova (ako se radi o namotanom rotoru)</p> <p>-Obrada kliznih prstenova (ako se radi o namotanom rotoru)</p> <p>-Zamjena ležaja (ležaje obezbjeđuje Izvođač) SKF ili FAG</p> <p>-Zamjena ventilatora</p> <p>-Zamjena poklopca (haube) ventilatora</p> <p>-Zamjena priključne ploče</p> <p>-Zamjena priključne kutije</p> <p>-Dinamičko balansiranje rotora po potrebi</p> <p>-Opravka postolja - navarivanje i obrada stopa</p> <p>-Ispitivanje el. motora i farbanje</p> <p>-Premotavanje namotaja kočnice</p> <p>-Ugradnja ferode na disku kočnice (ferodu obezbjeđuje Naručilac)</p>	Trofazni el.motor TIP: AO3-355M-6Y3, P=200 kW, n= 985 ob/min	kom	1
2		Trofazni el.motor TIP: ZK 315 MD6, P=110 kW, n= 985 ob/min, IM B3, IP 54	kom	1
3		Trofazni el.motor TIP: ZK 280 S-4, P= 75 kW, n= 1480 ob/min, IM B3, IP 54	kom	2
4		Trofazni el.motor TIP: KZK 225 S-4, P=37 kW, n=1470 ob/min, IM B3, IP 44	kom	1
5		Trofazni el.motor TIP: RZKRT 180 L-4, P=22 kW, n= 1450 ob/min, IMB 5, IP 55	kom	1
6		Trofazni el.motor TIP: A2-71-4Y3, P= 22 kW, n= 1460 ob/min	kom	1
7		Trofazni el.motor TIP: RKZKT 200 Lk-6, P=18.5 kW, n= 100/1000 ob/min, IM V1, IP 55	kom	1
8		Trofazni el.motor TIP: ZK 180 M4, P= 18,5 kW, n=1465 ob/min, IM B3, IP 54	kom	1
9		Trofazni el.motor TIP: 1ZKRT 160 L-4, P=15 kW, n=1440 ob/min, IM B5, IP 65	kom	1
10		Trofazni el.motor TIP: ZK 180 L6,P= 15 kW, n=965 ob/min, IM B3, IP 54	kom	1
11		Trofazni el.motor TIP: ZK 180 L6,P= 15 kW, n=965 ob/min, IM B3, IP 54	kom	1
12		Trofazni el.motor TIP: ZK 160 L6, P= 11 kW, n= 970 ob/min, IP 54, IM B3	kom	1
13		Trofazni el.motor sa namotanim rotorom TIP: PATAY TBSL 58 N3, P= 9 kW,n= 1000 ob/min, IM B3, IP 55	kom	2
14		Trofazni el.motor TIP: ZK 160 M6, P= 7.5 kW, n= 970 ob/min, IP 44	kom	1
15		Trofazni el.motor TIP: 2DPIG 132 SB/2 IF, P= 7.5 kW, n=2920 ob/min, IP 55, IM B3	kom	2
16		Potapajuća pumpa tip: Weda 7,5kW, 2870 min-1, Sever - Subotica	kom	3
17		Potapajuća pumpa tip: VCG 4kW (5,5kW 2870 min-1, Elektrovina - Maribor	kom	3

18	Trofazni el.motor TIP: 1ZK 132 M6, P= 5.5 kW, n= 950 ob/min, IM B3, IP 55	kom	1
19	Trofazni el.motor TIP: MT 132 SA-45, P= 5.5/6.6 kW, n= 1450/1740 ob/min, IP 55,IM B5	kom	1
20	Trofazni el.motor TIP: ZK 112 M4, P= 4 kW, n= 1440 ob/min, IP 44,	kom	2
21	Trofazni el.motor TIP: KZK 132 M8, P= 3 kW, n= 718 ob/min, IP 44, IM B3	kom	1
22	Trofazni el.motor TIP: ZK 100 Ld-4, P= 3 kW, n= 1410 ob/min, IP 44	kom	3
23	Trofazni el.motor TIP: ZK 100 L4, P= 2.2 kW, n= 1400 ob/min, IM B14, IP 44	kom	3
24	Trofazni el.motor TIP: ZK 90 L2, P= 2.2 kW, n= 2885 ob/min, IMB 14, IP 44	kom	1
25	Trofazni el.motor TIP: ZK 90 S4, P= 1.5 kW, n= 1405 ob/min, IM B5, IP 55	kom	3
26	Trofazni el.motor TIP: AM 90 SX2, P= 1.5 kW, n= 2800ob/min, IM B3, IP 44	kom	2
27	Trofazni el.motor TIP:5AZ-90-S4, P= 1.1 kW, n= 1380 ob/min, IM B3, IP 44	kom	3
28	Trofazni el.motor TIP:5AZ-90-S4, P= 0.75 kW, n= 1400ob/min, IM B3, IP 44	kom	3
29	Trofazni el.motor TIP:ZK-71-B4, P= 0.37 kW, n= 1350ob/min, IM B14, IP 44	kom	3
30	Trofazni el.motor TIP:2KT 80 A4, P= 0.55 kW, n= 1390ob/min, IM B3, IP 54	kom	3
31	Trofazna elektromagnetna kočnica	kom	5

Napomena: U ponuđenu cijenu Ponuđač treba da uračuna: cijenu opravke el. motora i el. magnetnik kočnica, troškove transporta i troškove uvozno izvoznog carinjena, kao i troškove rezervnih djelova (ležaja, priključne kutije, priključne ploče i sl.).

Partija 2: Ispitivanje električnih zaštita

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Kol.
1	Ispitivanje električnih zaštita bloka, ispitivanje energetskih transformatora	<p>Ispitivanje električnih zaštita generatora, transformatora, 6kV razvoda</p> <p>Zaštitni uređaji su mikroprocesorski relei tipa: SIPROTEC 7UM62, SIPROTEC 7UT63, SIPROTEC 7SJ62, SIPROTEC 7VE61, SIPROTEC 7VE63, SIPROTEC7SJ804, REF615 ABB.</p> <p>Ispitivanje električnih zaštita obuhvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provjera parametara podešenih u releu; - pregled liste događaja i liste kvarova u releima, analiza pogonskih događaja; - simuliranje rada zaštitnih funkcija relea, sekundarnim injektiranjem struja i napona pobuditi odgovarajuće funkcije relea i provjeriti da li se rele pobuđuje na zadate (podešene) vrijednosti; - provjera dejstva zaštitnih funkcija relea na prekidač; - provjera korektnosti signalizacije sa simuliranim procesima, signalizacija na zaštitnim uređajima i vratima relejnog bloka ćelija; - otklanjanje svih nedostataka u kolima signalizacije; - ispitivanje binarnih ulaza ,binarnih izlaza; - provjera veza sa SCADA sistemom; - izrada izvještaja (ispitni protokoli) o sprovedenim ispitivanjima električnih zaštita (kom.3); <p>Potrebno je ispitati sljedeće zaštitne uređaje: "SIPROTEC 7UM62 kom 2 SIPROTEC 7UT63 kom 5 SIPROTEC 7SJ62kom 69 7SJ 804 kom 1 REF 615 ABB kom 8 SIPROTEC 7VE61 kom 1 SIPROTEC 7VE63kom 1"</p> <p>Ispitivanje sistema pobude sinhronog turbogeneratora</p> <p>Pobudni sistem sinhronog turbogeneratora je statički sistem samopobude SEM 11E, zasnovan na KONČAR mikroprocesorskom sistemu za regulaciju i upravljanje električnim mašinama, KONČAR-INEM.</p> <p>Ispitivanje pobudnog sistema obuhvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provjeru stanja opreme (vizuelna kontrola, čišćenje, pritezanje spojeva,...); - provjeru krugova napajanja; - provjeru krugova upravljanja (funkcionalno ispitivanje prema tehničkoj dokumentaciji); 	komplet	1

- provjeru zaštita i signalizacije sistema pobude (funkcionalno ispitivanje prema tehničkoj dokumentaciji);
- provjeru veza sa SCADA sistemom;
- analizu pogonskih događaja (prorada podpobudnog limitera itd.) i pogonske karte, P-Q dijagrama;
- provjeru i podešenje sistema pobude sa generatorom na mreži;
- zamjena dijelova kod kojih je prilikom ispitivanja pronađen kvar (rezervne dijelove obezbjeđuje Naručilac);
- izrada izvještaja o ispitivanju sistema pobude, ocjena stanja opreme (kom.3);

Ispitivanje generatorskog prekidača

Generatorski prekidač je tip HECS-100M, 15,75kV; ABB

Ispitivanja na generatorskom prekidaču uraditi prema standardima IEC 62271-100 i IEC 60480 kao i uputstvu proizvođača.

Potrebno je izvršiti sledeća ispitivanja:

- provjera krugova napajanja;
- provjera krugova upravljanja;
- provjera zaštita, blokada, signalizacije;
- provjera veza sa SCADA sistemom;
- Mjerenje prelaznog otpora glavnih kontakata;
- Snimanje karakteristike dinamičkog otpora glavnih kontakata;
- Snimanje trajektorije kretanja glavnih kontakata prekidača simultano u sve tri faze;
- Mjerenje vremena uključenja i isključenja glavnih kontakata pri ciklusima (OPEN1–O1, OPEN2 –O2, CLOSE-C, CLOSE-OPEN1-CO1, CLOSE-OPEN 2-CO2);
- Sinhronizam između glavnih kontakata prekidača i sinhronizam između glavnih i pomoćnih kontakata prekidača u sve tri faze pri ciklusima O1,O2,C,CO1,CO2;
- Snimanje karakteristike struja kalemova za uključenje i isključenja kao i vreme kretanja kalemova pri ciklusima O1,O2,C,CO1,CO2;
- Mjerenje struja i vremena rada motora hidrauličnog pogona pri pumpanju pogonskog pritiska;
- Kontrola apsolutnog i relativnog pritiska SF6 gasa u prekidaču;
- Mjerenje čistoće SF6 gasa u prekidaču;
- Mjerenje tačke rosišta SF6 gasa;
- Mjerenje koncentracije vlažnosti (zapreminski i maseni udeo) SF6 gasa u prekidaču;
- Mjerenje koncentracije produkata razlaganja, CO2 u SF6 gasu;
- Davanje ispitnih protokola i mišljenja (kom.3).

NAPOMENA: Obavezno prisustvo ispitivača za start bloka. U slučaju otkaza pojedinih uređaja izvođač je obavezan da pošalje ekipu za hithno otklanjanje kvara.

Ispitivanje energetskih transformatora

Električna ispitivanja

T1-blok transformator 250MVA;242/15,75kV. T2-transformator sopstvene potrošnje 25MVA; 15,75/6,3/6,3kV
T3-transformator opšte potrošnje 32MVA; 230/6,3/6,3kV

- Mjerenje izolacionih otpora električnog izolacionog sistema namotaja transformatora uz određivanje koeficijenta apsorpcije.
- Mjerenje faktora dielektričnih gubitaka- $\text{tg}\delta$ i kapaciteta električnog izolacionog sistema namotaja transformatora odnosno prolaznih izolatora na transformatorima T1 i T3.
- Mjerenje struja i snaga praznog hoda pri sniženom naponu.
- Mjerenje impedanse kratkog spoja,odnosno induktivnosti usled rasipanja namotaja transformatora pri sniženom naponu.
- Mjerenje otpora namotaja transformatora (kod transformatora T2 i T3 u svim položajima teretne regulacione preklopke.
- Procjena sadržaja vlage u čvrstoj izolaciji blok transformatora T1 metodom frekventno zavisne dielektrične spektroskopije. RVM
- Izrada izvještaja o električnom ispitivanju transformatora,ocjena stanja opreme (kom.3)

Ispitivanje ulja transformatora

T1-blok transformator 250MVA;242/15,75kV. T2-transformator sopstvene potrošnje 25MVA; 15,75/6,3/6,3kV

T3-transformator opšte potrošnje 32MVA; 230/6,3/6,3kV

Transformatori 10T5,11T5,12T5 i 13T5 1250 kVA; 6/0,4kV (komada 4); 15T5 (630 kVA;6/0,4 kV) komad 1. Prema postojećem planu

- Ispitivanje gasova rastvorenih u ulju metodom gasne hromatografije;
- Ispitivanje fizičkih,hemijskih i električnih karakteristika ulja;
- Ispitivanje sadržaja vode rastvorene u ulju;
- Ocjena stanja papirne izolacije namotaja transformatora na osnovu analize sadržaja derivata furana rastvorenih u ulju;
- Ispitivanje ulja na korozivni sumpor transformatora;
- Davanje ispitnih protokola i mišljenja (kom.3);
- Preuzimanje i transport uzoraka ulja od TE Pljevlja do Laboratorije za ispitivanje je obaveza ispitivača.

NAPOMENA: Oprema za mjerenje i ispitivanje mora biti ovjerena od strane ovlašćene institucije-laboratorije za ispitivanje i etaloniranje,da posjeduje uvjerenje o etaloniranju koje mora imati rok važenja najmanje dok traje predmetno ispitivanje.

Zainteresovana lica su u mogućnosti da izvrše obilazak mjesta izvršenja usluga svakog radnog dana od 8 – 16h, do 20.01.2020.godine. Osoba za kontakt: Željko Pejović, tel. 067 250 382.

Garancija kvaliteta

U ponudi dostaviti:

- Sertifikat o stručnoj osposobljenosti, lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga, za rad sa SIEMENS SIPROTEC 4 generatorskim zaštitama i sinhronizatorima kao i sertifikat za rad sa ABB zaštitnim uređajima serije 615;
- Sertifikat o stručnoj osposobljenosti, lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga, za rad sa SF6 generatorskim prekidačem tip HECS ABB.

**Partija 3: Ispitivanje 6 kV prekidača VD4 i profilaktika na suvim transformatorima
6.3/4 kV**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Kol.
1	6kV vakumski prekidači	ABB/VD4/P 12.12.40 P210	kom	56
2	6kV vakumski prekidači	ABB/VD4/P 12.25.40 P275	kom	3
3	6kV vakumski prekidači	ABB/VD4/P 12.06.32 P150	kom	8
<p>Na 6kV prekidačima potrebno je uraditi sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvlačenje 6kV prekidača iz pripadajuće ćelije - pregled kontakata u ćeliji (bolcnova) sabirničkih i izvodnih u beznaponskom stanju (ukoliko su sabirnice postrojenja pod naponom, pregledati samo izvodne kontakte) - provjera podizanja i zatvaranja zaštitnih zavjesica na ćeliji pripadajućeg prekidača - pregled kontakata na kolicima prekidača (ruže) - očistiti kolica prekidača, šine, izolacione dijelove, prekidač i ostale dijelove - pregled pogonskog mehanizma prekidača - provjera stanja pokretnih i nepokretnih dijelova prekidača - provjera nasjedanja pogonskih dijelova krajnjih kontakata položaja prekidača - provjera stanja opruge pogonskog mehanizma - ukoliko se utvrdi da su neki dijelovi prekidača i kolica neispravni, iste je neophodno zamijeniti rezervnim dijelom iz magacina Naručioaca - izvršiti ispitivanje prekidača prema protokolu koji je naveden u nastavku - ukoliko izmjerene veličine odstupaju od fabrički deklariranih, izvršiti neophodna štelovanja pogonskog mehanizma - očistiti i nakon toga podmazati kontaktne površine (ruže) kontaktnom mašću u tankom sloju - vratiti kolica prekidača u pripadajuću ćeliju - provjeriti funkcionalno uključenje i isključenje iz lokala sa NN dijela ćelije - napraviti i dostaviti izvještaj za svaki prekidač pojedinačno <p>Protokol ispitivanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ispitati otpor izolovanosti glavnih kontakata prema masi - ispitivanje vakuma u vakumskim bocama visokim jednosmjernim naponom - mjerenje pada napona glavnih kontakata - mjerenje vremena otvaranja glavnih kontakata - ispitivanje glavnih kontakata sa 60% ispitnog podnosivog naizmeničnog napona - provjera sinhronizacije kontakata 				
4	Suvi transformatori 6,3/0,4kV (35/0,4kV)	ABB/DTE 1600/7.2; 6,3/0,4kV; 1600 kVA	kom	4
5	Suvi transformatori 6,3/0,4kV (35/0,4kV)	ABB/DTE 630/7.2; 6,3/0,4kV; 630 kVA	kom	1
6	Suvi transformatori 6,3/0,4kV (35/0,4kV)	ETRA/1600 kVA; 6,3/0,4kV;	kom	2
7	Suvi transformatori 6,3/0,4kV (35/0,4kV)	RADE KONČAR/2TB9 1000-12 K/0; 6,3/0,4kV; 1000 kVA	kom	1
8	Suvi transformatori 6,3/0,4kV (35/0,4kV)	TESAR ITALY/TRV 100; 35/0,4kV; 100 kVA;	kom	1

Na transformatorima potrebno je uraditi sljedeće:

- demontaža oklopa transformatora
- razvezivanje VN i NN strane transformatora
- čišćenje kućišta transformatora i kompletnog aktivnog dijela
- provjera utegnutosti pritisnih ploča
- provjera utegnutosti namotaja
- provjera priključaka na VN i NN strani transformatora
- provjera stanja uzemljenja kućišta
- pregled postolja i ukrućenja
- izvršiti pregled termičkih sondi
- izvršiti ispitivanje transformatora prema protokolu koji je naveden u nastavku
- izvršiti čišćenje kontaktnih površina i povezati VN i NN stranu transformatora
- napraviti i dostaviti Izveštaj ispitivanja za svaki transformator pojedinačno

Protokol ispitivanja:

- ispitivanje otpora izolovanosti namotaja međusobno i prema masi
- provjera omskih otpora transformatora u svim položajima regulatora
- provjera sprege transformacije u svim položajima regulatora
- mjerenje gubitaka praznog hoda i struje magnećenja
- mjerenje gubitaka kratkog spoja i imedanse
- mjerenje parcijalnih pražnjenja u skladu sa IEC 60076-11

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA
IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj 20-00-4610
Mjesto i datum: Nikšić, 04.12.2019.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Igor Noveljić, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, shodno Planu javnih nabavki broj 10-00-39472 od 08.11.2019godine i Ugovora o javnoj nabavci usluga za potrebe TE Pljevlja po partijama kako slijedi:

Partija 1: Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica;

Partija 2: Ispitivanje električnih zaštita i

Partija 3: Ispitivanje 6 kV prekidača VD4 i profilaktika na suvim transformatorima 6.3/4 kV,

uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Izvršni direktor

Igor Noveljić

¹Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I
LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O
NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA ²**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj 20-00-4608
Mjesto i datum: Nikšić, 04.12.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke br. 10-00-39472 od 08.11.2019.godine za nabavku usluga za potrebe TE Pljevlja po partijama kako slijedi:

Partija 1: Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica;

Partija 2: Ispitivanje električnih zaštita i

Partija 3: Ispitivanje 6 kV prekidača VD4 i profilaktika na suvim transformatorima 6.3/4 kV,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Igor Noveljić _____
s.r.

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević _____
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević _____
s.r.

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE
DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj 20-00-4609
Mjesto i datum: Nikšić, 04.12.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-39472 od 08.11.2019.godine za nabavku usluga za potrebe TE Pljevlja po partijama kako slijedi:

Partija 1: Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica;

Partija 2: Ispitivanje električnih zaštita i

Partija 3: Ispitivanje 6 kV prekidača VD4 i profilaktika na suvim transformatorima 6.3/4 kV,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjedavajući član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Darko Jevrić, dipl.pravnik

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Ivana Kilibarda, dipl.ecc.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Ljubiša Janković, dipl.maš.ing.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Željko Pejović, dipl.el.ing.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Žarko Ćaćić, dipl.el.ing.

³Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

☒ Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min} / C_p) * 100$$

Gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

C_p – ponuđena cijena (sa PDV)

C_{\min} – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača) _____

podnosi

(naziv naručioca) _____

PONUĐU

**po Tenderskoj dokumentaciji broj _____ od _____ godine
za nabavku _____**

(opis predmeta nabavke)

ZA

Partiju _____ : _____ (broj
partije) (opis predmeta nabavke po partiji)

Partiju _____ : _____ (broj
partije) (opis predmeta nabavke po partiji)

...

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja (za cjelinu ili za sve partije za koje se predaje ponuda)

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude"popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁷Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

Partija 1: Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja Ugovora	
Mjesto izvršenja Ugovora	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

Partija 2: Ispitivanje električnih zaštita

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok isporuke	
Mjesto isporuke	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

Partija 3: Ispitivanje 6 kV prekidača VD4 i profilaktika na suvim transformatorima 6.3/4 kV

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok isporuke	
Mjesto isporuke	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

**DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU
JAVNOG NADMETANJA**

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI
--

Dostaviti:

- 1) izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova;
- 2) izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i o kapacitetima kojima raspolaže ponuđač za izvršavanje konkretnih usluga (Samo za Partiju 3);
- 3) izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.) (POSEBNO ZA SVE PARTIJE).

**IZJAVA
O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU
I DRUGIM STRUČNJACIMA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA I
OSIGURANJU ODGOVARAJUĆIH RADNIH USLOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da će ponuđač/član zajedničke ponude _____ za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licence, odobrenja i sl.	Funkcija koju će zauzimati	Način angažovanja
1					
2					
3					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

IZJAVA**O TEHNIČKOJ OPREMLJENOSTI I OSPOSOBLJENOSTI I O
KAPACITETIMA KOJIMA RASPOLAŽE PONUĐAČ ZA IZVRŠAVANJE
KONKRETNIH USLUGA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime
i radno mjesto)

Izjavljuje

da je ponuđač/član zajedničke ponude _____ tehnički
opremljen i osposobljen za vršenje predmetnih usluga i da raspolaže potrebnim sredstvima i
opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj
nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati
sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Vrsta i karakteristika opreme	Pravni osnov korišćenja opreme (svojina/zakup/ podugovor...)	Godina proizvodnje	Količina	
				Količina sa kojom ponuđač raspolože	Količina opreme koja će biti angažovana na realizaciji ugovora
1					
2					
3					
...					

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

**IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA¹⁴**

Ovlašćeno lice ponuđača _____, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

Da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

¹⁴ Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

NAPOMENA: Nacrt ugovora o javnoj nabavci je identičan za sve partije. Ponuđač koji dostavlja ponudu za više partija, u ponudi dostavlja jedan Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca EPCG AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2 Nikšić, PIB: 02002230, Broj računa: 535 - 55 - 11, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Igor Noveljić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga za potrebe TE Pljevlja broj 119/19 od 13.12.2019. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____;

Ponuda ponuđača (*naziv ponuđača*) broj _____ od _____.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga.

Usluge obuhvataju:

Partija 1: Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica/

Partija 2: Ispitivanje električnih zaštita/

Partija 3: Ispitivanje 6 kV prekidača VD4 i profilaktika na suvim transformatorima 6.3/4 kV,

u skladu sa prihvaćenom Ponudom br. _____ i Tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio Tenderske dokumentacije br. 119/19 od 13.12.2019.godine;

Ponuda Izvršioca integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna cijena za usluge iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____ € (Eura).

PDV 21% u iznosu od _____ €.

Ukupna cijena za usluge iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____ € (_____ Eura).

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za izvršene usluge, ovjerene od strane ovlašćenog lica Naručioca.

Način plaćanja: virmanski.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora i dostavlja se na adresu Direkcija za nabavku i logistiku, Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću, na ruke Radovana Radojevića.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran ovim Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 4

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Osobe za kontakt:

Za Naručioca

Direkcija za nabavku i logistiku

Kontakt osoba: Nina Nikolić

Telefon: 040 204 169

E-mail: nina.nikolic@epcg.com

U vezi tehničkih pitanja

Za Partiju 1:

Kontakt osoba: Ljubiša Janković

Telefon: 052 330 150

E-mail: ljubisa.jankovic@epcg.com

Za Partiju 2:

Kontakt osoba: Željko Pejović

Telefon: 052 330 112

E-mail: zeljko.pejovic@epcg.com

Za Partiju 3:

Kontakt osoba: Žarko Ćaćić

Telefon: 052 330 149

E-mail: zarko.cacic@epcg.com

Za Izvršioca

Kontakt osoba: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-mail _____.

III ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora izvršiti:

Za Partiju 1: Sukcesivno po pozivu Naručioca, Izvršilac se obavezuje da sve usluge koje su predmet ugovora započne najkasnije 24 sata od trenutka prijave problema, u radno vrijeme i radnim danom, kao i u danima vikenda i praznika;

Za Partiju 2: Po dogovoru sa Naručiocem u vremenu trajanja remonta TE Pljevlja 2020 godine i

Za Partiju 3: Po dogovoru sa Naručiocem u vremenu trajanja remonta TE Pljevlja 2020 godine.

Ako Izvršilac zakasni sa završetkom usluga svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupnih usluga, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da se iznos ugovorene kazne može odbiti od vrijednosti izvršenih usluga.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka usluga u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvršilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Izvršilac nema pravo na bonus za ranije izvršenje ugovorenih usluga.

Član 6

Mjesto izvršenja ugovora je TE Pljevlja.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Izvršilac se obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvrši u skladu sa prihvaćenom Ponudom br. _____ i Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz tenderske dokumentacije 119/19 od 13.12.2019.godine koji su sastavni dio ovog Ugovora;
- Da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- Da sa ovlaštenim predstavnikom Naručioca izvrši primopredaju usluga i o tome sačine Zapisnik o izvršenim uslugama;
- Da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list RCG br 34/14) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu broj 10-00-6810/1 od 08.03.2012. godine, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- Da se u toku vršenja ugovorenih usluga pridržava mjera zaštite životne sredine.

Član 8

Naručilac se obavezuje:

- Da vrši kontrolu vršenja usluga neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlaštenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;

- Da sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca izvrši primopredaju usluga i o tome sačine Zapisnik o izvršenim uslugama;
- Da Izvršiocu uredno plati za izvršene usluge na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

V SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu prije izvršenja ugovora na iznos od _____ € (_____ Eura), što čini 5% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužem od ponuđenog roka za izvršenje usluga.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.

VII RASKID UGOVORA

Član 10

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučaju da Izvršilac:

- ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- postane nesolventan ili ode u stečaj.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom i da Izvršioca odstrani sa mjesta rada, ukoliko Izvršilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u roku od 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca.

Član 11

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako:

- Naručilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- Duža obustava usluga utiče na cjelokupne usluge bez krivice Izvršioca.

U svakom od ovih slučajeva, Izvršilac ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Izvršioca.

VIII OSTALE ODREDBE

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 13

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sprove koji nastanu u vezi sa ovim Ugovorom rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 15

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvršiocu, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

Član 16

Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom obostranog potpisivanja i predaje Naručiocu od strane Izvršioca Garancije iz člana 10 ovog Ugovora.

NARUČILAC

DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, i 42/17).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalogi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

4. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlaštenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

12. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

15. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana¹⁵, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

¹⁵u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

II IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponudáč može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG
OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime

(naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od _____. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.