

## OBRAZAC 1

Elektroprivreda Crne Gore AD Nišić  
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 136/24  
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 119  
Mjesto i datum: Nikšić, 14.10.2024. godine

Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje

### **TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

Partija 1: Izvođenje radova na adaptaciji TS 5/0,4kV „FAU 4“, 2x1000kVA sa priključnim 5kV vodom po principu „ključ u ruke“

Partija 2: Izvođenje radova na adaptaciji TS 5/0,4kV „RPV“, 2x1000kVA sa priključnim 5kV vodom po principu „ključ u ruke“

Partija 3: Izvođenje radova na adaptaciji TS 5/0,4kV „ŽARNE PEĆI“, 2x1600kVA sa priključenjem na postojeći 5kV kablovski vod po principu „ključ u ruke“

Predmet nabavke se nabavlja:

po partijama

## **1. POZIV ZA NADMETANJE<sup>1</sup>**

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:
  - 2.1. Vrsta postupka,
  - 2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
  - 2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke<sup>2</sup>,
  - 2.4. Način nabavke:
    - Cjelina, po partijama,
    - Zajednička nabavka,
    - Centralizovana nabavka,
  - 2.5. Posebni oblik nabavke:
    - Okvirni sporazum,
    - Dinamički sistem nabavki,
    - Elektronska aukcija,
    - Elektronski katalog,
  - 2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
  - 2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
  - 2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
  - 2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
  - 2.10. Rok važenja ponude,
  - 2.11. Garancija ponude

---

<sup>1</sup> Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

<sup>2</sup> U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim informacijama;

## **2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE<sup>3</sup>**

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

## **3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE<sup>4</sup>**

Napomena: Sve dolje navedeno odnosi se na Partiju 1, Partiju 2 i Partiju 3

Ponuđač je dužan da u ponudi upiše naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđenog materijala i opreme i to za: Srednjenaponski rasklopni blok 12kV (SN blok), Niskonaponski rasklopni blok (NN blok) i kablovske vodove 6/10kV.

Rok izvršenja ugovora je:

Za izradu Projekta adaptacije maksimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora;  
Za izvođenje radova maksimum 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.  
Dan uvođenja u posao je najkasnije 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumjeva se otvaranje građevinskog dnevnika, u kojem se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi. O uvođenju Izvođača u posao Naručilac i Izvođač sačinice poseban Zapisnik koji je sastavni dio građevinskog dnevnika.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac će preko Internog nadzora svojim potpisom da potvrdi. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pisanim putem obavijestiti Naručioca i pribaviti pisanu saglasnost za produženje roka od Naručioca.

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač, a ovjerava Interni nadzorni Naručioca, unošenjem u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu situaciju dostaviti Internom nadzoru Naručioca preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Interni nadzor Naručioca će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

<sup>3</sup> Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

<sup>4</sup> Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu iznosi min 24 mjeseca računajući od dana primopredaje objekta. Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. Ako Izvođač ne otkloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da te nedostatke otkloni, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika. Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjесnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se od strane Internog nadzora Naručioca. Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme i materijala Internom nadzornom organu stavi na uvid tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuje da se ugrađuje ponudom definisana oprema i materijal.

#### **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:<sup>5</sup>**

**Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:**

po partijama je:

Partija 1: Izvođenje radova na adaptaciji TS 5/0,4kV „FAU 4“, 2x1000kVA sa priključnim 5kV vodom po principu „ključ u ruke“ procijenjene vrijednosti 142.000,00 €

Partija 2: Izvođenje radova na adaptaciji TS 5/0,4kV „RPV“, 2x1000kVA sa priključnim 5kV vodom po principu „ključ u ruke“ procijenjene vrijednosti 144.000,00 €

Partija 3: Izvođenje radova na adaptaciji TS 5/0,4kV „ŽARNE PEĆI“, 2x1600kVA sa priključnim 5kV vodom po principu „ključ u ruke“ procijenjene vrijednosti 143.000,00 €

UKUPNO: 429.000,00 €.

#### **PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU**

Nije primjenjivo.

#### **PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU**

Nije primjenjivo.

#### **NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE**

Nije primjenjivo.

<sup>5</sup> Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

## **ELEKTRONSKI KATALOG**

Nije primjenjivo.

## **PONUĐA SA VARIJANTAMA**

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

## **REZERVISANA NABAVKA**

Ne

## **4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI**

Nije primjenjivo.

## **5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE**

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

## **6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašten da garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da Izvođač ne ispuni bilo koju obavezu predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promijene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost garancije se mora produžiti. Troškove produženja bankarske garancije snosi Izvođač.

Izvođač je dužan da najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata od dostavljanja posljednje fakture Naručiocu preda:

garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Naručilac je ovlašten da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Izvođaču garancije.

Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao, Naručiocu preda:

polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja od 30 dana dužim od završetka predmetnih radova. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti se odnosi na štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na djelatnost građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

## 7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma<sup>6</sup>:

odnos cijene i kvaliteta

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih podkriterijuma:

1. Cijena (C) .....maksimalan broj bodova..... 90

2. Kvalitet (K) .....maksimalan broj bodova .....10

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

### 1. Podkriterijum cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×90

**2. Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok** na kompletne radove i ugrađenu opremu, i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli:  $K = (Kp / Kmax) \times 10$  - Kp – ponuđeni garantni rok - Kmax – najduži ponuđeni garantni rok U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu - Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima.

## 8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

<sup>6</sup> Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

Za one djelove ponude koji se odnose na tehničku dokumentaciju (tehnički list sa opisom ponuđene robe i navođenjem tehničkih karakteristika i certifikata tipskog ispitivanja/test report) ponuđači mogu dostavljati na engleskom jeziku.

## **9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA**

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 14.11.2024. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 14.11.2024. godine u 10 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 14.11.2024. godine do 10 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

## **10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE<sup>7</sup>**

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
- 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

<sup>7</sup> Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma



## **11. TAJNOST PODATAKA**

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

## **12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE**

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

## **13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:<sup>8</sup>

Ugovorna cijena za izvođenje radova na adaptaciji TS 5/0,4kV sa priključnim 5kV i 0,4kV vodovima uključuje sve nepredviđene radove i višak radova a isključuje uticaj manjkova radova na ugovorenu cijenu.

### **I. Izvođač se obavezuje:**

- Da projekat adaptacije trafostanica TS 5/0,4kV sa priključnim 5kV vodovima izradi u skladu sa.
  - o Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 011/19, 082/20, 086/22 i 04/23),
  - o Projektnim zadacima koji su sastavni dio tenderske dokumentacije,
  - o Ponudom

<sup>8</sup> U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

- Da dostavi projekat adaptacije trafostanica TS 5/0,4kV sa priključnim 5kV vodovima Naručiocu na usaglašavanje;
- Da sve primjedbe Naručioca na Projekat adaptacije TS 5/0,4kV sa priključnim 5kV vodovima otkloni u roku ne dužem od 5 (pet) dana;
- Da usaglašen sa Naručiocem Projekat adaptacije TS 5/0,4kV sa priključnim 5kV vodovima dostavi Naručiocu na Internu reviziju u roku ne dužem od 3(tri) dana od dana usaglašavanja;
- Da ukoliko se u tehničkoj dokumentaciji Izvođača utvrde greške, propusti, dvosmislenosti, neadekvatnosti i ostale manjkavosti, bez obzira na saglasnost ili odobrenje koje je dato na istu, izvrši potrebne korekcije o svom trošku.
- Da na dan potpisivanja ugovora Naručiocu dostavi Rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije adaptacije TS 5/0,4kV sa priključnim 5kV vodovima;
- Da prije uvođenja u posao Naručiocu dostavi Rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi radovima adaptacije TS 5/0,4kV sa priključnim 5kV vodovima;
- Da radove na adaptaciji TS 5/0,4kV sa priključnim vodovima izvede u svemu prema tehničkoj specifikaciji, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i da oprema, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju tehničkoj dokumentaciji, Ponudi i odredbama ovog Ugovora;
- Da obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);
- Da obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađene opreme;
- Da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;
- Da izvede ugovorene radove u rokovima koji su određeni Ugovorom;
- Da odgovara za bezbjednost svojih radnika i njihovu osposobljenost za bezbjedan rad u skladu sa propisima u ovoj oblasti, posjeduje i primjenjuje sredstva zaštite na radu i da se pridržava mjera bezbjednosti prilikom obavljanja posla, kako ne bi došlo do nesreće na radu, a ukoliko do nje dođe odgovoran je po svim osnovama;
- Da odmah u pisanoj formi obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova;
- Da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte i imovinu trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;
- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim radom ili krivicom lica koje izvode radove;

## **II. Izvođač se obavezuje:**

- Da prije ugradnje materijala i opreme Naručiocu dostavi:

### *1. Za ponuđeni srednjenaponski sklopni blok (SN blok):*

- a) *Certifikat tipskih ispitivanja, izdat od ovlašćene ustanove, o ispitivanju srednjenaponskog sklopnog bloka u skladu sa navedenim standardima ili ekvivalentnim i to:*

- Dielektrično ispitivanje glavnog strujnog kruga (MEST EN 62271-200 – tačka 6.2.),
- Mjerenje otpora glavnog sklopa (MEST EN 62271-200 – tačka 6.4,
- Ispitivanje zagrijavanja (MEST EN 62271-200 – tačka 6.5),
- Ispitivanje kratkotrajne podnosive struje i dinamičke struje (MEST EN 62271-200 – tačka 6.6).
- Potvrđivanje uklopne i prekidne sposobnosti na temperaturi ambijenta ( MEST EN 62271-200 – tačka 6.101),
- Ispitivanje prekidača (MEST EN 62271-100),
- Certifikat o tipskom ispitivanju rastavljača snage u skladu sa IEC 62271-103,
- Certifikat o tipskom ispitivanju rastavljača i zemljospojnika ( tropoložajnog rastavljača) u skladu sa MEST EN 62271-102
- Certifikat o tipskom ispitivanju strujnih mjernih transformatora (SMT) u skladu sa IEC 61869-2,
- Certifikat o tipskom ispitivanju naponskih mjernih transformatora (NMT) u skladu sa IEC 61869-3

b) Izvještaj o rutinskom ispitivanju proizvedenih jedinica SN blokova u skladu sa navedenim standardima ili ekvivalentnim i to:

- Vizuelna provjera (IEC 60694 i MEST EN 62271-200 – tačka 7.5),
- Ispitivanje pomoćnih i upravljačkih krugova (prema važećim standardima IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.2),
- Mehaničke provjere rada (MEST EN 62271-200 – tačka 7.102),
- Ispitivanje gasne nepropusnosti kućišta punjenog gasom (MEST EN 62271-200 - tačka 7.103),
- Ispitivanje pomoćnih električnih uređaja (MEST EN 62271-200 - tačka 7.104),

c) Izvještaj o provjeri rada zaštitnog elektronskog releja za SN blok sa prekidačem u strujnom krugu transformatorskog napajanja,

d) Uputstva za pogon i održavanje.

2. Za ponuđeni niskonaponski razvodni blok (NN blok):

a) Certifikat tipskih ispitivanja, izdat od ovlašćene ustanove, o ispitivanju niskonaponskog sklopnog bloka u skladu sa navedenim standardima ili ekvivalentnim i to:

- Ispitivanje zagrijavanja (MEST EN 60439-1 - tačka 8.2.1),
- Ispitivanje naizmjeničnim podnosivim naponom 2.5 kV (MEST EN 60439-1 - tačka 8.2.2),

- Ispitivanje na kratki spoj, 25 kA/ 1s/ 52.5 kA (MEST EN 60439-1 - tačka 8.2.3),
  - Ispitivanje neprekinutosti strujnih krugova (MEST EN 60439-1 - tačka 8.2.4),
  - Ispitivanje izolacije i puznih staza (MEST EN 60439-1 - 8.2.5),
  - Mehanička ispitivanja (MEST EN 60439-1 - tačka 8.2.6),
  - Stepen zaštite (MEST EN 60439-1 - tačka 8.2.7),
  - Ispitivanje NN prekidača (MEST EN 60947-2)
- b) Izveštaj (Ispitni list) o rutinskom ispitivanju proizvedenih jedinica NN blokova u skladu sa navedenim standardima ili ekvivalentnim i to:
- Pregled bloka uključujući pregled ožičenja (IEC 60439-1 - tačka 8.3.1)
  - Naponska ispitivanja (2 kV/ 50Hz) (IEC 60439-1 - tačka 8.3.2)
  - Ispitivanje zaštitnih krugova (IEC 60439-1 - tačka 8.3.3)
- c) Uputstva za pogon i održavanje.

### 3. Za ponuđene kablove 6/ 10kV:

- a) Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije kojim se potvrđuje da su kablovi 6/ 10 kV izrađeni prema standardu MEST HD 620 S2 ili ekvivalent za kablove NA2XS(F)2Y (XHE 49 A).
- b) Certifikat (izveštaj) tipskog ispitivanja, izdat od ovlaštene ustanove, da su isporučeni kablovi 6/10 kV ispitani po standardima MEST HD 620 S2:2019 (DIN VDE 0276T620, HD 620 S2 Part 10-C, IEC 60502-2:2014 ED3) ili ekvivalent.
- c) Izjava proizvođača da je izolacija isporučenih kablova izvedena postupkom "suvog umrežavanja"

### 4. Za ponuđeni kablovski pribor 6/ 10kV:

- d) Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije kojim se potvrđuje da je kablovski pribor izrađen u skladu sa standardima: CENELEC HD629.1.S2., EN61442 , IEC61238-1 ili ekvivalent za kablovski pribor za energetske kablove nazivnog napona od 6 kV do 36 kV.

### III. Izvođač se obavezuje:

- Da nakon izvedenih radova, o svom trošku:

- a) Izvrši ispitivanje i podešavanje zaštite sa izradom ispitnih protokola;
- b) Izvrši provjeru električnih blokada i sačini Izvještaj-ocjenu rezultata ispitivanja;
- c) Izvrši naponsko ispitivanje ugrađenog SN bloka i NN bloka u TS 5/0,4kV i dostavi Izvještaj o ispitivanju;
- d) Izvrši naponsko ispitivanje kablovske veze 5 kV trafo ćelija-transformator, izradi i dostavi ispitni protokol;
- e) Izvrši mjerenje ukupne otpornosti rasprostiranja uzemljivača združenog uzemljenja TS 5/0,4kV, izradi i dostavi pozitivan Izvještaj o ispitivanju. Izmjerena vrijednost mora da bude manja od vrijednosti iskazane u proračunu. Ovo mjerenje izvršiti uz prethodno povezivanje na osnovni uzemljivač TS 5/0,4kV svih drugih elemenata u TS 5/0,4kV;
- f) Izvrši pregled svih spojeva sa postavljanjem natpisne tablice za združeno uzemljenje;
- g) Izvrši naponsko ispitivanje izgrađenog 5kV kablovskog voda izradi i dostavi Izvještaj o ispitivanju;

Napomena: Sva navedena ispitivanja moraju biti izvršena od strane ovlašćenih lica

#### **IV. Izvođač se obavezuje:**

- a) Da izradi Projekat izvedenog objekta - TS 5/0,4kV sa priključnim 5kV vodom
- b) Da izvrši geodetsko snimanje i kartiranje izvedenog objekta TS 5/0,4kV sa priključnim 5kV vodom;
- c) Da za objekte na kojima je urađena adaptacija dostavi potrebne Izjave u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 011/19, 082/20, 086/22 i 04/23).

#### **Naručilac se obavezuje:**

- Da u roku ne dužem od 10 (deset) dana od dana dostavljanja projekta adaptacije na usaglašavanje, Izvođaču dostavi u pisanoj formi primjedbe sa zahtjevom za postupanje po istim;
- Da izvrši reviziju projekta adaptacije TS 5/0,4kV sa priključnim 5kV vodom u roku ne dužem od 10 dana;
- Da u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata prijavi radove adaptacije TS 5/0,4kV;
- Da Izvođača radova uvede u posao;
- Da vrši nadzor nad radovima adaptacije TS 5/0,4kV;
- Da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora;
- Da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Izvođač radova je dužan da za svaki neopravdani dan zakašnjenja na izvršenju ugovora plati ugovornu kaznu u iznosu od 2 ‰ (promila) a najviše do 5 ‰ ugovorene vrijednosti. Ugovorena kazna se plaća umanjnjem privremene odnosno okončane situacije za iznos utvrđene kazne.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

- a) napusti radove odnosno na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- b) ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka,
- c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora i ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom. Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

Na sve što nije regulisano odredbama Ugovora o javnoj nabavci primijenice se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (Objavljen u "Sl. listu CG", br. 47 od 7. avgusta 2008, 4/11, 22/17).

#### **14. ZAHTJEV ZA POJAŠNENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

## 15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  
Broj: 20-00-15672  
Mjesto i datum: Nikšić, 02.10.2024.godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23),

### **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke redni broj 67 iz Plana javne nabavke za 2024.godinu za nabavku radova po partijama kako slijedi: Partija 1: Izvođenje radova na adaptaciji TS 5/0,4kV „FAU 4“, 2x1000kVA sa priključnim 5kV vodom po principu „ključ u ruke“, Partija 2: Izvođenje radova na adaptaciji TS 5/0,4kV „RPV“, 2x1000kVA sa priključnim 5kV vodom po principu „ključ u ruke“, Partija 3: Izvođenje radova na adaptaciji TS 5/0,4kV „ŽARNE PEĆI“, 2x1000kVA sa priključnim 5kV vodom po principu „ključ u ruke“ nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Ivan Bulatović

*s.r.*

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Sanja Mušikić

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ivana Kilibarda

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Željko Pekić

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mićo Čvorović

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Žarko Delibašić

*s.r.*



## **16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>“.