



CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Obrazac 3
Član 63 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD
Broj: 228/14
Podgorica: 31.12.2014. godine

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) **Elektroprivreda Crne Gore AD**, objavljuje:

P O Z I V
broj 228/14

***Za potrebe FC Distribucija – ED Ulcinj - Rekonstrukcija TS „Stari grad”
Izgradnja kablovskog 10kV voda od DTS „Semafori” do MBTS „Autobuska stanica” i
Izgradnja podzemnog voda 10kV TS „Otrant” - TS „Radio centar II”***

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD	Kontakt osoba/e: Mirko Dedović
Adresa: Ivana Milutinovića br. 12	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02002230
Telefon: 020 404 942	Faks: 020 404 929
Elektronska pošta (e-mail): mirko.dedovic@epcg.com	Internet stranica (web): www.epcg.com

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:

Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me i sajt EPCG www.epcg.com

Dana: 31.12.2014. godine

III Predmet javne nabavke

- ☐ Robe
☐ Usluge
☒ Radovi

Nabavka radova za potrebe FC Distribucija – ED Ulcinj– *rekonstrukcija TS „Stari grad” (Partija 1), Izgradnja kablovskog 10kV voda od DTS „Semafori” do MBTS „Autobuska stanica”(Partija 2) i Izgradnja podzemnog voda 10kV TS „Otrant” -TS „Radio centar” II(Partija 3)*, stavke pod rednim brojem 673,671 i 670 Plana javnih nabavki br. 10-00-60551 od 17.10.2014. godine, kojima je na portalu Uprave za javne nabavke dodijeljena šifra CPV 45232220-0, 45315600-4 i 45315500-3, u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke CPV.

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavke nabavlja kao:

- ☐ cjelina
☒ partije (navesti partije)

Partija 1 - *Rekonstrukcija TS „Stari grad”*

Partija 2 - *Izgradnja kablovskog 10kV voda od DTS „Semafori” do MBTS „Autobuska stanica”*

Partija 3 - *Izgradnja podzemnog voda 10kV TS „Otrant” - TS „Radio centar II”*

IV Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

- ☐ da
☒ ne

V Procijenjena vrijednost javne nabavke

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: **59.200,00 €**

Partija 1 - *Rekonstrukcija TS „Stari grad”* **10.000,00€**

Partija 2 - *Izgradnja kablovskog 10kV voda od DTS „Semafori” do MBTS „Autobuska stanica”* **25.000,00€**

Partija 3 - *Izgradnja podzemnog voda 10kV TS „Otrant” - TS „Radio centar II”* **24.200,00€**

Ukupno: 59.200,00 €

VI Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
- 2) ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu sa zakonom;
- 3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 4) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno dostavljanja poziva za nadmetanje nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz tačke VI podtačka 1 do 4 ovog obrasca, podnose se u formi predviđenoj čl. 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama, i to:

- 1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
 - 2) dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugi akti u skladu sa zakonom.
- (U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući broj bodova, o načinu ocjene i upoređivanja ponuda, Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore aktom br. 11-90-71449 od 15.12.2014. godine, koji organ se nadležni organ aktima broj: 01-5307/5 i 01-5307/7 od 17.12.2014. godine, izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće dokaze (dozvole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zakonom):

Za privredno društvo:

- *Licencu za izradu projekata elektroinstalacija jake struje (Partija 1);*
- *Licencu za izvođenje elektroinstalacija jake struje (Partija 1; Partija 2; Partija 3)*
- *Licencu za izvođenje geodetskih radova (Partija 2; Partija 3)*
- *Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima visokogradnje.(Partija 2; Partija 3)*

Za zaposlenog inženjera:

- *Licencu za izradu projekata elektroinstalacija jake struje (Partija 1);*
- *Licencu za rukovođenje izvođenjem geodetskih radova(Partija 1,Partija 2; Partija 3);*
- *Licencu za rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje(Partija 1; Partija 2;Partija 3);*
- *Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima visokogradnje (Partija 2; Partija 3).*

Ponudač prilaže uz ponudu potvrdu da je zaposleni inženjer i član Inženjerske komore.

3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

4) potvrda, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije - dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji a u skladu sa pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.

Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Naručilac u pozivu za javno nadmetanje, pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, pored obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, **može** da predvidi da ponudač mora da dokaže da ispunjava i fakultativne uslove koji se odnose na:

1) ekonomsko-finansijsku sposobnost (*član 67 Zakona o javnim nabavkama*).

Ispunjenost uslova koji se odnose na ekonomsko-finansijsku sposobnost ponudač dokazuje:

- Nije potrebno;

2) stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (*član 67 Zakona o javnim nabavkama*)

(Pravo je i ovlašćenje naručioca da odredi, u skladu sa čl. 69,70 i 71 Zakona o javnim nabavkama, vrstu dokaza kojim se dokazuje stručno tehnička i kadrovska osposobljenost)

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više dokaza, i to:

- 1) liste radova koji su izvedeni u posljednje dvije godine sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja;
- 2) izjave o obrazovanim i profesionalnim kvalifikacijama ponudača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;
- 3) izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna.

VII Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

- ☐ da
☒ ne

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- 1) najniža ponuđena cijena ☒
2) ekonomski najpovoljnija ponuda ☐

IX Jezik ponude

Crnogorski jezik, kao i drugi jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

X Uvid, otkup i preuzimanje tenderske dokumentacije.

Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid i otkup tenderske dokumentacije od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje.

Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, počevši od 31.12.2015. godine, zaključno sa 13.02.2015. godine, adresa Bl. Sv Petra Cetinjskog br. 18 u Podgorici, kod ovlašćenog lica Mirka Dedovića, dipl.pravnik, kancelarija 35.

Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev i priložiti dokaz o uplati u iznosu od 23,80 eura na žiro račun broj 535-567-27, kod Prve Banke Crne Gore (uz napomenu za preuzimanje tenderske dokumentacije po Pozivu broj: 228/14).

Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:

Swift code MNBAMEPG; Name NLB Montenegrobanka AD; Beneficiary customer (field 59) IBAN code: ME 25530005030005000742 JEP Elektroprivreda CG Nikšić Montenegro u iznosu od 20 €, za inostrane kompanije. Troškove bankarske provizije plaća zainteresovani ponuđač.

Dokaz o uplati naknade dostavlja se uz zahtjev.

Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova otkupa naručilac će odbaciti zahtjev zainteresovanog lica.

XI Rok i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa 13.02.2015. godine do 11:00 sati, neposrednom predajom na arhivi naručioca, adresa Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji.

XII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 13.02.2015. godine u 12:00 sati, adresa Bl. Sv Petra Cetinjskog 18, Podgorica.

XIII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke je 14.05.2014. godine.

XIV Pravna pouka: Ukoliko smatraju da su im pozivom za javno nadmetanje, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje

XV Dodatne informacije

Naručilac je, u skladu sa čl. 62 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“br.42/11), dužan da poziv za javno nadmetanje objavi na portalu Uprave za javne nabavke. Pojedine stavke javnog poziva koji se objavljuje na portalu, Naručilac nije u mogućnosti da mijenja i briše, iz razloga što program UJN na kome se objavljuju pozivi ne podržava takve opcije. Kako ne bi došlo do neslaganja Poziva objavljenog na portalu Uprave za javne nabavke i Poziva koji je sastavni dio tenderske dokumentacije ovdje preciziramo:

Tačka IX Jezik ponude:

Svi dokumenti se dostavljaju na crnogorskom jeziku i jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, a tehnička dokumentacija (atesti, sertifikati i sl.) može se dostaviti i na engleskom jeziku.

Tačka XI Poziva: Ponude se ne mogu predati elektronskim putem, već se mogu predati samo putem preporučene pošiljke sa povratnicom ili neposrednom predajom na arhivu Naručioca.

U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, od ponuđača se zahtijeva da dostave **garanciju ponude** na iznos od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u roku važenja iste.

Garancija treba da važi 90 dana uključujući i 5-ti dan po isteku roka važenja ponude, ukupno 95 dana. U garanciji ponude potrebno je navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv.

Podnijeta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac ili promijenjenu mjesnu nadležnost za rješavanje sporova.

Ukoliko ponuđač podnese garanciju ponude izdatu od strane banke, Naručilac može da provjeri bonitet te banke kod Centralne banke Crne Gore.

Mjesto izvršenja radova: ED Ulcinj

Rok završetka radova: za izvođenje radova 90 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao, a za izradu Glavnog projekta (gdje je to predviđeno) 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

Garantni rok:

- Za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta najmanje 10 (deset) godina;
- Za ostale radove najmanje 2 (dvije) godine.

Način plaćanja: U roku od 60 dana od dana ispostavljanja mjesečne/okončane situacije nakon izvršenih radova.

Naručilac predviđa mogućnost vođenja postupka u skladu sa članom 25. Stav 1, tačka 4. alineja 1

Zakona o javnim nabavkama (Sl. list CG br.42/11).

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

Mogućnost podugovaranja: Nije dozvoljeno.

DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUĐAČI OBAVEZNI DA DOSTAVE UZ PONUDU ZA TS:

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti sljedeći dio tehničke dokumentacije:

Srednjenaponski sklopni blok

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti sljedeću tehničku dokumentaciju:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove;

Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 62271-200, a moraju se izvršiti najmanje sljedeća tipska ispitivanja:

- Dielektrično ispitivanje (IEC 62271-200 – tačka 6.2.),
 - Ispitivanje porasta temperature i mjerenje otpora glavnog sklopa (IEC 62271-200 – tačka 6.4. i 6.5),
 - Ispitivanje kratkotrajne podnosive struje i vršne struje glavnog sklopa i sklopa za uzemljenje (IEC 62271-200 – tačka 6.6),
 - Potvrđivanje uklopne i prekidne sposobnosti (IEC 62271-200 – tačka 6.101),
 - Ispitivanje uklopne i rasklopne snage pri kratkospojnim strujama (IEC 62271-100 tačka 6.102 – 6.106)
- Detaljan opis ponuđenih tipova sklopnih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži);

Srednjenaponski sklopni blok - isporuka

Uz svaku isporuku sklopnih blokova obavezno je priložiti:

- Ispitni list o pojedinačnom (rutinskom) ispitivanju sklopnog bloka

Pojedinačna (rutinska) ispitivanja

Rutinska ispitivanja se vrše kod proizvođača u skladu sa IEC 60694(IEC 62271-1) i IEC 62271-200 standardima. Za svaku jedinicu RMU potrebno je izvršiti sljedeća rutinska ispitivanja:

- Dielektrično ispitivanje glavnog strujnog kruga (IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.1),
- Ispitivanje pomoćnih i upravljačkih krugova (IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.2),
- Mjerenje otpora glavnog strujnog kruga (IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.3),
- Vizuelna provjera (IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.5), Mehaničke provjere rada (IEC 62271-200 – tačka 7.102),
- Kod jedinica RMU s prekidačem u strujnom krugu transformatorskog napajanja, mora se provjeriti rad zaštitnog elektronskog releja,
- Ispitivanje gasne nepropusnosti kućišta punjenog gasom (IEC 62271-200 - tačka 7.103),
- Ispitivanje pomoćnih električnih uređaja (IEC 62271-200 - tačka 7.104).

- Šemu ožičenja pomoćnih strujnih krugova sa opisom djelova opreme prikazanih na šemi,
- Upustva za montažu i puštanje u pogon (sa opisom procedura koje se moraju obaviti prije prvog puštanja u pogon),
- Upustva za pogon i održavanje.

Kablovski pribor i adapteri

Ponudači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove
- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

Ponuđeni kablovski pribor i adapteri treba da su u skladu sa CENELEC standardima.

Prilikom isporuke ponudači su dužni dostaviti:

- Atesno-tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

DOKUMENTACIJA KOJU JE PONUĐAČ OBAVEZAN PRILOŽITI UZ PONUDU I ISPORUKU ZA KABL

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeći dio tehničke dokumentacije:

Kablovi

NA2XS(F)2Y (XHE-49 -A oznaka po JUS)

Ponuđeni energetski kablovi tipa NA2XS(F)2Y treba da su u skladu sa standardom DIN VDE 0276-620, izolacija kablova treba da je izrađena primjenom postupka "suvog umrežavanja".

Ponudači su obavezni da za ponuđene kablove tipa NA2XS(F)2Y uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove
- Izjavu proizvođača kojom se potvrđuje da je tehnologija izrade izvedena suvim postupkom umrežavanja
- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika

Tipska ispitivanja

– Tipska ispitivanja-električna

- Mjerenje parcijalnih pražnjenja kod 2 U₀:
- Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon savijanja, kod 2 U₀:
- Mjerenje tan δ u zavisnosti od temperature:
 - na 20 °C
 - na 95 °C – 100 °C
- Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon cikličkih zagrijavanja/hlađenja, kod

2 U₀:

- Ispitivanje udarnim naponom, bez proboja: kV
- Ispitivanje naizmjeničnim naponom, bez proboja: kV 3 U₀, 4 sata
- Harmonizirano dugotrajno ispitivanje (Long duration test):
 - **Tipska ispitivanja-neelektrična**
- Mehaničke osobine XLPE izolacije prije i nakon starenja 168 h / 135 °C:
- Upijanje vode XLPE izolacije
- Skupljanje XLPE izolacije, 6 h / 130 °C
- Umreženje ekrana provodnika i ekrana izolacije, 15 min / 200 °C:
- Mehaničke osobine HDPE plašta prije i nakon starenja, 14 dana / 110 °C:
- Termoplastičnost HDPE plašta, 6 h / 115 °C, dubina utiskivanja:
- Lom u mediju (SCR) za HDPE plašt, 1 000 h:
- Sadržaj čađe u HDPE plaštu
- Tvrdća HDPE plašta:
- Starenje na kompletnom kablovskom 168 h / 100 °C, izolacija i plašt:
- Uzdužna vodonepropusnost ekrana kabla

Prilikom isporuke ponuđači su dužni dostaviti:

- Atestno-tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

Kablovski pribor i adapteri

Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove
- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

Ponuđeni kablovski pribor i adapteri treba da su u skladu sa CENELEC standardima.

Prilikom isporuke ponuđači su dužni dostaviti:

- Atestno-tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

Kablovski pribor i adapteri

Ponudači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove
- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

Ponuđeni kablovski pribor i adapteri treba da su u skladu sa CENELEC standardima.

Prilikom isporuke ponudači su dužni dostaviti:

- Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

Ponudači su obavezni da za ponuđenu robu(kablove 1 kv, SKS, ovjesnu opremu uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja,
- Izvod iz kataloga sa detaljnim prikazom nuđene robe i Opisom tehničkih karakteristika.

NAPOMENA: Ponudačima je dopušteno da u ponudi dostave neovjerene fotokopije tražene tehničke dokumentacije (atesti, sertifikati, izvodi iz kataloga i dr.), uz obavezu prvorangiranog ponuđača da dostavi originale ili ovjerene fotokopije istih dokumenata prije zaključivanja Ugovora.