



CRNA GORA  
**Ministarstvo finansija**  
**Uprava za javne nabavke**

Obrazac 4  
Član 63 Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11)  
**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić**, objavljuje:

## P O Z I V

Broj 92/13

*na otvoreni postupak javne nabavke radova*

### I Podaci o naručiocu

NARUČILAC: <b>Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić</b>	Kontaktosoba/e: <b>Mira Novosel</b>
Adresa: <b>Ivana Milutinovića br.12</b>	Poštanski broj: <b>81000</b>
Grad: <b>Podgorica</b>	Identifikacioni broj: <b>02002230</b>
Telefon: <b>+382 20 404 939</b>	Fax: <b>+382 20 404 929</b>
Elektronska pošta (e-mail): <b>mira.novosel@epcg.com</b>	Internet stranica (web): <b>www.epcg.co.me</b>

### II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:

Portal Uprave za javne nabavke [www.ujn.gov.me](http://www.ujn.gov.me) dana: 01.11.2013. godine;  
Sajt EPCG: [www.epcg.co.me](http://www.epcg.co.me)

### III Osnovni podaci iz poziva za nadmetanje

Broj poziva za javno nadmetanje 92/13

### IV Predmet javne nabavke

- Robe
- Usluge
- Radovi

**Nabavka i ugradnja – TS 10/0.4 kV, 630 kVA Dragova Luka – Krš sa priključnim 20 kV vodom TS 10/0.4 kV Jablan – STS 10/0.4 kV Krš i uklapanjem u NN mrežu, Reklozer na 10 kV DV Lukovo, Reklozer na 10 kV DV Vrtac**, pod rednim brojem stavka: **248** iz Plana javnih nabavki Elektroprivrede Crne Gore – FC Distribucija br. 10-00-2144/2 od 11.09.2013. godine, kojima je dodjeljena šifra 45232220-0, 45315600-4 i 45315500-3, u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke CPV.

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavke nabavlja kao:

- cjelina  
 partije

**Partija 1** – Nabavka i ugradnja TS 10/0,4 kV, 630 kVA Dragova Luka – Krš sa priključnim 20 kV vodom TS 10/0,4 kV Jablan – STS 10/0,4 kV Krš i uklapanjem u NN mrežu;

**Partija 2** – Nabavka i ugradnja reklozera na 10 kV DV Lukovo;

**Partija 3** – Nabavka i ugradnja reklozera na 10 kV DV Vrtac.

Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.

**V Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma** (ukoliko je primjenjivo)

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

- da  
 ne

**VI Procijenjena vrijednost javne nabavke**

**Procijenjena vrijednost javne nabavke je 292.000,00 € sa PDV-om:**

**Partija 1** – Nabavka i ugradnja TS 10/0,4 kV, 630 kVA Dragova Luka – Krš sa priključnim 20 kV vodom TS 10/0,4 kV Jablan – STS 10/0,4 kV Krš i uklapanjem u NN mrežu  
**75.000,00 €**

**Partija 2**-Nabavka i ugradnja reklozera na 10 kV DV Lukovo **117.000,00 €**

**Partija 3**-Nabavka i ugradnja reklozera na 10 kV DV Vrtac **100.000,00 €**

**Ukupno: 292.000,00 €**

**VII Uslovi i podobnost ponuđača**

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
- 2) ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu sa zakonom;
- 3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 4) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno dostavljanja poziva za nadmetanje nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku u formi predviđenom čl. 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
- 2) dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta u skladu sa zakonom

*(U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući bodova, o načinu ocjene i upoređivanja ponuda, NARUČILAC se obratio nadležnom organu, koji organ se aktom izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze (dozvole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zakonom i dr.)*

*NARUČILAC se obratio Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore sa Zahtjevom br.40-00-13503 od 28.06.2013. godine, koji organ se aktom broj: 05-134/199-1 od 02.07.2013. godine izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze:*

**Za Partiju 1:** Nabavka i ugradnja TS 10/0,4 kV, 630kVA Dragova Luka – Krš sa priključnim 20 kV vodom TS 10/0,4 kV Jablan – STS 10/0,4 kV Krš i uklapanjem u NN mrežu:

- licencu za izvođenje radova elektro-instalacija jake struje i
- licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje.

Takođe je potrebno da za navedenu partiju ponuđač odnosno privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i odgovorno lice zaposleno kod njih posjeduje sledeće licence:

- licencu za izradu projekata elektro-instalacija jake struje i
- licencu za izradu projekata građevinskih konstrukcija i drugih građevinskih projekata.

Za navedenu Partiju, potrebno je da odgovorno lice – odgovorni inženjer posjeduje sledeće licence:

- licencu za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje i
- licencu za rukovođenje izvođenjem radova elektro-instalacija jake struje.

**Za Partiju 2:** Izrada Glavnog projekta, isporuka i ugradnja reklozera i sekcionera sa pripadajućom opremom za daljinsko upravljanje na 10 kV Lukovo – ED Nikšić, potrebno je da ponuđač odnosno privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik posjeduje sledeće licence:

- licencu za izvođenje radova elektro-instalacija jake struje i
- licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje.

Za navedenu Partiju, potrebno je da odgovorno lice – odgovorni inženjer posjeduje sledeće licence:

- licencu za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje i
- licencu za rukovođenje izvođenjem radova elektro-instalacija jake struje.

Takođe je potrebno da za navedenu Partiju ponuđač odnosno privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik kao i odgovorno lice zaposleno kod njih posjeduje sledeće licence:

- licencu za izradu projekata elektro instalacija jake struje i
- licencu za izradu projekata građevinskih konstrukcija i drugih građevinskih projekata.

**Za Partiju 3:** Izrada Glavnog projekta, isporuka i ugradnja reklozera i sekcionera sa pripadajućom opremom za daljinsko upravljanje na 10 kV Vrtac – ED Nikšić potrebn je da ponuđač odnosno privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik posjeduje sledeće licence:

- licencu za izvođenje radova elektro-instalacija jake struje i
- licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje.

Takođe je potrebno da za navedenu Partiju ponuđač odnosno privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik kao i odgovorno lice zaposleno kod njih posjeduje sledeće licence:

- licencu za izradu projekata elektro instalacija jake struje i
- licencu za izradu projekata građevinskih konstrukcija i drugih građevinskih projekata.

Za navedenu Partiju, potrebno je da odgovorno lice – odgovorni inženjer posjeduje sledeće licence:

- licencu za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje i
- licencu za rukovođenje izvođenjem radova elektro-instalacija jake struje.

3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

4) potvrde, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije - dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest meseci do dana javnog otvaranja ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu, ovjerenoj kopiji ili elektronskoj formi u skladu sa pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.

### Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

NARUČILAC u pozivu za javno nadmetanje, pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, pored obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, **može** da predvidi da ponuđač mora da dokaže da ispunjava i fakultativne uslove koji se odnose na:

1) ekonomsko-finansijsku sposobnost (član 67 Zakona o javnim nabavkama).

- nije potrebno.

2) stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)

(Pravo je i ovlašćenje NARUČIOCA da odredi, u skladu sa članom 71 Zakona o javnim nabavkama, vrstu dokaza kojim se dokazuje stručno tehnička i kadrovska osposobljenost)

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem dokaza, i to:

- nije potrebno.

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna.

### **VIII Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda**

da

ne

### **IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

1) najniža ponuđena cijena

2) ekonomski najpovoljnija ponuda

### **X Jezik ponude**

Crnogorski jezik i jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

### **XI Uvid, otkup i preuzimanje tenderske dokumentacije**

Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid i otkup tenderske dokumentacije od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje.

Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana od 08:00 do 11:00 sati, počevši od 01.11.2013. godine, zaključno sa 09.12.2013. godine, adresa FC Distribucija, ul. Ivana Milutinovića br.12, Podgorica, kod ovlašćenog lica Mire Novosel, dipl.ecc. - kancelarija broj 32, ili kod Mirka Dedovića, dipl. pravnik, kancelarija broj 35.

Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev i priložiti dokaz o uplati u iznosu od 23,80 €, na žiro račun broj: 535-567-27, kod Prve Banke Crne Gore (uz napomenu za preuzimanje tenderske dokumentacije po Pozivu broj: 92/13).

Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:

Swift code MNBAMEPG; Name NLB Montenegrobanka AD; Beneficiary customer (field 59) IBAN code: ME 25530005030005000742 JEP Elektroprivreda CG Nikšić Montenegro u iznosu od 20 €, za inostrane kompanije. Troškove bankarske provizije plaća zainteresovani ponuđač.

Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova otkupa NARUČILAC će odbaciti zahtjev zainteresovanog lica.

## **XII Rok i mjesto podnošenja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa 09.12.2013. godine do 11:00 sati, neposrednom predajom na arhivi NARUČIOCA, ulica Ivana Milutinovića br.12, Podgorica.

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji.

## **XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda**

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 09.12.2013. godine u 12:00 sati, u FC Distribucija, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18, Podgorica.

## **XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke**

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke je 10.03.2014.godine.

**XV Pravna pouka:** Ukoliko smatraju da su im pozivom za javno nadmetanje, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje

## **XVI Dodatne informacije**

NARUČILAC je, u skladu sa čl. 62 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“br.42/11), dužan da poziv za javno nadmetanje objavi na portalu javnih nabavki. Pojedine stavke javnog poziva koji se objavljuje na portalu, NARUČILAC nije u mogućnosti da mijenja niti da briše, iz razloga što program UJN na kome se objavljuju pozivi ne podržava takve opcije. Kako ne bi došlo do neslaganja Poziva objavljenog na portalu Uprave za javne nabavke i Poziva koji je sastavni dio tenderske dokumentacije ovdje preciziramo:

**Tačka VI:**Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

Kao pravno valjani dokaz o urednom izmirenju dospjelih poreskih obaveza, može se prihvatiti isključivo:

-uvjerenje nadležnog državnog organa-Poreske uprave, ako iz tog dokaza proizilazi da je zainteresovani ponuđač uredno izmirio poreske obaveze, za period od 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

-kao i (OBAVEZNO) dokaz od nadležnog organa lokalne samouprave da su izmireni porezi kojima upravlja Uprava lokalnih javnih prihoda.

**Tačka X:** Svi dokumenti se dostavljaju na crnogorskom jeziku i jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, a tehnička dokumentacija (atesti, sertifikati i sl.) može se dostaviti i na engleskom jeziku.

**Tačka XII:** Ponude se ne mogu predati elektronskim putem, već se mogu predati samo putem preporučene pošiljke sa povratnicom ili neposrednom predajom na arhivi NARUČIOCA.

Ponuđač koji učestvuje u postupku javne nabavke mora dostaviti i sljedeće:

-U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, od ponuđača se zahtijeva garancija ponude na iznos od 2% od procijenjene vrijednosti, kao garancija ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u roku važenja iste.

Garancija treba da važi 90 dana uključujući i 5-ti dan po isteku roka važenja ponude, ukupno 95 dana. U garanciji ponude potrebno je navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv. Podnijeta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi NARUČILAC, manji iznos od onog koji odredi NARUČILAC ili promijenjenu mjesnu nadležnost za rješavanje sporova.

Ukoliko ponuđač podnese garanciju ponude izdatu od strane banke, NARUČILAC može provjeriti bonitet te banke kod Centralne banke Crne Gore.

**Bankarska garancija, mora se dostaviti za svaku Partiju pojedinačno.**

- Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

- Uslovi i način plaćanja ugovorenih obaveza: za Partije 1-3 po 1000 € nakon izrade projektne dokumentacije i dobijanja pozitivnog mišljenja stručne revizije FC Distribucija ED Nikšić. Ostala plaćanja po ispostavljenim mjesečnim situacijama, ovjerenim od Nadzornog organa.

**1. DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUĐAČI OBAVEZNI DA DOSTAVE UZ PONUDU I UZ ISPORUKU ZA TS 10/0.4kV**

## **1.1 DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PONUDU**

### **Dokumentacija uz ponudu**

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeći dio tehničke dokumentacije:

- Opis tehničkog rješenja, sa skicama DTS i jednopolnom shemom
- Certifikat tipskog ispitivanja za ispitivanje o kvalitetu ugrađenog materijala/opreme za:

#### **Za građevinski dio trafostanice:**

1. Ispitivanje na porast temperature prema standard EN 62271-202:2007 tačka 6.3.
2. Ispitivanje na mehanička opterećenja JUS U.M1.047 i ispitivanje prema IEC 61330 dodatak C
3. Atest za antikorozivnu zaštitu (ako je bravarija od korodivnog materijala)
4. Opis ponuđenih tipova kućišta (kataloška dokumentacija, skice, crteži)

#### **Za srednjenaponski sklopni blok:**

*Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:*

- Certifikat tipskog ispitivanja;

*Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardu IEC IEC 62271-200, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja:*

- Dielektrično ispitivanje (IEC 62271-200 – tačka 6.2.),
- Ispitivanje porasta temperature i mjerenje otpora glavnog sklopa (IEC 62271-200 – tačka 6.4. i 6.5),
- Ispitivanje kratkotrajne podnosive struje i vršne struje glavnog sklopa i sklopa za uzemljenje (IEC 62271-200 – tačka 6.6),
- Potvrđivanje uklopne i prekidne sposobnosti ( IEC 62271-200 – tačka 6.101),
- Ispitivanje uklopne i rasklopne snage pri kratkospojnim strujama (IEC 62271-100 tačka 6.102 – 6.106)

- Detaljan opis ponuđenih tipova sklopnih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži);

➤

#### **Energetski transformator**

Ponuđeni energetski transformator mora biti sa sniženim gubicima (Gubici praznog hoda  $P_o$  max 860 W; Gubici zbog opterećenja  $P_{cu}$  max 5400 W; Napon kratkog spoja 4%), a namotaji energetskog transformatora moraju biti od bakra.

*Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:*

- Ispunjene Tablice tehničkih podataka;
- Certifikat tipskog ispitivanja;

*Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 76, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja:*



- Mjerenje zagrijavanja transformatora (IEC 76-2)
  - Ispitivanje udarnim naponom oblika 1.2/50 (IEC 76-3)
- Detaljan opis (kataloška dokumentacija, skice, crteži);
  - Tehničke karakteristike ulja ovjerene od strane proizVOĐAČa (Transformatosko ulje mora biti inhibirano mineralno transformatorsko ulje u skladu sa IEC 60296 (Table 2 + Section 71) i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C).

### **Niskonaponski razvodni blok**

*Uz ponudu je ponuđač dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:*

- ◆ Certifikat tipskog ispitivanja kompletnog bloka.

Tipsko ispitivanje treba da je u skladu sa IEC 60439-1. Treba izvršiti slijedeća tipska ispitivanja:

- Ispitivanje zagrijavanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.1)
- Ispitivanje naizmjeničnim podnosivim naponom 2.5 kV (IEC 60439-1 - tačka 8.2.2)
- Ispitivanje na kratki spoj, 25 kA/1s/52.5 kA (IEC 60439-1 - tačka 8.2.3)
- Ispitivanje neprekinutosti strujnih krugova (IEC 60439-1 - tačka 8.2.4)
- Ispitivanje izolacije i puznih staza (IEC 60439-1 - 8.2.5)
- Mehanička ispitivanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.6)
- Stepene zaštite (IEC 60439-1 - tačka 8.2.7)

- ◆ Certifikat tipskog ispitivanja za osigurač-sklopke – vertikalne osiguračke pruge  
Ispitivanje treba da je izvedeno prema EN 60947-3 i DIN/VDE 0660 T.107.
- ◆ Certifikat tipskog ispitivanja za NN prekidač  
Ispitivanje treba da je izvedeno prema IEC 60947
- ◆ Detaljan opis ponuđenih tipova razvodnih niskonaponskih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži).

NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

## **2. DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUĐAČI OBAVEZNI DA DOSTAVE UZ PONUDU I UZ ISPORUKU ZA KABL**

### **2.1 DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PONUDU**

#### **Dokumentacija koja se dostavlja uz ponudu**

Uz ponudu, ponuđač je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

- Potvrdu o tipskim ispitivanjima izdatu od ovlaštene ustanove
- Izjavu proizVOĐAČa kojom se potvrđuje da je tehnologija izrade izvedena suvim

postupkom umrežavanja

## **TIPSKA ISPITIVANJA**

### **TIPSKA ISPITIVANJA ELEKTRIČNA**

Mjerenje parcijalnih pražnjenja kod 2 U<sub>0</sub>:

Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon savijanja, kod 2 U<sub>0</sub>:

Mjerenje tan δ u zavisnosti od temperature:

- na 20 °C

- na 95 °C – 100 °C

Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon: cikličkih zagrijavanja/hlađenja, kod 2 U<sub>0</sub>:

Ispitivanje udarnim naponom, bez proboja: kV

Ispitivanje naizmjeničnim naponom, bez proboja: kV 3 U<sub>0</sub>, 4 sata

Harmonizirano dugotrajno ispitivanje (Long duration test):

### **TIPSKA ISPITIVANJA NEELEKTRIČNA**

Mehaničke osobine XLPE izolacije prije i nakon starenja 168 h / 135 °C:

Upijanje vode XLPE izolacije

Skupljanje XLPE izolacije, 6 h / 130 °C

Umreženje ekrana provodnika i ekrana izolacije, 15 min / 200 °C:

Mehaničke osobine HDPE plašta prije i nakon starenja, 14 dana / 110 °C:

Termoplastičnost HDPE plašta, 6 h / 115 °C, dubina utiskivanja:

Lom u mediju (SCR) za HDPE plašt, 1 000 h:

Sadržaj čađe u HDPE plaštu

Tvrdoća HDPE plašta:

Starenje na kompletnom kablu 168 h / 100 °C, izolacija i plašt:

Uzdužna vodonepropusnost ekrana kabla

**NAPOMENA:** Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

Ponuđači su obavezni da za Partiju 2 i Partiju 3 uz ponudu dostave tipske ateste za ponuđene proizvode, kao i da navedu tip, naziv proizvođača i zemlju porijekla za ponuđene proizvode.